

Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám

Zakázka:	„Zateplení VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (DM Javornická) – stavební práce“
Zadavatel:	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
Způsob zadání:	Otevřené podlimitní řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ)

Zadavatel poskytuje v zákonné lhůtě dodatečné informace k zadávacím podmínkám a to na základě níže uvedených dotazů a v souladu s § 49 odst. 2 a 3 ZVZ.

Dotaz č. 1

V tabulce výrobků je požadavek na U_w plastových oken 1,0 W/m²K. V zadávací dokumentaci je požadavek na U_w 1,2 W/m²K (bod 8 technické podmínky). Který údaj platí?

Odpověď č. 1

Zadavatel k dotazu uvádí, že platí údaj z tabulky výrobků, tj. 1,0 W/m²K. Aktualizované Čestné prohlášení o splnění technických parametrů je nedílnou součástí této dodatečné informace.

Dotaz č. 2

Dveře ozn. D2,3,4 jsou v tabulce výrobků uvedeny jako „dřevěné hliníkové alt. plastové“. Jaké mají být (VV uvádí hliníkové)?

Odpověď č. 2

Zadavatel k dotazu uvádí, že dveře ozn. D2, 3, 4 mají být hliníkové, tak jak je uvedeno ve VV.

Dotaz č. 3

V tabulce výrobků D.1.1.19 se u výpisu dveří uvádí v poznámce: OSAZENÍ KLIKOU alt. KOULÍ VČETNĚ ELEKTRICKÉHO OTEVÍRÁNÍ BUDE ODSOUHLASENO INVESTOREM. Je možno upřesnit, kterých dveří bude elektrické otevírání požadováno?

Odpověď č. 3

Dveře budou osazeny koulí vč. elektronického otevírání. K dotazu uchazeče zadavatel uvádí, že elektrickým otevíráním dveří budou osazeny všechny vchodové dveře.

Místo a doba pro podání nabídek:

Na základě výše uvedených skutečností rozhodl zadavatel o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 16. 3. 2015 v 10:00 hodin. Místo pro podání nabídek se nemění. Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 16. 3. 2015 v 10:00 hodin v sídle Královéhradeckého kraje.

Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí.




OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

V Hradci Králové dne 6. 3. 2015


.....
RNDr. Zita Kučerová, Ph.D.
zástupce zadavatele

Příloha: Příloha č. 12 - Čestné prohlášení uchazeče o splnění technických parametrů ke dni 6. 3. 2015

Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu