

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje

se sídlem v Hradci Králové

Sp. zn.: S-KHSHK 20606/2021/2
Č. j.: KHSHK 23101/2021/HOK.RK/Zá
Vyřizuje: Mgr. Petra Zátoková
Tel.: 494339042
E-mail: petra.zatopkova@khshk.cz
V Rychnově n. Kn. dne 26. července 2021

DIGITRONIC CZ s.r.o.
Šimkova 904
500 03 Hradec Králové
IDDS: hrayzdt

Závazné stanovisko ke způsobu odstranění stavby „Rekonstrukce, dostavba a modernizace budovy bývalých stájí pro potřeby praktické výuky zemědělských oborů v SZeŠ a SoU CHKT, Kostelec nad Orlicí“

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „KHS“), jako příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), a § 4 odst. 2 písm. a) ve spojení s § 128 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, posoudila v souladu s § 30 a násl. zákona o ochraně veřejného zdraví a 82 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení § 7 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, žádost žadatele Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO: 70889546, zastoupeného zmocněncem spol. DIGITRONIC CZ s.r.o., Za Pasáží 1429, Pardubice 530 02, IČO: 48168017, o vydání závazného stanoviska k odstranění stavby.

Po zhodnocení souladu předložené dokumentace bouracích prací s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS ve smyslu § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

Se způsobem odstraněním stavby „Rekonstrukce, dostavba a modernizace budovy bývalých stájí pro potřeby praktické výuky zemědělských oborů v SZeŠ a SoU CHKT, Kostelec nad Orlicí“

s e s o u h l a s í.

Odůvodnění

Dne 1. července 2021 obdržela KHS žádost žadatele Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO: 70889546, zastoupeného zmocněncem spol. DIGITRONIC CZ s.r.o., Za Pasáží 1429, Pardubice 530 02, IČO: 48168017, o vydání závazného stanoviska k odstranění stavby „Rekonstrukce, dostavba a modernizace budovy bývalých stájí pro potřeby praktické výuky zemědělských oborů v SZeŠ a SoU CHKT, Kostelec nad Orlicí“.

Předložená dokumentace vypracovaná v květnu 2021 spol. DIGITRONIC CZ s.r.o., Office: Šimkova 904, Hradec Králové 500 03, IČO: 48168017, řeší odstranění stavby „Rekonstrukce, dostavba a modernizace budovy bývalých stájí pro potřeby praktické výuky zemědělských oborů v SZeŠ a SoU CHKT, Kostelec nad Orlicí“.

Jedná se o odstranění skladu na pozemku p.č. 1873/1 a části objektu SO 01 objekt č.p. 791 na pozemku p.č. 1866 (demolovaná část cca 1/4 objektu - šatnové a hygienické zázemí) včetně přilehlé zdi na rozhraní pozemku p.č. 1873/1 a p.č. 1866 v katastrálním území Kostelec nad Orlicí.

V objektu byla zjištěna přítomnost materiálů s obsahem azbestu - azbestocementová vlnovková střešní krytina na střeše skladu.

Pro demontáž azbestocementové krytiny bude vyčleněn a ohrazen prostor pro uložení nádob a kontejnerů. Pracovníci při práci s azbestem budou vybaveni ochrannými pracovními prostředky. Při odstraňování azbestu bude postupováno tak, aby nedošlo k narušení celistvosti materiálu a současně aby nedošlo k uvolňování azbestových vláken a k jejich víření. Demontované azbestové materiály budou vlhčeny a demontovaný materiál bude vkládán do nádob, popř. kontejnerů. Likvidace odpadů s obsahem azbestu bude provedena na skládce nebezpečných odpadů. Vybouraný materiál nebude na staveništi drcen.

Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru bude dodržován dle požadavků § 12 odst. 9 části B přílohy č. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

Upozorňujeme na povinnost zaměstnavatele vyplývající z ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, **hlásit** příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví takové **práce, při nichž mohou být zaměstnanci exponováni azbestu.** Náležitosti hlášení prací s azbestem uvádí vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. Při odstraňování stavby nebo její části, v níž byl použit azbest, musí být dodržena opatření k ochraně zdraví, blíže § 21 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Harmonogram prací s azbestem a jejich provedení **je uveden** v Metodickém návodu pro řízení vzniku odpadů s obsahem azbestu při provádění a odstraňování staveb a pro nakládání s nimi, vydaným Ministerstvem životního prostředí (Praha 2018).

Předložená projektová dokumentace je z hlediska ochrany před hlukem zpracována v souladu s požadavky zákona o ochraně veřejného zdraví a nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Na základě zde uvedených skutečností dospěl orgán ochrany veřejného zdraví k závěru, že jsou splněny podmínky na ochranu před hlukem v chráněném venkovním prostoru stavby v denní a noční době, a proto bylo vydáno kladné závazné stanovisko.

Ing. Martin Libotovský
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
územní pracoviště Rychnov nad Kněžnou