PŮDORYS 3.NP - soutisk sítí; M 1:50

LEGENDA:

	Hlavní vedení - elektroinstalace silnoproudu
	Kabelové vedení - domovní elektroinstalace silnoproudu
	Domovní rozvaděč
	Jednopólový spínač do krabice KU68-1901 (omítka) , 10A 250VAC
	Sériový spínač do krabice KU68-1901 (omítka) , 10A 250VAC
	Střídavý přepínač do krabice KU68-1901 (omítka), 10A 250VAC
	Křížový přepínač do krabice KU68-1901 (omítka), 10A 250VAC
	6+6 přepínač do krabice KU68-1901 (omítka), 10A 250VAC
	Spínač tlačítkový s dvojitenkou do krabice KU68-1901 (omítka), 10A 250VAC
	Jednopólový/ střídavý spínač/přepínač 10A 250VAC IP44
	Vstup-výstup
	Krabice se svorkovnicí - pro připojení pohybl. přívodu
	Zásuvka 2P+PE pod omítku 16A, 250V
	Dvojzásuvka 2x(2P+PE) pod omítku 16A, 250V
	Ventilátor - pouze připojení
	Poplachové tlačítko
	Přehledová deska
	Zásuvka TV+R+SAT, Zvláštivá RJ45
	Slouspačkur Kleszčka - silnoproud
	Ochrana dopňkovým ochranným pospojováním
	HOP - hlavní ochranná přípojnice (EPS2 v krabici KO 125)
	Zásuvka 3P+PE+N, na omítku 16A, 400V, IP44
	Zásuvka 2P+PE, na omítku 16A, 250V, IP44
	Autonomní hlásič kouře
STOP DÍLNA	Požárně ochranný uzávěr pro čtvrtí hodiny, montáž do stěn, 230V/16A, 2x dálkový zásuvka s provedení IP20, 330x250x57mm
	Žlutá tlačítko s červeným hřibkem pro vyjmání elektroinstalace v dílně a výjimku osvětlení, také jako bezpečnostní tlačítko, s nápisem vypni v nebezpečí.
	Elektrický motor 230V, 380V dle specifikace výkresu

LEGENDA SLABOPROUDÝCH PRVKŮ:

	-SLABOPROUDÁ TRASA V ROHÁMI/NAD PVC TRUBKÁCH -TRASA 100V ROZVODU PRO ROZHLAS S NUCENÝM POSLECHEM/VÝHY-J 24x1.5
	-TRASA REPRODUKTOROVÁ DVOJLINKA 2x2,5
	- KOVOVÝ PLNÝ SLABOPROUDÝ ŽLAB 50x50 ZAVĚŠENÝ POD STROPEM
S	-OPTICKÝ MAJÁK SIRNÁN PŘI VOLÁNÍ VNITŘNÍHO TELEFONU
M	-OPTICKÝ MAJÁK SIRNÁN PŘI ŠKOLNÍM ZVONĚNÍ
	-VNITŘNÍ JEDNOTKA VNITŘNÍHO TELEFONNÍHO SYSTÉMU, MOŽNOST SPÍNÁNÍ EXTERNÍ ZVONKOVÉ SIRÉNY
RACK	-SATOVÝ ROZVADĚČ 19U 600x400, DVEŘE PLECH, UZAMKNUTELNÝ
	-SATOVÁ ZÁSUVKA/ROZVOD, 1-2 VYVODY UTP cat6E
	-POSPOJENÍ CYAE SE SVORKOVNICÍ HOP/SEP
RPN	-Ovládací/napájecí/přístupový systém pro GSM brány, Vyrobeno je z plastu bílé barvy. Otočný přepínač, pro volbu 100V/40,2Ω,10W nebo 80hm, frekvenční rozsah: 70Hz -20kHz, citlivost: 91 dB, rozměry: 521,5 x x300 x h100 mm. Hmotnost: 4kg
	-REPRODUKTOROVÝ REGULÁTOR HLASITOSTI 100v, OTOČNÝ
EVS	-ELEKTRONICKÝ VRÁTNÝ SYSTÉM, VYBAVEN INDUKČNÍ SMYČKOU,12v TLAČÍTKO PRO VOLÁNÍ NA PODRUŽNÉ TELEFONY, ZAPUSTĚNÉ AUDIO-TABLO.
	-Digitální/analog. hodiny, Sekundové 25m, synchronizace MOBALINE, 100-240VAC, 15VA, 333x138x78, IP40
	- Výsuvný zvonek s indikovaným pohonem , 19-28V DC, 25mA, 90dB, 1kg, 102x63
MA	Moderní zařízení s MP3, 3x MIC, 3xAUX,napájení 230V AC, výkon 360W (100V, 70V, 4-8-16 Ohm), DONG, 480 x 88 x 390 mm, hmotnost: 14 kg.
	Vnitřní/venkovní bullet kamera 4MPix, IP vnitř, bullet kamera 1/4Sh++ bateriál citlivost 0,005 Lux, WDR, ICR, EXIR 50m, 3-axiální nastavení, podpora záznam na micro SD karty (max. 128GB), IP67, šíro objektiv 12mm.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

POZNÁMKA: ROZMÍSTĚNÍ KONCOVÝCH A OVLÁDACÍCH PRVKŮ JE ZAKRESLENO ORIENTAČNĚ
PŘESNÉ POZICE BUDOU UPŘESNĚNY NA STAVBĚ,
NA ZÁKLADĚ POŽADAVKŮ DODAVATELŮ PŘIPOJOVANÝCH ZAŘÍZENÍ A POŽADAVKŮ
INVESTORA.
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+NPE AC 50Hz, 400V/230V TN-C-S
OCHRANNÉ OPATŘENÍ: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41ed. 3 - ZÁKLADNÍ - ZÁKLADNÍ IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ, PŘEPÁŽKAMI NEBO KRYTY - OCHRANA PŘI PORUŠE - OCHR. POSPOJOVÁNÍM, AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY -ZÝŠENÁ PROUDOVÝM CHRÁNIČEM 30mA
STANOVENÍ PROSTŘEDÍ: DLE ČSN 33 2000-1, 33 2000-5-51 ed. 3 - viz. PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ
PROVEDENÍ : KABELY CYKY ULOŽENÝMI POD OMÍTKOU, V PODLAZE, VE STROPNÍ KONSTRUKCI,

NA STAVBĚ PŘED ZAPOČETÍM PROVÁDĚNÍM TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍJE NUTNÁ KOORDINAČNÍ SCHŮZKA ZEJMÉNA:
1) KOORIDNACE UMÍSTĚNÍ ELEKTRICKÝCH ELEMENTŮ S TOPENÍM
2) KOORDINACEV SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍCH VZT A OSVĚTLENÍ, VZT VENTILÁTORY POSUNOVAT CO NEJBLÍŽE KE STĚNÁM





LEGENDA ZTI:

ZNAČKA	POPIS	TYP
KT...	ODPADNÍ POTRUBÍ KANALIZACE SPLAŠKOVÁ	PP- HT SYSTÉM
DT...	ODPADNÍ POTRUBÍ KANALIZACE DEŠŤOVÁ - DODÁVKA STAVBY	POZNÁMKA
	NAVRŽENÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE	PP - HT SYSTÉM
	NAVRŽENÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ VEDENÉ POD STROPEM	PP - HT SYSTÉM
	NAVRŽENÍ SVODNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	PVC-U SN4
	NAVRŽENÍ SVODNÉ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE	PVC-U SN4
	VERTIKÁLNÍ ZMĚNA SMĚRU POTRUBÍ	

PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO Z PP SPOJOVANÉ NA HRDLA S TĚSNÍCÍM KROUŽKEM.
POTRUBÍ SVODNÉ KANALIZACE BUDE PROVEDENA Z PVC-U SPOJOVANÉ NA HRDLA S TĚSNÍCÍM KROUŽKEM.
MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTAŽNÍHO PŘEDPISU KONKRÉTNĚ VYBRANÉHO VÝROBCE.
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NAVRŽENA DLE DOSTUPNÝCH MOŽNÝCH INFORMACÍ, PŘI STAVEBNÍCH PRACÍCH MOHOU BÝT ZJIŠTĚNY TAKOVÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT PŘEDPOKLAD A ROZSAH PRACÍ V TĚCHTO PŘÍPADECH BUDE PROJEKTANT V PŘEDSTIHU UPOZORNĚN A ÚPRAVA BUDE ŘEŠENA V RÁMCI ZMĚNOVÉHO ŘÍZENÍ.
PROSTUPY POTRUBÍ VŠEMI POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI STĚNAMI I STROPNÍMI KONSTRUKCEMI - MUSÍ BÝT UTĚSNĚNY TAK, ABY SE ZAMEZILO ŠÍŘENÍ POŽÁRU TÉMITO ROZVODY V SOULADU S KAP 6.2 ČSN 73 0810. UCPÁVKY BUDOU PROVEDENY DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PBŘ, REALIZACI DÍLA PROVEDE OBORNÁ FIRMA, NENÍ SOUČÁSTÍ PROFESE ZTI.
VNĚJŠÍ DEŠŤOVÉ SVODY JSOU KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY - DODÁVKA STAVBY.
NEOBSAZENÉ (VYNECHANÉ) POZICE ODPADNÍHO POTRUBÍ:
K3, K8, K9, K10

KANALIZACE BUDE PŘEDNOSTNĚ VEDENA VE STÁVAJÍCÍCH TRASÁCH, KTERÉ BUDOU ODHALENY PŘI STAVBĚ. NAVRŽENÉ POTRUBÍ VE STÁVAJÍCÍM OBJEKTU JE INFORMATIVNÍ DLE ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

LEGENDA ZTI:

ZNAČKA	POPIS	TYP
	NAVRŽENÉ POTRUBÍ STUDENÉ VODY	PPr PN 16
	NAVRŽENÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY	PPr PN 16
	NAVRŽENÉ POTRUBÍ CIRKULACE TEPLÉ VODY	PPr PN 16
	POTRUBÍ POČÁNÍ VODY	OCEL - POZINK
	VERTIKÁLNÍ ZMĚNA SMĚRU POTRUBÍ	
KK	KULOVÝ KOHOUT	OCEL - POZINK
DV	TERMOSTATICKÝ CIRKULAČNÍ VYVAŽOVACÍ VENTIL	OCEL - POZINK
H	POŽÁRNÍ HYDRANT D25	PLECH, HADICE D19

Legenda zařizovacích předmětů viz. technická zpráva.

ZNAČENÍ Ø - PLASTOVÉ POTRUBÍ
ZNAČENÍ DN - OCELOVÉ POTRUBÍ
IZ - IZOLACE POTRUBÍ DLE PŘÍSLUŠNÉ DIMENZE.
H HYDRANT D 25 S TVAROVÉ STÁLOU HADICÍ 30 m
MIN.PŘETLAK NA HYDRANTU = 0,2 MPa
MIN. PRŮTOK POŽÁRNÍ VODY = 0,3 l/s
POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE PROVEDENO Z MATERIÁLU PPr PN 20.
ROZVODY POŽÁRNÍ UŽITKOVÉ VODY BUDOU PROVEDENY Z OCELOVÝCH TRUBEK ZAVITOVÝCH. PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE VEDENO VE STĚNÁCH, PŘIPEVNĚNÉ PŘÍCHYTKAMI A ZAKRYTO. POTRUBÍ STUDENÉ VODY BUDE OPATŘENO IZOLACÍ Z PĚNĚNÉHO POLYETHYKLENU TL. DLE ON POTRUBÍ - VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA. VÝBĚR TYPU ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A BATERIÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA PŘI REALIZACI. MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTAŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NAVRŽENA DLE DOSTUPNÝCH MOŽNÝCH INFORMACÍ, PŘI STAVEBNÍCH PRACÍCH MOHOU BÝT ZJIŠTĚNY TAKOVÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT PŘEDPOKLAD A ROZSAH PRACÍ V TĚCHTO PŘÍPADECH BUDE PROJEKTANT V PŘEDSTIHU UPOZORNĚN A ÚPRAVA BUDE ŘEŠENA V RÁMCI ZMĚNOVÉHO ŘÍZENÍ.
PRO NAPOJENÍ UMYVADEL A DŘEZU BUDOU POUŽITY ROHOVÉ VENTILY A DOPOJENÍ VODOVODNÍCH BATERIÍ PŘES HADIČKY 3/8".
PROSTUPY PRO POTRUBÍ BUDOU HLADKÉ, ABY NEDOCHÁZELO K DESTRUKCI IZOLACE. PŘÍPOJKY BUDOU POUŽITY OCHRANNÉ TRUBKY.
PROSTUPY POTRUBÍ VŠEMI POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI STĚNAMI I STROPNÍMI KONSTRUKCEMI - MUSÍ BÝT UTĚSNĚNY TAK, ABY SE ZAMEZILO ŠÍŘENÍ POŽÁRU TÉMITO ROZVODY V SOULADU S KAP 6.2 ČSN 73 0810. UCPÁVKY BUDOU PROVEDENY DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PBŘ, REALIZACI DÍLA PROVEDE OBORNÁ FIRMA, NENÍ SOUČÁSTÍ PROFESE ZTI.

LEGENDA:

ZNAČKA	POPIS	TYP
	NAVRŽENÉ POTRUBÍ ROZVODU STLAČENÉHO VZDUCHU	PPr PN20
	VERTIKÁLNÍ ZMĚNA SMĚRU POTRUBÍ	PPr PN20

NOVÉ PROSTUPY ROZVODU STLAČENÉHO VZDUCHU BUDOU ULOŽENY DO OCHRANNÉ TRUBKY.
OCHRANNÁ TRUBKA BUDE ZABUDOVÁNA PEVNĚ A TĚSNĚ DO ZDI.
MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVEDENA DLE MONTAŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NAVRŽENA DLE DOSTUPNÝCH MOŽNÝCH INFORMACÍ, PŘI STAVEBNÍCH PRACÍCH MOHOU BÝT ZJIŠTĚNY TAKOVÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT PŘEDPOKLAD A ROZSAH PRACÍ V TĚCHTO PŘÍPADECH BUDE PROJEKTANT V PŘEDSTIHU UPOZORNĚN A ÚPRAVA BUDE ŘEŠENA V RÁMCI ZMĚNOVÉHO ŘÍZENÍ.

LEGENDA:

ZNAČKA	POPIS	TYP
	POTRUBÍ TOPNÉ VODY - přívod	potrubí ocelová závitové bezešvé potrubí měděné spojované pájením RAU-VPE - lisovaný spoj - PE-Xa
	POTRUBÍ TOPNÉ VODY - zpátečka	potrubí ocelová závitové bezešvé potrubí měděné spojované pájením RAU-VPE - lisovaný spoj - PE-Xa
OT	STOUPACÍ POTRUBÍ - topná voda	potrubí měděné spojované pájením RAU-VPE - lisovaný spoj - PE-Xa

SYSTÉM VYTÁPĚNÍ:
- NEIZOTERMÁLNÍ, DVOUTRUBKOVÝ S NUCENÝM OBĚHEM TOPNÉ VODY POMOCÍ OBĚHOVÉHO ČERPADLA
- TEPLOTNÍ SPÁD 80°C - 45°C - PŘI VÝPOČTOVÝCH PARAMETRECH Te=-18°C
- NEIZOTERMÁLNÍ OTOPNÁ PLOCHA - OTOPNÁ TĚLESA

POZNÁMKA:
ie - POTRUBÍ TOPNÉ VODY JE OPATŘENO TEPELNOU NAVLIČENOVOU IZOLACÍ Z PĚNĚNÉHO POLYETHYLENU NEBO POTRUBÍMI POVOZENÝ DLE ZÁKLAD UVEDENÝCH VE VYHLÁŠCE MPO 193/2007

LEGENDA OTOPNÉ PLOCHY:

ZNAČKA	POPIS	TYP
	OCELOVÉ DESKOVÉ TĚLESO S PRAVÝM SPODNÍM PŘIPOJENÍM, ZABUDOVANÝM VNITŘNÍM PROPOJOVACÍM ROZVODEM, VENTILOVOU VLOŽKOU, PROPLACHOVACÍ ČELNÍ PLOCHOU	PROVEDENÍ VENTIL KOMPAKT
	TRUBKOVÉ KOUPELNOVÉ TĚLESO	PROVEDENÍ SE ZVĚTŠENOU VÝHŘEVNOU PLOCHOU

LEGENDA VZT

Vi.	Přívod/odtah vzduchu (m3/h)
Vy	Výfuk/sání (m3/h)
DN0	Označení potrubí (mm)
	Mřížka ve dveřích
	Podříznutá dveře s výškou mezery mm 15mm

ZAŘÍZENÍ

	Diagonální ventilátor s montáží do kruhového potrubí
	Odvodní ventilátor s montáží na stěnu
	Odvodní ventilátor s montáží do podhledu (kapsovi sherai

LEGENDA:

	Hlavní vedení - elektroinstalace silnoproudu
	Kabelové vedení - domovní elektroinstalace silnoproudu
	Domovní rozvaděč
	Jednopólový spínač do krabice KU68-1901 (omítka) , 10A 250VAC
	Sériový spínač do krabice KU68-1901 (omítka) , 10A 250VAC
	Střídavý přepínač do krabice KU68-1901 (omítka), 10A 250VAC
	Křížový přepínač do krabice KU68-1901 (omítka), 10A 250VAC
	6+6 přepínač do krabice KU68-1901 (omítka), 10A 250VAC
	Spínač tlačítkový s dvojitenkou do krabice KU68-1901 (omítka), 10A 250VAC
	Jednopólový/ střídavý spínač/přepínač 10A 250VAC IP44
	Vstup-výstup
	Krabice se svorkovnicí - pro připojení pohybl. přívodu
	Zásuvka 2P+PE pod omítku 16A, 250V
	Dvojzásuvka 2x(2P+PE) pod omítku 16A, 250V
	Ventilátor - pouze připojení
	Poplachové tlačítko
	Přehledová deska
	Zásuvka TV+R+SAT, Zvláštivá RJ45
	Slouspačkur Kleszčka - silnoproud
	Ochrana dopňkovým ochranným pospojováním
	HOP - hlavní ochranná přípojnice (EPS2 v krabici KO 125)
	Zásuvka 3P+PE+N, na omítku 16A, 400V, IP44
	Zásuvka 2P+PE, na omítku 16A, 250V, IP44
	Autonomní hlásič kouře
STOP DÍLNA	Požárně ochranný uzávěr pro čtvrtí hodiny, montáž do stěn, 230V/16A, 2x dálkový zásuvka s provedení IP20, 330x250x57mm
	Žlutá tlačítko s červeným hřibkem pro vyjmání elektroinstalace v dílně a výjimku osvětlení, také jako bezpečnostní tlačítko, s nápisem vypni v nebezpečí.
	Elektrický motor 230V, 380V dle specifikace výkresu

POZNÁMKA:

VEŠKERÁ ELEKTROINSTALACE NA DÍLNÁCH BUDE V PROVEDENÍ MIN. IP44.
ELEKTROINSTALACE NA DÍLNÁCH BUDE VEDENA PO POVRCHU V ELEKTROINSTALAČNÍCH TRUBKÁCH A ŽLABECH.

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NAVRŽENA DLE DOSTUPNÝCH MOŽNÝCH INFORMACÍ A INFORMACÍCH SDĚLENÝCH INVESTOREM. PŘI STAVEBNÍCH PRACECH MOHOU BÝT ZJIŠTĚNY TAKOVÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT PŘEDPOKLAD A ROZSAH PRACÍ. V TĚCHTO PŘÍPADECH BUDE PROJEKTANT V PŘEDSTIHU UPOZORNĚN A ÚPRAVA BUDE ŘEŠENA V RÁMCI ZMĚNOVÉHO ŘÍZENÍ
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JSOU I ČÁSTI ZUČASTNĚNÝCH PROFESÍ, VÝSTUPY TĚCHTO PROFESÍ OBSAŽENÉ V ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍM/ŘEŠENÍM JSOU POUZE ORIENTAČNÍHO CHARAKTERU, K PODROBNÉMU ŘEŠENÍ DÍLČÍCH SOUČÁSTÍ STAVBY SLOUŽÍ TYTO SAMOSTATNÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A TO ZEJMÉNA POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY.
- KÓTOVÁNÍ JE PROVEDENÉNO V KOORDINAČNÍCH ROZMĚRECH.
- PODKLAD SITUACE BYL PŘEVZAT Z VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉHO SERVERU www.cuzk.cz

±0,000 = 492,850m BpV = ÚROVEŇ STAVAJÍCÍ PODLAHY 1.NP

Architektonické řešení :	Ing. Oldřich Barvíř, Ing. Marek Pavlíček	
Hlavní inženýr projektu :	Ing. Radek Myšák	
Zodpovědný projektant :	Ing. Radek Myšák	
Projektant :	Ing. Oldřich Barvíř	
Kraj :	Královéhradecký	M.Ú. : Vrchlabí
Stavebník :	Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Kumburská 846, 50901 Nová Paka Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové	
Stavba :	**PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY DÍLEN HORSKÁ 258, VRCHLABÍ** st.p.č. 292, p.p.č. 482/4 a 482/5 (p.p.č. 2130/13 - přípojka kanalizace) katastrální území Hořejší Vrchlabí [786349]	
	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Číslo paré :
Název výkresu :	PŮDORYS 3.NP - soutisk sítí	

RSCS s.r.o.
Cestina 115
Kostelec nad Orlicí
517 41
www.rscs.cz

Autorizace :

Číslo zakázky :	20/06/0622
Stupeň PD :	DPS
Datum :	5/2021
Měřítko :	1:50
Formát :	xA4
Číslo výkresu :	D.1.1.39

PŮDORYS 3.NP - soutisk sítí; M 1:50