PŮDORYS 2.NP
STROP 1.NP

PŘEDPJATÉ PANELY H=200, 250 mm

NAVRŽENY HCE200-0/5 - DÉLKA 7240x1200 mm
(DOPORUČUJI HCE200-0/7)
KS 3 - U JEDNOHO VYPLNĚNY DVĚ KRAJNÍ DUTINY
A DOPLNĚNY VÝZTUŽI DO BOKU ØR14 á 500 mm

NAVRŽENY HCE250-0/6 - DÉLKA 7240x1200 mm
(DOPORUČUJI HCE200-0/8) - KS 13

NAVRŽENY HCE250-2X/10 - DÉLKA 7240x1200 mm
KS 1 (POD PŘÍČKOU)

NAVRŽENY HCE250-0/6 - DÉLKA 5315x1200 mm
(DOPORUČUJI HCE200-0/8) - KS 5

NAVRŽENY HCE250-0/6 - DÉLKA 6315x1200 mm
(DOPORUČUJI HCE200-0/8) - KS 12

NAVRŽENY HCE250-0/6 - DÉLKA 4365x1200 mm
(DOPORUČUJI HCE200-0/8) - KS 4

NAVRŽENY HCE250-0/6 - DÉLKA 4365x785 mm
(DOPORUČUJI HCE200-0/8) - KS 2

NAVRŽENY HCE250-0/6 - DÉLKA 3430x350 mm
(DOPORUČUJI HCE200-0/8) - KS 1

ZESÍLENÍ NOSNÍKŮ

MAX. HMOTNOST ZESÍLENÍ - 7645 kg (PŘI POUŽITÍ 2xPL15/140)



- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NAVRŽENA DLE DOSTUPNÝCH MOŽNÝCH INFORMACÍ A INFORMACÍCH SDĚLENÝCH INVESTOREM. PŘI STAVEBNÍCH PRACECH MOHOU BÝT ZJIŠTĚNY TAKOVÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT PŘEDPOKLAD A ROZSAH PRACÍ, V TĚCHTO PŘÍPADECH BUDE PROJEKTANT V NEJKRATŠÍM MOŽNÉM TERMÍNU UPOZORNĚN A ÚPRAVA BUDE ŘEŠENA V RÁMCI ZMĚNOVÉHO ŘÍZENÍ.
- V NĚKTERÝCH ČÁSTECH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JSOU ČÁSTI ZUČASTNĚNÝCH PROFESÍ, VYSTUPY TĚCHTO PROFESÍ OBSAŽENÉ V ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍM ŘEŠENÍM JSOU POUZE ORIENTAČNÍHO CHARAKTERU, K PODROBNÉMU ŘEŠENÍ DÍLČÍCH SOUČÁSTÍ STAVBY SLOUŽÍ TYTO SAMOSTATNÉ ČÁSTI.
- PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A TO ZEJMÉNA POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY.
- KOTOVÁNÍ JE PROVEDENO V KOORDINAČNÍCH ROZMĚRECH.
- PODKLAD SITUACE BYL PŘEVZAT Z VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉHO SERVERU www.cuzk.cz

T1 – 3,9 m



V1 – 80,1 bm



V2 – 7,9 bm



V4' – 3,9 bm



V4 – 54,9 bm



V5 – 3,3 bm



V5' – 3,3 bm



V6 – 7,6 bm



D1 – 27,3m2



D2 – 5,9m2



D3 – 6+6m2



D4 – 27,3m2
D5 – 21,7m2



D7 – 191m2
D8 – 183,5m2



D6 – 5,8m2



PŘÍLOŽKY U SCHODIŠTĚ



PŘÍLOŽKY U VĚNCŮ



PŘÍLOŽKY U VÝT.JÍMKY A ŠACHTY

PŘI POUŽITÍ KARI SÍTÍ

PŘÍLOŽKY U DESEK

øR12 á 200 mm

T2 – 6,7 m



OZNAČENÍ A VELIKOST NOSNÍKŮ S * JE POUZE INFORMATIVNÍ
BYLY PROVEDENY POUZE OMEZENÉ SONDY Z DŮVODU VÝUKY.
NOSNÍKY POCHÁZEJÍ Z OBDOBÍ KOLEM ROKU 1904.
ZVYŠENÍ ÚNOSNOSTI STROPU BUDE PROVEDENO PŘÍLOŽKAMI.
PŘED ZESILOVÁNÍM PŘÍLOŽKAMI JE POTŘEBA PROVÉST ZKOUŠKU SVAŘITELNOSTI.
ZKOUŠKU SVAŘITELNOSTI PROVEDE OSOBA K TOMU POVĚŘENÁ A ZPŮSOBILÁ, VÝSTUPEM BUDE ELABORÁT O SVAŘITELNOSTI PRVKŮ
PŘÍLOŽKY PŘIVAŘIT V ODLEHČENÉM STAVU PŘERUŠOVANÝM SVAREM
OCEL KCE A NOVÉ PŘÍLOŽKY STROPNÍC BUDOU ZAOMÍTÁNY SÁDROVOU OMÍTKOU NA POŽÁRNÍ ODOLNOST dle PBŘS

POZNÁMKA:

ROZMĚRY VZTAHUJÍCÍ SE KE STÁVAJÍCÍMU OBJEKTU A POZEMKU JSOU INFORMATIVNÍ
STAVEBNÍ PRÁCE MUSÍ PROVÁDĚT ODBORNÁ FIRMA
JAKOST ELEKTROD MUSÍ ODPOVÍDAT JAKOSTI OCELI NEOZNAČENÁ OCEL - S235, 10505, KARI SÍTĚ
BETON - min. C25/C30
DŘEVO - SI (C24) NEBO LEP. LAM.DŘEVO min.tř. GL 24h
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTU JE STAVEBNÍ ČÁST
KÓTY VE STAVEBNÍ ČÁSTI JSOU URČUJÍCÍ
PŘI VĚTŠÍCH ROZDÍLECH (+-5%) INFORMOVAT STATIKA
JE NUTNÉ DODRŽET VŠECHNY TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ
ŘEZY VIZ ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST
CHRÁNIČKY PRO EL. INSTALACE (ZÁSUVKY,SVĚTLA, ...) BUDOU PŘICHYSTÁNY PŘED BETONÁŽÍ BET. TVÁRNIC A MONOLITICKÝCH BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
DODAVATEL PŘEDPJATÝCH PANELŮ ODSOUHLASÍ, NEBO UPRAVÍ TYP PANELŮ
OCELOVÉ VÝMĚNY DODÁVKA VČETNĚ PANELŮ

±0,000 = 492,850m BpV = UROVEŇ STÁVAJÍCÍ PODLAHY 1.NP

Hlavní inženýr projektu :	Ing., Radek Myšák	
Zodpovědný projektant :	Ing., Jaroslav Loskot	
Projektant :	Ing., Jaroslav Loskot	
Kraj :	Královéhradecký	M.Ú. : Vrchlabí
Stavebník :	Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Kumburská 846, 50901 Nová Paka, Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové	
Stavba :	**PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY DÍLEN HORSKÁ 258, VRCHLABÍ**	
	st.p.č. 292, p.p.č. 482/4 a 482/5 (p.p.č. 2130/13 - přípojka kanalizace) katastrální území Hořejší Vrchlabí [786349]	
	STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	Číslo paré :
Název výkresu :	STROP 1.NP	

RIBOS s.r.o.
Čeňka 1152
Kostelec nad Orlicí
www.ribos.cz

Číslo zakázky :	20/06/0622
Stupeň PD :	DPS
Datum :	4/2021
Měřítko :	1:50
Formát :	16A4
Číslo výkresu :	D.1.2.4