PŮDORYS 3.NP
STROP 2.NP

PŘEDPJATÉ PANELY H=200mm

NAVRŽENY HCE200-0/5 - DÉLKA 7550x1200 mm
(DOPORUČUJI HCE200-0/7)
KS 13 - VYPLNĚNY DUTINY NA KONCÍCH -1 m

NAVRŽENY HCE200-0/5 - DÉLKA 6315x1200 mm
(DOPORUČUJI HCE200-0/7)
KS 12 , U DVOU VYPLNĚNY DVĚ KRAJNÍ DUTINY
A DOPLNĚNY VÝZTUŽÍ DO BOKU ØR14 á 500 mm

NAVRŽENY HCE200-0/5 - DÉLKA 5315x1200 mm
(DOPORUČUJI HCE200-0/7)
KS 5 , U JEDNOHO PANELU VÝŘEZ

NAVRŽENY HCE200-0/5 - DÉLKA 7000x1200 mm
(DOPORUČUJI HCE200-0/7)
KS 17 , U JEDNOHO VYPLNĚNY DVĚ KRAJNÍ DUTINY
A DOPLNĚNY VÝZTUŽÍ DO BOKU ØR14 á 500 mm
U JEDNOHO PANELU PROSTUP

NAVRŽENY HCE200-0/5 - DÉLKA 7000x524 mm
- KS 1
(DOPORUČUJI HCE200-0/7)

















POZNÁMKA:

ROZMĚRY VZTAHUJÍCÍ SE KE STÁVAJÍCÍMU OBJEKTU
A POZEMKU JSOU INFORMATIVNÍ
STAVEBNÍ PRÁCE MUSÍ PROVÁDĚT ODBORNÁ FIRMA
JAKOST ELEKTROD MUSÍ ODPOVÍDAT JAKOSTI OCELI
NEOZNAČENÁ OCEL - S235, 10505, KARI SÍTĚ
BETON - min. C25/C30
DŘEVO - SI (C24) NEBO LEP. LAM.DŘEVO min.tř. GL 24h
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTU JE STAVEBNÍ ČÁST
KÓTY VE STAVEBNÍ ČÁSTI JSOU URČUJÍCÍ
PŘI VĚTŠÍCH ROZDÍLECH (+-5%) INFORMOVAT STATIKA
JE NUTNÉ DODRŽET VŠECHNY TECHNOLOGICKÉ
PŘEDPISY A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH
MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ
Základovou spáru musí převzít geolog. Minimální únosnost
rostlé zeminy v základové spáře Rdt=300 kPa.
ŘEZY VIZ ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST
DODAVATEL PŘEDPJATÝCH PANELŮ ODSOUHLASÍ, NEBO UPRAVÍ TYP PANELŮ

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NAVRŽENA DLE DOSTUPNÝCH MOŽNÝCH INFORMACÍ A INFORMACÍCH SDĚLENÝCH INVESTOREM, PŘI STAVEBNÍCH PRACECH MOHOU BÝT ZJIŠTĚNY TAKOVÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT PŘEDPOKLAD A ROZSAH PRACÍ, V TĚCHTO PŘÍPADECH BUDE PROJEKTANT V PŘEDSTIHU UPOZORNĚN A ÚPRAVA BUDE ŘEŠENA V RÁMCI ZMĚNOVÝCH ŘÍZENÍ.
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JSOU ČÁSTI OBSAHUJÍCÍ NÁVOD PROFESE, VÝSTUPY TĚCHTO PROFESÍ OBSAŽENÉ V ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍM ŘEŠENÍM JSOU POUZE ORIENTAČNÍHO CHARAKTERU, K PODROBNÉMU ŘEŠENÍ DÍLČÍCH SOUČÁSTÍ STAVBY SLOUŽÍ TYTO SAMOSTATNÉ ČÁSTI.
- PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A TO ZEJMÉNA POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY.
- KOTVENÍ JE PROVEDENO V KOORDINAČNÍCH ROZMĚRECH.
- PODKLAD SITUACE BYL PŘEVZAT Z VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉHO SERVERU www.cuzk.cz

±0,000 = 492,850m.BpV = ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍ PODLAHY 1.NP

Hlavní inženýr projektu :	Ing. Radek Myšák	
Zodpovědný projektant :	Ing. Jaroslav Loskot	
Projektant :	Ing. Jaroslav Loskot	
Kraj :	Královéhradecký	M.Ú. : Vrchlabí
Stavebník :	Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Kumburská 846, 50901 Nová Paka Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové	
Stavba :	**PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY DÍLEN HORSKÁ 258, VRCHLABÍ** st.p.č. 292, p.p.č. 482/4 a 482/5 (p.p.č. 2130/13 - přípojka kanalizace) katastrální území Hořejší Vrchlabí [786349]	
	STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	Číslo paré :
Název výkresu :	STROP 2.NP - STŘECHA	Číslo výkresu : D.1.2.5

IKROS s.r.o.
Cerdov 125
Kostelec nad Orlicí
517 41
www.ikros.cz

Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

Číslo zakázky :	20/06/0622
Stupeň PD :	DPS
Datum :	4/2021
Měřítko :	1:50
Formát :	16A4