



# Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211  
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu  
IČO: 708 89 546  
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka  
TOÚ/017-24/Ko

Vyřizuje/linka  
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne  
12.01.2024

Vysvětlení, změna, doplnění č. 2 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „**III/3038 Červený Kostelec, ul. Sokolská**“.

V souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně i změnou a doplněním zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti:

Žádost č. 1

Dobrý den,

Níže zasílám Žádost o dodatečné informace na zakázku III/3038 Červený Kostelec, ul. Sokolská.

Dotaz č. 01

A. Z technické zprávy „Potrubí PE-HD/PP DN600, 700 a 1200 je profilované konstrukce stěny potrubí – žebro je tvořeno profilem kruhového průřezu spirálovitě navinutým okolo základní stěny potrubí. Tento profil je dvojstěnný – vnitřní profil z polypropylénu je při navíjení koextrudován (obalen) polyetylénem. Kruhová tuhost SN 8“. V příloze PD objektu 302 je uvedena kruhová tuhost SN 10. **NENÍ TO JEDNOZNAČNÉ!!!**

B. U ostatního potrubí kanalizačního systému není kruhová tuhost SN uvedena. **DOPLNIT!!!**

Žádáme upřesnění kruhové tuhosti potrubí kanalizačního systému.

Dotaz č. 02

Zadávací dokumentace neobsahuje specifikaci svítidel (SO 431 – Veřejné osvětlení)

Žádáme doplnění specifikace svítidel.

Dotaz č. 03

Zadávací dokumentace neobsahuje projektovou dokumentaci SO 501 – Úprava plynovodu.

Žádáme doplnění zadávací dokumentace o projektovou dokumentaci SO 501 – Úprava plynovodu.

Žádost č. 2

Dobrý den.

Níže zasíláme dotazy v textovém znění:

1) Součástí zadávací dokumentace ve výkazu výměr „část – město Červený Kostelec“ je k nacenění objekt SO 501 Úprava plynovodu.

Po stažení a rozbalení všech dostupných souborů ZD a PD objekt SO 501 nemůžeme nalézt. Prosíme o případné doplnění.

2) U SO 111 chybí v položce p.č.22 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH specifikace kruhové tuhosti SN.

Prosíme o doplnění.

3) U SO 101 v položkách p.č. 28,29 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM a POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH

taktéž chybí specifikace SN. Prosíme o doplnění.

4) Prosíme o specifikaci přírodního materiálu pro signální a varovné reliéfní prvky položek p.č.25 a 26 objektu SO 121.

Děkuji a jsme s pozdravem

### Žádost č. 3

Dobrý den, níže Vám zasíláme dotaz k ZD pro výše uvedenou VZ a předem děkujeme za doplnění podkladů a informací k přípravě cenové nabídky.

Dotaz:

U níže uvedené položky rozpočtu pro realizaci podkladní nestmelené vrstvy není v soupise prací, ani v žádné části projektové dokumentace uvedena požadovaná frakce kameniva, která má být v rámci této položky realizována. Žádáme zadavatele o doplnění soupisu prací a projektové dokumentace o tento chybějící údaj.

22 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM

"- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry"

### Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace:

K výše uvedeným dotazům zadavatel uvádí následující:

### Žádost č. 1

1) Zadavatel uvádí, že kruhová tuhost kanalizačního systému u DN 150 a DN 200 z uličních vpustí a žlabů je SN 16. Hlavní řad - potrubí SN 12. U položek výkazu výměr, kterých se to týká, zadavatel upravil příslušný popis těchto položek, který je uveden níže:

SO 101 pro zadavatele č. 1 Královéhradecký kraj:

pol. 87434 doplnění popisku SN 16

SO 302 pro zadavatele č. 1 Královéhradecký kraj:

pol. 87433 doplnění popisku SN 16

pol. 87446 doplnění popisku SN 12

pol. 87458 doplnění popisku SN 12

pol. 87459 doplnění popisku SN 12

pol. 87460 doplnění popisku SN 12

pol. 87471R doplnění popisku SN 12

SO 301 pro zadavatele č. 2 Město Červený Kostelec:

pol. 87433 doplnění popisku SN 16

pol. 87445 doplnění popisku SN 12

pol. 87458 doplnění popisku SN 12

- 2) Rozměry sloupů svítidel budou provedeny dle předložené projektové dokumentace. Svítidla budou dle požadavku zadavatele č. 2 Města Červený Kostelec dodána a montována ve vlastní režii v rámci kompletní výměny svítidel v celém městě Červený Kostelec. Zhotovitel provede montáž stožárů svítidel. Z výkazu výměr pro SO431 – Veřejné osvětlení jsou vypuštěny následující položky, které tímto již nejsou součástí předmětu díla:

9	210202013	Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník	kus	44,000
10	348444500	svítidlo venkovní LED 38W, IP66, 4800lm, 220-240V - dle standardu investora	kus	31,000
11	348444501	svítidlo venkovní LED 54W, IP66, 8100lm, 220-240V - dle standardu investora	kus	13,000

- 3) Součástí projektové dokumentace je na základě požadavku správce plynovodu uveden základní technický popis, případné úpravy a předpokládaný soupis prací. Skutečný rozsah SO 501 bude upřesněn během realizace. Trasa plynovodu je uvedena ve výkresu B02\_Koordinační situaci v projektové dokumentaci pro zadavatele č. 2 Město Červený Kostelec.

Žádost č. 2

- 1) Na tento dotaz zadavatel odpověděl výše – viz. žádost č. 1, odpověď 3).
- 2) Zadavatel, ve výkazu výměr pro zadavatele č. 2 Město Červený Kostelec, v položce č. 22 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH (SO 111 Místní komunikace) doplnil v popisu položky kruhovou tuhost SN4.
- 3) Zadavatel, ve výkazu výměr pro zadavatele č. 1 Královéhradecký kraj v položce č. 28 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM (SO 101 Rekonstrukce silnice III/3038) doplnil v popisu položky kruhovou tuhost SN16 a v položce č. 29 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH (SO 101 Rekonstrukce silnice III/3038) doplnil v popisu položky kruhovou tuhost SN4.
- 4) Vzhled a řešení signálních a varovných prvků dlažby v blízkosti náměstí Tomáše Garrigue Masaryka (cca do km 0,180) bude odpovídat již provedené rekonstrukci samotného náměstí v roce 2023 – viz. příložené foto, které je součástí tohoto vysvětlení, změny a doplnění jako samostatná příloha. Reliéfní dlažba bude z umělého kamene a hladká dlažba kolem reliéfních prvků ze žulové deskoviny kontrastní barvy.

Žádost č. 3

- 1) Zadavatel ve výkazu výměr pro zadavatele č. 1 Královéhradecký kraj do položky č. 22 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM (SO 101 Rekonstrukce silnice III/3038) doplnil následující popis:  
- ŠDa 0/32

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou a doplněním zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na stavební práce „**III/3038 Červený Kostelec, ul. Sokolská**“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

## **6. Lhůta a místo pro podání nabídek**

**Lhůta pro podání nabídek končí 31.01.2024 v 09:00 hodin.**

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.cenakhk.cz/vz00010394>

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

- bod 12.4. Další požadavky zadavatele, třetí odstavec se mění následovně:

### **12.4. Další požadavky zadavatele**

Zadavatel stanovuje v rámci jiných požadavků na plnění veřejné zakázky limit pro nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky. Cena za plnění veřejné zakázky ve výši **74.907.710,00 Kč bez DPH** je zadavatelem stanovena jako maximální a tuto cenu nesmí dodavatel ve své nabídce překročit. Zároveň zadavatel stanovuje maximální přípustnou nabídkovou cenu, a to následujícím způsobem pro jednotlivé zadavatele:

- zadavatel č. 1 Královéhradecký kraj v maximální výši 42.074.259,00 Kč bez DPH,
- zadavatel č. 2 Město Červený Kostelec v maximální výši 32.833.451,00 Kč bez DPH,

**Výkaz výměr, který byl uveřejněn na profilu zadavatele, se nahrazuje výkazem, který je součástí tohoto vysvětlení, změny, doplnění zadávacích podmínek.**

**Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě výkazu výměr a předložených fotografií reliéfní dlažby, které jsou součástí tohoto vysvětlení, změny, doplnění zadávacích podmínek.**

Zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 99 odst. 2 zákona, tj. přiměřeně, již v rámci uveřejněného Vysvětlení, změny č. 1 ze dne 11.01.2024 a zároveň v souladu s § 98 odst. 4 zákona ještě prodlužuje o další 3 pracovní dny, o které přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění tohoto vysvětlení 3 pracovní dny.

**Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.**

Ing. Jiří Brandejs  
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC  
Královéhradeckého kraje a.s.  
na základě pověření