

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje

krajské ředitelství

Hradec Králové 3, nábreží U Přívozu 122/4, PSČ 500 03



HZSHX007RWXT

Naše č. j.: HSHK- 655-5/2022

Vyřizuje: kpt. Ing. Jiří Kašpar
Telefon: 950530734
E-mail: jiri.kaspar@hkk.izscr.cz

Žadatel:

Datum: 11.03.2022

TECHNICO Opava, s.r.o.
Hradecká 1576/51
746 01 Opava
ID DS: fzc6jud

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby:	Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvníckého centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna v rozsahu: Stávající budovy Vrbenského kasáren včetně nové přístavby
Místo stavby:	pozemky st.p.č. 291/2, p.p.č. 240/1, 1487, k.ú. Hradec Králové (646873) - pozemky stanoveny podle textové části požárně bezpečnostního řešení
Stavebník:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí č.p. 1245, 500 03 Hradec Králové
Předložená dokumentace:	PD ke stavebnímu povolení, vypracovala: Ing. arch. Nikola Martiníková, Ing. Eva Macáková, zodpovědný projektant: Ing. Matěj Kudlík, ČKAIT č. 1102890, datum: 11/2018 (aktualizace: 10.8.2021), č. zak.: TO-498-DUR+DSP
Identifikace dokumentace:	D.1.3.1.a Požárně bezpečnostní řešení pro územní rozhodnutí a stavební povolení: textová a výpočtová část 56xA4 (111 stran včetně titulní strany) + Souhlas provozovatele ZDP a PCO 1xA4 (2 strany) + výkresová část 99xA4 (Výkresy požární ochrany: D.1.3.1.b.01 Situace odstupových vzdáleností 21xA4, D.1.3.1.b.02 Půdorys 2.PP nový stav 6xA4, D.1.3.1.b.03 Půdorys 1.PP nový stav 12xA4, D.1.3.1.b.04 Půdorys 1.NP nový stav 12xA4, D.1.3.1.b.05 Půdorys 2.NP nový stav 12xA4, D.1.3.1.b.06 Půdorys 3.NP nový stav 12xA4, D.1.3.1.b.07 Půdorys 4.NP nový stav 12xA4, D.1.3.1.b.08 Půdorys 5.NP nový stav 12xA4, vypracovala: Ing. Ivana Bednářková, ČKAIT č. 1102604, datum: 11/2018 (aktualizace 02/2022), č. zak.: TO-498-DUR+DSP

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, jako příslušný orgán státního požárního dozoru podle § 26 odst. 2 písm. b) a § 40 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil podle § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně v rozsahu výše citovaného požárně bezpečnostního řešení shora uvedenou dokumentaci podanou dne 21. ledna 2022. Usnesením pod č.j. HSHK-655-2/2022 ze dne 16. února 2022 byla prodloužena lhůta pro vydání závazného stanoviska o 30 dní, a to do 22. března 2022. Žadatel v této lhůtě však doplnil žádost a to dne 4. března 2022 (doplnění spočívalo v nové úpravě textové a výkresové části požárně bezpečnostního řešení).

K výše uvedenému požárně bezpečnostnímu řešení vydává podle § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO S PODMÍNKOU:

- 1. V souladu s čl. 8.5.3 ČSN 73 0802 bude navržená požární roleta oddělující spojovací krček (místnost číslo P.1.12 - součást požárního úseku s označením P.1.1/N3 chráněná úniková cesta typu „B“) a vstupní halu/muzejní obchod (místnost číslo P.1.02 - součást požárního úseku s označením N1.9) provedena s mezními stavy EI 30 DP1 včetně požadované kouřotěsnosti.**

Odůvodnění:

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, jako příslušný orgán státního požárního dozoru, obdržel dne 21. ledna 2022 žádost o vydání závazného stanoviska k dokumentaci stavby „Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna“ na pozemcích st.p.č. 291/2, p.p.č. 240/1, 1487, k.ú. Hradec Králové (646873). Rozsah, tzn. stávající budova Vrbenského kasáren včetně nové přístavby, je dán požárně bezpečnostním řešením.

Na základě posouzených podkladů, které jsou součástí spisu, se jedná o stavbu „krajského depozitáře“ (výšky stavby převyšující 9 m, se dvěma podzemními podlažními, nenaplňujícími požadavky kategorie III) a tato stavba je dle § 8 vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva zařazena do kategorie II, která představuje vyšší nebezpečí. Závazné stanovisko je podle § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vydáváno na základě předložené dokumentace posouzené v rozsahu požárně bezpečnostního řešení.

Podkladem pro vydání závazného stanoviska Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje bylo:

D.1.3.1.a Požárně bezpečnostní řešení pro územní rozhodnutí a stavební povolení: textová a výpočtová část 56xA4 (111 stran včetně titulní strany) + Souhlas provozovatele ZDP a PCO 1xA4 (2 strany) + výkresová část 99xA4 (Výkresy požární ochrany: D.1.3.1.b.01 Situace odstupových vzdáleností 21xA4, D.1.3.1.b.02 Půdorys 2.PP nový stav 6xA4, D.1.3.1.b.03 Půdorys 1.PP nový stav 12xA4, D.1.3.1.b.04 Půdorys 1.NP nový stav 12xA4, D.1.3.1.b.05 Půdorys 2.NP nový stav 12xA4, D.1.3.1.b.06 Půdorys 3.NP nový stav 12xA4, D.1.3.1.b.07 Půdorys 4.NP nový stav 12xA4, D.1.3.1.b.08 Půdorys 5.NP nový stav 12xA4, vypracovala: Ing. Ivana Bednářková, ČKAIT č. 1102604, datum: 11/2018 (aktualizace 02/2022), č. zak.: TO-498-DUR+DSP.

Posouzením tohoto požárně bezpečnostního řešení podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního

požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. (dále jen „vyhláška o požární prevenci“), dospěl Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje k závěru, že je zajištěna možnost bezpečné evakuace osob a majetku, stabilita a únosnost konstrukcí po stanovenou dobu (požární uzávěry výtahových šachet osobních výtahů ústících do CHÚC mohou být s mezními stavy EW bez kouřotěsnosti podle čl. 8.10.1 ČSN 73 0802, jak je uvedeno ve výkresové části požární ochrany, textová část požárně bezpečnostního řešení navrhuje požární uzávěry s mezními stavy EI), vymezení požárních úseků vč. jejich parametrů odpovídá stanoveným požadavkům, je zabráněno možnosti šíření požáru na sousední objekty a mezi požárními úseky, stavební hmoty odpovídají stanoveným požadavkům, je zajištěno zabezpečení stavby požární vodou, věcnými prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními, jsou vymezené přístupové komunikace a vnitřní zásahové cesty, technická zařízení stavby jsou v souladu s požadavky požární bezpečnosti, jsou stanoveny požadavky na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí, je stanoven rozsah výstražných a bezpečnostních značek a tabulek. Požárně bezpečnostní řešení je dostatečným podkladem pro posouzení požární bezpečnosti předmětné stavby, splňuje obsahové náležitosti ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z jeho obsahu vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb kladené vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Vzhledem k výše uvedenému bylo ve věci vydáno souhlasné závazné stanovisko.

Poznámka:

Upozorňujeme, že požárně nebezpečný prostor zasahuje za hranici stavebního pozemku a to na pozemky parc.č. 239/4, 239/105 v k.ú. Hradec Králové (jedná se o pozemky veřejného prostranství, vlastník: Statutární město Hradec Králové) a dále na parc.č. 240/7, k.ú. Hradec Králové (jedná se o pozemek manipulační plochy, vlastník: Česká republika).

Ověřeno bylo výše uvedené požárně bezpečnostní řešení, které bude samostatně doručeno.

K případným změnám proti posouzenému požárně bezpečnostnímu řešení je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany.

Část projektové dokumentace obsahující výše uvedené požárně bezpečnostní řešení si v souladu s § 46 odst. 3 vyhlášky o požární prevenci trvale ponecháváme.

kpt. Ing. Jiří Kašpar
vrchní komisař - stavební prevence
oprávněná osoba za HZS
Královéhradeckého kraje
(podepsáno elektronicky)