

## Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám

<b>Zakázka:</b>	„Zateplení VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (areál U Stadionu, kostka)“
<b>Zadavatel:</b>	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
<b>Způsob zadání:</b>	Otevřené podlimitní řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ)

**Zadavatel poskytuje v zákonné lhůtě dodatečné informace k zadávacím podmínkám a to na základě níže uvedených dotazů a v souladu s § 49 odst. 2 a 3 ZVZ.**

### Dotaz č. 1:

Žádám zadavatele, aby uvedl zda-li je zateplovací systém vyžadován v kvalitativní třídě "A" či pouze dle ETICS ???

V projektové dokumentaci, ve smlouvě o dílo není zmíněno o kvalitativní třídě.

### Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Zadavatel k dotazu uvádí, že zateplení bude provedeno obecně dle předpisu ETICS, tak jak je uvedeno v legendě výkresu č. F.2.16 - ŘEZ.

### Dotaz č. 2:

Ze zadávací dokumentace vyplývá, že uchazeč do své cenové nabídky promítne zajištění zvláštního užívání silnic, dopravní značení dle vyjádření DI policie ČR a uzavření smlouvy na zábor veřejného prostranství. Tyto podmínky vyplývají ze stavebního povolení. Proto Vás žádám o zaslání následujících podkladů:

- Vyjádření DI policie ČR, ze kterého bude možné zjistit druh dopravního značení, které bude nutné nainstalovat pro zajištění bezpečnosti.
- Jaké jsou poplatky města za zábor veřejného prostranství a za zvláštní užívání komunikace pro umístění lešení?

### Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:


Poplatek za zábor je 2,5 Kč bez DPH/m<sup>2</sup>/den. K dotazu zadavatel dále uvádí, že požadované skutečnosti by si měl z vyjádření zjistit každý z uchazečů v souladu s jím uvažovaným zábohem.

### Dotaz č. 3:

V zadávací dokumentaci na str. 6 je napsáno, že zadavatel si vyhrazuje právo kontroly použitých plastových profilů, výztuh a ostatních komponent destrukční zkouškou. V tomto vidím hned několik problémů:



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fondy soudržnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Projekt financován z  
Evropského fondu pro regionální rozvoj

- a) Jelikož nebudeme vědět, které okno si zadavatel vybere k destrukční zkoušce, nevíme ani jakou cenu máme dát navíc do rozpočtu za okno, které bude rozřezáno (cena okna se odvíjí od jeho velikosti). Je pochopitelné, že pokud bychom to věděli, nemá to z Vašeho pohledu žádný význam.
- b) Je nutné si samozřejmě uvědomit, že pokud se jedno okno úplně rozřízne, bude výroba nového okna (křídlo i rám) trvat dalších cca 6-8 týdnů, což pozdrží práce s tím související (provádění zateplovacího systému a vnitřní povrchové úpravy). Nebráníme se provedením destrukční zkoušky, pouze upozorňujeme na časové komplikace, které mohou touto zkouškou nastat.

**Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:**

K dotazu zadavatel uvádí, že destrukční zkouška bude provedena na Okně D1.

**Místo a doba pro podání nabídek:**

Lhůta a místo pro podání nabídek se nemění a jsou platné dle Zadávací dokumentace.

V Hradci Králové dne 20. 11. 2014



RNDr. Zita Kučerová, Ph.D.  
zástupce zadavatele



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKA UNIE  
Fond soudržnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Program  
vzdělávání a zaměstnanosti