



Královéhradecký kraj
se sídlem
Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/023-24/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne
15.01.2024

Vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „III/32329 Libčany“.

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace.

Znění žádosti:

Žádost č. 1

Dobrý den,

v souvislosti s veřejnou zakázkou „III/32329 Libčany“, žádáme o dodatečnou informaci:

D.1.6 SO 451 OSVĚTLENÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE

V poskytnuté zadávací dokumentaci se nevyskytuje světelný výpočet. Žádáme zadavatele o poskytnutí tohoto výpočtu.

Předem děkujeme za dodatečnou informaci a jsme s pozdravem.

Vysvětlení zadávací dokumentace:

K výše uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:

K žádosti č. 1

V projektové dokumentaci, která byla uveřejněna na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace, jsou veškeré údaje potřebné proto, aby dodavatel nacenil svítidla pro venkovní osvětlení. Ve výkazu výměr je výkon svítidla, světelný tok, krytí. Výpočet osvětlení je pro konkrétní typ svítidel, a z toho důvodu není součástí zadávací dokumentace, neboť tyto informace by mohly být zavádějící. Pokud si chce dodavatel udělat výpočet osvětlení pro konkrétní typ svítidla, tak v technické zprávě jsou uvedeny výšky svítidel a z výkresu situace si odečte rozměry vozovky a rozteč svítidel.

Informace, které má dodavatel k dispozici, jsou pro nacenění svítidel dostačující.

Zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření