



Pomáhat a chránit

Krajské Ředitelství policie
KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE

Dopravní inspektorát
Rychnov nad Kněžnou



KRPH-20-155/ČJ-2016-050706

Rychnov nad Kněžnou 21. června 2016

IDProjekt s.r.o.
Júnova 1028
517 41 Kostelec nad Orlicí

Počet listů: 1

E-mail

Stanovisko k projektové dokumentaci „III/3051 Albrechtice n. Orl. – hranice okresu RK-PA“.

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Královehradeckého kraje, Dopravní inspektorát v Rychnově nad Kněžnou nemá po posouzení projektové dokumentace z hlediska bezpečnosti silničního provozu závaznějších připomínek k výše uvedené akci, pokud budou dodrženy ustanovení souvisejících předpisů a norem v platném znění (např. zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích, ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích, atd.).

Pouze musíme upozornit, že směrové sloupky v červeném provedení č. Z 11g budou umístěny na vyústění účelových komunikací, nikoliv na samostatné sjezdy.

Před zahájením stavebních prací je nutné předložit k posouzení návrh dopravně inženýrského opatření (umístění PDZ) včetně termínu a harmonogramu prací.

por. Josef Žabokrtský, DiS.
komisař DI

npor. Ing. Rudolf Petřík
vedoucí DI

Zborovská 1360
516 01 Rychnov nad Kněžnou

Tel.: +420 974 536 258
Email: rk.di.komunikace@pcr.cz