



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/025-24/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne
17.01.2024

Vysvětlení, změna, doplnění č. 2 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „III/29923 Choustníkovo Hradiště“.

V souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytují vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně i změnou zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti:

Žádost č. 1

Dobrý den,

ke stavbě "III/29923 Choustníkovo Hradiště" bychom měli následující dotazy a žádosti o doplnění dokumentace:

- Žádáme Zadavatele o doplnění výkresů týkajících se oplocení a zábradlí. Tyto položky se vyskytují např. v objektu SO 135.2 v soupisu Zadavatele Městysse Choustníkovo Hradiště, dále v objektu SO 101 soupisu prací Zadavatele Královéhradecký kraj. Ani k jedné ale není žádná výkresová dokumentace a těžko tedy lze nacenit tyto položky.

- Proč se v objektu SO 501 Zadavatele Městysse Choustníkovo Hradiště vyskytuje položka č. 89971 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 mm, když se jedná o přeložku plynovodu ?

- Kde se ve stavbě vyskytuje litý asfalt ? Ze situací to není zřejmé a tyto položky jsou použity v SO 134.1 a SO 134.2.

- V koordinační situaci je v cca km 0,6 odkaz na stranovou přeložku kabelu CETIN. K těmto pracem však chybí příslušné položky v soupisech prací. Zároveň se v Technické zprávě objektu SO 455 píše o jakémsi objektu SO 411, který ale zase není součástí dokumentace. Jak je to tedy s kabely CETINU ?

- Žádáme zadavatele o doplnění výkresové dokumentace o výkresy horských vpustí tak, aby šlo tyto položky ocenit.

Předem děkujeme za zodpovězení dotazů.

Žádost č. 2

Vážený zadavatel, v rámci zadávacího řízení na akci „I/29923 Choustníkovo Hradiště“ se na Vás obrácíme s následujícími dotazy.

1. Ve výkazu výměr pro KHK v objektu SO 001 je uvedena položka 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY, kde v popisu je uvedeno, že má být uvedena cena 5% z celkových nákladů. Jedná se o celkové náklady za oba zadavatele nebo pouze náklady objektů pro zadavatel Královehradecký Kraj?
2. Ve výkazu výměr pro KHK v objektu SO 001 je uvedena položka 02821 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU jaké náklady má do této položky uchazeč kalkulovat? Dle našeho názoru by bylo vhodné spíše určit preliminář.
3. V objektu SO 101 je uvedena pol. 015140 , v které je chybně uvedeno skládkovné za pol. č. 113524, kde m' obruby je vynásoben koeficientem 2,4 což je koeficient pro m3. Žádáme o úpravu výkazu výměr
4. Ve výkazu výměr v objektu SO 101 je uvedena pol. č. 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE dle našeho názoru by zde měla být pro dlažbu u nátoky na zpevněném svahu pol. č. 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC, dle toho že ve výkazu výměr je uvedeno i lože pod tuto dlažbu. Žádáme o úpravu výkazu výměr.
5. Projektová dokumentace uvažuje s provedením recyklace za studena s přidáním pojiva asfaltového a cementu. Žádáme zadavatele o uvedení předpokládaného množství pojiva z důvodu porovnatelnosti nabídek uchazečů včetně položky pro přidání, či ubrání pojiva.
6. Ve výkazu výměr v objektu SO 101 je uvedena pol. č. 113178 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM s popisem, že materiál bude odvezen na skládku. V poplatcích za skládku však toto množství není. Žádáme o vysvětlení nesrovnalosti.
7. V objektu SO 134.1 je u pol č. 015140 ve výkazu výměr odkaz na pol.č. 966345, 113158, 966357, 11328. Ty se však nacházejí pouze u objektu SO 135.1. Oproti tomu v této položce chybí poplatek za skládku z vybouraných záhonových obrub. Žádáme o opravu výkazu výměr.
8. V objektech SO 134.1, 134.2, 135.1 je v PD uvedeno, že sanace bude provedena z HDK avšak ve výkazu výměr je uvedena sanace zeminou vhodnou. Žádáme o vysvětlení nesrovnalosti.
9. V projektové dokumentaci je uvedeno, že v objektech SO 134 a 135 bude použita na chodníkové přejezdy dlažba šeda, avšak ve výkazu výměr je uvedena dlažba barevná. Žádáme o vysvětlení nesrovnalosti.

Děkujeme za vysvětlení

Žádost č. 3

Dobrý den,

Níže zasílám Žádost o dodatečné informace na zakázku III/29923 Choustníkovo Hradiště.

Prosím o upřesnění těchto položek:

Dotaz č. 01

Kanalizace: Jakou třídu kameniny máme nacenit?

Dotaz č. 02

Kanalizace: V poptávce je u větších dimenzí plastových trubek napsáno „Potrubí stok bude provedeno z plnostěnného potrubí PVC/PP (Sn12)“ – prosím o potvrzení, že máme ocenit plnostěnnou hladkou trubku.

Děkuji za odpověď.

Vysvětlení, změna zadávací dokumentace:

K výše uvedeným dotazům zadavatel uvádí následující:

Žádost č. 1

- 1) a) Veškerá zábradlí vyskytující se v rámci celého Díla musí být v souladu s TP 186.
- b) Plotový nástavec na svodidlo bude řešen v souladu s TP 203.
- c) Z důvodu zúžení prostoru mezi vozovkou a stávajícím oplocením parc. č. 566/3 v k.ú. Choustníkovo Hradiště, zadavatel č. 2 Městys Choustníkovo Hradiště uhradí nové oplocení, které zamezí případnému

zasypání pozemku sněhem při zimní údržbě. Stávající oplocení bude nahrazeno novým v rozsahu od 2. sjezdu na pozemek až na konec parcely (km 1,005 – 1,058). Bude se jednat o čtyřhranné pletivo v poplastované úpravě s podhrabovými deskami výšky 0,3 m. Výška respektující původní oplocení 1,8 m nad úroveň terénu.

Přesné rozměry výše uvedených prvků bude řešit dílenská dokumentace.

- 2) Zadavatel ve výkazu výměr pro zadavatele č. 2 Městys Choustníkovo Hradiště odstranil původní položku č. 89971 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 mm (SO 501 Přeložka plynovodu) a nahradil ji položkou č. 96942 PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM (SO 501 Přeložka plynovodu).
- 3) Lítý asfalt je v projektu uvažován v místech napojení stávajících asfaltových sjezdů na rekonstruovaný chodník, respektive novou zapuštěnou sadovou obrubu, a to v šířce cca 0,5 m. V situačním výkrese jsou tato místa vyšrafována stejnou barvou jako recyklace vozovky/asfaltová směs.
- 4) a) Stranovou přeložku CETIN řeší samostatný stavební objekt (SO 451 Přeložky CETIN), který byl povolen v rámci stupně DUSP a dále jeho prováděcí návrh převzala společnost CETIN a.s.. Bude se tedy jednat o jinou související stavbu, kterou již tento projekt ve stupni PDPS neřeší. Uvedený stavební objekt není předmětem tohoto zadávacího řízení.
b) V technické zprávě objektu SO 455 Chránička optického kabelu je písařská chyba, správně by měl být odkaz ne na SO 411, ale na SO 451 Přeložky CETIN, který, jak je popsáno výše, není předmětem tohoto zadávacího řízení.
- 5) Horské vpusti jsou navrženy dle standardů uvedených ve vzorových listech č. 2 – odvodnění. Vnější rozměry dna HV (L x B) budou 1500 mm x 900 mm a celková hloubka H = 1150 mm.

Žádost č. 2

- 1) Na tento dotaz zadavatel odpověděl ve Vysvětlení, změně č. 1 ze dne 11.01.2024
- 2) Na tento dotaz zadavatel odpověděl ve Vysvětlení, změně č. 1 ze dne 11.01.2024
- 3) Zadavatel upravil ve výkazu výměr pro zadavatele č. 1 Královéhradecký kraj výpočet množství u položky č. 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV (SO 101 Rekonstrukce III/29923) – sjednoceno skládkovně s přečíslovacím koeficientem.
- 4) Zadavatel odstranil ve výkazu výměr pro zadavatele č. 1 Královéhradecký kraj položku č. 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE (SO 101 Rekonstrukce III/29923) a nahradil ji položkou č. 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC (SO 101 Rekonstrukce III/29923).
- 5) Zadavatel upravil ve výkazu výměr pro zadavatele č. 1 Královéhradecký kraj popis položky č. 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM (SO 101 Rekonstrukce III/29923) – doplněn popis předpokládaného procenta pojiv.
- 6) Zadavatel upravil ve výkazu výměr pro zadavatele č. 1 Královéhradecký kraj popis položky č. 113178 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM (SO 101 Rekonstrukce III/29923) - byl doplněn text ... vč. naložení, odvozu a uložení na skládku dodavatele, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu.
- 7) Zadavatel upravil ve výkazu výměr pro zadavatele č. 2 Městys Choustníkovo Hradiště u položky č. 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV (SO 135.1 Nový chodník ve staničení km 0,650-1,175 - uznatelné náklady a SO 134.1 Rekonstrukce chodníku - uznatelné náklady) ve výpočtu množství odkaz na správné položky.
- 8) Zadavatel upravil ve výkazu výměr pro zadavatele č. 2 Městys Choustníkovo Hradiště u položky č. 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ (SO 134.1 Rekonstrukce chodníku - uznatelné náklady, SO 134.2 Rekonstrukce chodníku - neuznatelné náklady a SO 135.1 Nový chodník ve staničení km 0,650-1,175 - uznatelné náklady) nově popis, že sanace bude provedena z HDK.

- 9) Zadavatel odstranil ve výkazu výměr pro zadavatele č. 2 Městys Choustníkovo Hradiště položku č. 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM (SO 134 Rekonstrukce chodníku a SO 135 Nový chodník ve staničení km 0,650-1,175) a nahradil ji položkou č. 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM (taktéž SO 134 a SO 135).

Žádost č. 3

- 1) Zadavatel uvádí, že ve výkazu výměr pro zadavatele č. 1 Královéhradecký kraj u položky č. 83444 POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 250MM (SO 301.1 Rekonstrukce kanalizace v km 0,000-0,350 - stoka + přípojky uličních vpustí), třída kameniny bude 240.
- 2) Zadavatel uvádí, že dodavatel má skutečně nacenit plnostěnnou hladkou trubku, jak je uvedeno v předložené projektové dokumentaci ve stupni PDPS.

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 1 zákona upravil taktéž ve výkazu výměr následující položky:

Zadavatel ve výkazu výměr pro zadavatele č. 1 Královéhradecký kraj (SO 001 Všeobecné a předběžné položky) a také pro zadavatele č. 2 Městys Choustníkovo Hradiště (SO 002 Všeobecné a předběžné položky) zcela nahradil novým zněním původní oddíly Všeobecné konstrukce a práce. Dále také ještě doplnil nové znění oddílu Zemní práce pro Zadavatele č. 1 Královéhradecký kraj (SO 001 Všeobecné a předběžné položky). Žádáme dodavatele, aby pro předložení nabídky použili takto upravené výkazy výměr.

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou a doplněním zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na stavební práce „**III/29923 Choustníkovo Hradiště**“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 09.02.2024 v 09:45 hodin.

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.cenakhk.cz/vz00010464>

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

- bod 12.4. Další požadavky zadavatele, třetí odstavec se mění následovně:

12.4. Další požadavky zadavatele

Zadavatel stanovuje v rámci jiných požadavků na plnění veřejné zakázky limit pro nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky. Cena za plnění veřejné zakázky ve výši 65.488.122,00 Kč bez DPH je zadavatelem stanovena jako maximální a tuto cenu nesmí dodavatel ve své nabídce překročit. Zároveň zadavatel stanovuje maximální přípustnou nabídkovou cenu, a to následujícím způsobem pro jednotlivé zadavatele:

- zadavatel č. 1 Královéhradecký kraj v maximální výši 47.256.767,00 Kč bez DPH,
- zadavatel č. 2 Městys Choustníkovo Hradiště v maximální výši 18.231.355,00 Kč bez DPH,

Tyto nabídkové ceny rovněž nesmí dodavatel ve své nabídce překročit.

Výkaz výměr, který byl uveřejněn na profilu zadavatele, se nahrazuje výkazem výměr, který je součástí tohoto vysvětlení, změny a doplnění zadávacích podmínek.

Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě výkazu výměr, který je součástí tohoto vysvětlení, změny a doplnění zadávacích podmínek.

Zadavatel vzhledem k charakteru výše popsané změny prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 99 odst. 2 zákona, tj. přiměřeně. Dále zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 98 odst. 4 zákona o další 3 pracovní dny, o které přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění tohoto vysvětlení 3 pracovní dny.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření