

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka:	Výstavba chráněného bydlení v Nové Pace – stavební práce
Ev. č. VVZ:	Z2023-058019
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání:	Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu (dále „VDZ“) zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

V projektové dokumentaci jsme nenašli detail kotvení představených oken. Bude kotveno na nějaké úhelníky, nebo do pomocného rámu okolo okna? Prosíme o vysvětlení a doplnění výkresů.

Odpověď na dotaz č. 1

Každý dodavatel (výrobce) požaduje jiné osazení oken a přesné provedení osazení je věcí dílenské dokumentace, která bude následně předložena ke schválení. Princip řešení je patrný z detailu a je možno jak osazení na úhelníky, tak do pomocného rámu. V projektové dokumentaci je uvedeno „systém kotvení navrhnout dodavatelem a nutno koordinovat se stavbou“. Současně je nutno zohlednit požadavky na osazení vnějšího stínění.

Dotaz č. 2

V objektu D.1.5.02 Vestavený nábytek, položka č. 1 - chybí konkrétní popis položky. Prosíme o doplnění názvu položky, aby byla správně naceněna.

Odpověď na dotaz č. 2

Předpokládáme, že se jedná o dotaz vycházející z tabulky „Výkaz výměr“, kde je první položka uvedena s označením „V.00“. V tomto případě se nejedná o popis konkrétní položky/prvku. Jsou zde vypsané obecné specifikace na použití materiálů, kování apod. týkající se celé kapitoly „D.1.5.2.1. Vestavný nábytek – dokumentace“. Konkrétní vestavěné nábytky, ke kterým je výkresová dokumentace s podrobným popisem, jsou pak dále pod označením „V.01 – V.18.“

Zadavatel uveřejňuje jako přílohu č. 1 tohoto VDZ část DPS D_15 Vnitřní vybavení.

Dotaz č. 3

V projektové dokumentaci chybí POV. Prosíme o jeho doložení.

Odpověď na dotaz č. 3

POV je předmětem zpracování zhotovitelem stavby.

Dotaz č. 4

Po prostudování projektové dokumentace jsme zjistili, že se vodorovná doprava zeminy se liší v různých objektech. Pokaždé je jiná vzdálenost pro uložení zeminy. Příklad u objektu Demolice je doprava zeminy do 10 km + příplatek 5 km a k tomu odvoz suti je do 1 km + příplatek 11 km. U objektu objekt A,B,C,D je doprava zeminy do 10 km + příplatek 11 km. U ZTI objektu je doprava pouze do 10 km, bez příplatku. A to samé je u dopravy zeminy u přípojek – doprava zeminy do 10 km, bez příplatku a odvoz suti je do 1 km + příplatek 10 km. Prosíme o kontrolu u všech objektů a určení jednotné vzdálenosti pro odvoz zeminy a suti.

Odpověď na dotaz č. 4

Vodorovná doprava zeminy byla sjednocena na jednotnou vzdálenost a doplněna i u ZTI a přípojek. Zadavatel uveřejňuje jako přílohu č. 2 tohoto VDZ upravený soupis prací; zeleně jsou podbarveny upravené položky a modře doplněné položky.

Dotaz č. 5

Prosíme o upřesnění položky – Vyklízení objektu – dle prohlídky staveniště, tak v budově, která se má demolovat je neskutečně velké množství různého stavebního odpadu k vyklízení. To vše se bude vyklízet, nebo už z Vaší strany bude nějaká příprava vyklízení?

33	K	900000001	Vyklízení objektu	kpl	1,000		0,00
----	---	-----------	-------------------	-----	-------	--	------

Odpověď na dotaz č. 5

Všechny práce a činnosti spojené s vyklizením objektu určeného k demolici dodavatelé ocení do pol. č.33 v soupisu prací, v záložce DEM – Demolice.

Zadavatel v souvislosti s výše uvedenými odpověďmi uveřejňuje část DPS D_15 Vnitřní vybavení, a aktualizovaný soupis prací.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Vzhledem k povaze vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Toto prodloužení lhůty zároveň zahrnuje prodloužení lhůty dle § 98 odst. 4.

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 1. 2. 2024 ve 14:00 hodin.

Přílohy:

1. D_15 Vnitřní vybavení
2. Soupis prací ke dni 18. 1. 2024

Za zástupce zadavatele na základě pověření