



Královéhradecký kraj
se sídlem
Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/023-24/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne
18.01.2024

Vysvětlení, změna, doplnění č. 2 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „III/32329 Libčany“.

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně změnou, doplněním zadávacích podmínek dle § 98 odst. 4 zákona a § 99 zákona.

Znění žádosti:

Žádost č. 1

Dobrý den,

položka 184B12R v SO 001 - VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 10CM, VÝŠ DO 1,7M

V dokladové části je zmiňováno, že náhradní výsadbu za 11 kácených dřevin si zajistí Obec Libčany sama, ovšem výkaz výměr výsadbu obsahuje, ale bez konkrétní specifikace vybraných stromů. Ujasní, případně doplní zadavatel specifikaci, abychom mohli položku kvalifikovaně ocenit?

Technická zpráva zdůrazňuje, že kácení proběhne v období od 1. 11. do 31. 3., v době vegetačního klidu, ovšem předpokládaný termín realizace stavby je mimo dobu vegetačního klidu. Bude dodavateli umožněno provést kácení mimo dobu vegetačního klidu?

Položka 567346 v SO 101 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 200MM

Doplní zadavatel předpokládanou recepturu – množství přidávaného pojiva, abychom mohli kvalifikované ocenění?

Děkuji.

Žádost č. 2

Dobrý den,

ve výkazu výměr v SO 102 jsou dvě položky s duplicitním pořadovým číslem 15. Prosíme o opravu výkazu výměr.

Děkuji.

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace:

K výše uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:

K žádosti č. 1

Dodavatel ocení položku č. 184B12 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 10CM, VÝŠ DO 1,7M dle popisu u této položky. Finální skladba výsadby bude upřesněna během realizace Díla a bude odsouhlasena TDS a obcí Libčany. Jedná se například o okrasné třešně.

Dodavateli bude umožněno kácení mimo dobu vegetačního klidu.

Pro směsi stmelené cementem + asfaltovou emulzí / zpevněným asfaltem se dávkování asfaltové emulze / zpevněného asfaltu navrhuje v rozmezí 2,0% až 3,5% v množství zbytkového asfaltu a dávkování cementu 2,5% až 5,0% při splnění TP 208. Finální množství bude upřesněno dle průkazných zkoušek ze vzorků odebraných na stavbě, vč. rozfrézování, reprofilace, zhutnění, předrcení, přesun hmot a doplnění chybějícího materiálu a bude odsouhlaseno TDS. Popis položky č. 567346 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 200MM byl doplněn o tyto informace.

K žádosti č. 2

Ve výkazu výměr, který byl uveřejněn na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace, bylo ve stavebním objektu SO 102 Rekonstrukce silnice III/32329 km 0,755-1,261 provedeno přečíslování položek. Zadavatel pro úplnost uvádí, že se jedná pouze o formální náležitost rozpočtu a pořadová čísla položek nemají vliv na ocenění rozpočtu.

Výkaz výměr, který byl uveřejněn na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace, se nahrazuje výkazem výměr, který je přílohou tohoto vysvětlení, změny, doplnění zadávací dokumentace.

Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě výkazu výměr a projektové dokumentace, které jsou součástí tohoto vysvětlení, změny zadávacích podmínek.

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou, doplněním zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na stavební práce „**III/32329 Libčany**“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 31.01.2024 v 09:00 hodin.

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.cenakhk.cz/vz00010461>

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Zadavatel vzhledem k charakteru výše popsané změny prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 99 odst. 2 zákona, tedy přiměřeně. Dále zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 98 odst. 4 zákona o další 1 pracovní den, o které přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění tohoto vysvětlení 3 pracovní dny.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření