



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/017-24/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne
22.01.2024

Vysvětlení č. 3 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „III/3038 Červený Kostelec, ul. Sokolská“.

V souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti:

Žádost č. 1

Dobrý den,

níže Vám zasíláme dotaz k ZD pro výše uvedenou VZ a předem děkujeme za doplnění podkladů a informací k přípravě cenové nabídky.

Dotaz:

Součástí množství položky rozpočtu 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA je provedení prací dlážděných krytů z drobných kostek jak v ploše chodníků z kostek velikosti 4-6 cm, tak v ploše vjezdů kostkou 8-11 cm. Bohužel není nikde uvedena informace s výměrou pro kostky velikosti 4-6 cm a s výměrou pro kostky velikosti 8-11 cm pro realizaci vjezdů. Žádáme zadavatele VZ o doplnění plochy a množství dlážděných krytů z kostek pro chodníky (kostky velikosti 4-6 cm) a doplnění plochy a množství dlážděných krytů z kostek pro vjezdy (kostky 8-11 cm). Tyto materiály mají velice odlišnou nákupní cenu pro realizaci.

Žádost č. 2

Dobrý den,

Žádám o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce: „III/3038 Červený Kostelec, ul. Sokolská“

Dotaz

Zadavatelem je stanovená doba pro dokončení stavby 30 týdnů. Po prostudování projektové dokumentace a vzhledem požadavku na rozdělení stavby do etap při zachování obslužnosti ulic je tento termín nereálný.

Žádáme tímto zadavatele, zda nezávází stanovenou dobu pro dokončení.

Vysvětlení zadávací dokumentace:

K výše uvedeným dotazům zadavatel uvádí následující:

Žádost č. 1

Zadavatel uvádí, že u položky č. 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA (SO 121 Chodníky a parkoviště), jak v ploše chodníků, tak na ploše vjezdů je navržena drobná

žulová kostka o velikosti 50 mm – viz. Technická zpráva pro SO 121 Chodníky a parkoviště. Proto není třeba rozpočtově rozlišovat plochu chodníků a vjezdů. V místech vjezdů je oproti chodníkům pouze tlustší konstrukce komunikace. Projektovou dokumentaci – technickou zprávu pro SO 121 a soupis prací pro zadavatele č. 2 Město Červený Kostelec proto zadavatel upravovat nebude.

Žádost č. 2

Zadavatel na lhůtě 30 týdnů pro realizaci Stavby trvá a nebude ji měnit.

Je na rozhodnutí zhotovitele, jak k realizaci Díla přistoupí. Zhotovitel může v rámci optimalizace prací změnit nebo upravit návrh postupu výstavby. Je pouze nutné, aby po dohodě a při zachování přístupu k jednotlivým objektům, byla umožněna obslužnost se stavbou přilehlých nemovitostí.

Zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření