






Světelné zdroje	
Název	
D	Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 300mm
F	Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 375mm
K	LED panel, UGR<19, hliníkový rámeček, mikropřízmatický kryt, obdélník 1200x300mm
O	LED panel, UGR<19, hliníkový rámeček, mikropřízmatický kryt, obdélník 600x300mm
	1 x LED, 14W, 1500lm, Ra80, 4000K
	1 x LED, 27W, 2900lm, Ra80, 4000K
	1 x LED, 35W, 4200lm, Ra80, 4000K
	1 x LED, 16W, 2000lm, Ra80, 4000K


- 

KRÁTKOCESNÝ STÍMVAČ, IP20
- 


TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ 1/0, IP20
- 

VPINAČ JEDNOPÓLOVÝ (ŘAZ.1) IP20
- 

POHYBOVÉ ČIDLO IP20
- 

ZÁSUVKA 230 V IP20
- 

NOUZOVÉ SVÍTLIDLO S AUTONOMNÍM ZDROJEM, 1,2W, 1h

Autor návrhu		Ing. Zděnek Balcar		<div>OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ v.o.s. <small>Zemědělská 880 Hradec Králové 3</small> tel.: 495 545 024 email: opkh@opkh.cz</div>			
Zodpovědný projektant		Ing. Hana Bezstarosti					
Vyraboval		Ing. Hana Bezstarosti					
Investor :		Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové					
		Číslo zakázky: 18/2020-VOS					
Akce : Dětský domov a školní jídelna Sedloňov, stavební úpravy II.etapa (DPS) SO01 - Objekt dětského domova a školní jídelny							
					Stupeň PD :		DPS
					Datum :		10.6.2023
					Měřítko :		1:75
					Formát :		1 x A3
Revize :							
Název : Půdorys 3. NP							
Elektroinstalace		Část : Číslo výkresu : D.1.4.c.3					