

PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ:

Protokol č. 4 /2023

o určení vnějších vlivů odbornou komisí

HMS - elektro s.r.o. Vorlech 256, Dvůr Králové n/L
Tel./Fax 603529336 e-mail: mikes@hmselektro.cz

Komise:

Předseda: Zdeněk Mikeš - projektant
předseda komise

podpis

Jiří Horák - revizní technik

podpis

Martin Hrubý - revizní technik

podpis

Ostatní účastníci jednání: Ing. Pavlína Pražáková – projektant stavby

Název objektu (stavby): SPOŠ Dvůr Králové nad Labem – budova H
Sociální zázemí etapa 1.

Podklady použité pro vypracování protokolu:

Stavební projektová dokumentace
Prohlídka na místě

Popis technologického procesu a zařízení :

Sociální zázemí.

Vnitřní prostory:

– prostory dle určených vnějších vlivů **normální**
Minimální předepsané krytí v tomto prostoru IP 20.

Teplota okolí - AA5 +5 +40°C
Vlhkost - AB5 +5 +40°C
Voda - AD1 zanedbatelná
Cizí tělesa - AE1 zanedbatelná
Provedení bud. - CB1 zanedbatelné nebezpečí
Schopnost lidí - BA1 běžná

Neuvedené vnější vlivy jsou v souladu s článkem 512.2.4. ČSN 33 2000-5-51 ed.3 (normální).

Datum : 15.1.2023
protokolu: 25.1.2023

Zpracoval :
Zdeněk Mikeš