



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/008-24/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne
26.01.2024

Vysvětlení, změna, doplnění č. 7 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „**Přeložka silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí**“.

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně změnou, doplněním zadávacích podmínek dle § 98 odst. 4 zákona a § 99 zákona.

Znění žádosti:

Žádost č. 1 (celkově č. 10)

Dobrý den,

Obracím se na Zadavatele s dotazem:

U SO 101.1 je položka viz níže:

12	K	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	192 496,440
	PP		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I		
	VV	A28	"viz pol.č. 12110A:" 10469,58		10 469,580
	VV	B28	"viz pol.č. 12110B:" 8491,67		8 491,670
	VV	C28	"viz pol.č. 171101:" 90128,3		90 128,300
	VV	D28	"viz pol.č. 17111:" 31613,0		31 613,000
	VV	E28	"viz pol.č. 17130:" 21581,3		21 581,300
	VV	F28	"viz pol.č. 17180:" 8072,0		8 072,000
	VV	G28	"viz pol.č. 17310:" 2693,0		2 693,000
	VV	H28	"viz pol.č. 12373A:" 18276,67		18 276,670
	VV	I28	"viz pol.č. 13173:" 11,76		11,760
	VV	J28	"viz pol.č. 13273:" 765,14		765,140
	VV	K28	"viz pol.č. 11332:" 245,4		245,400
	VV	L28	"viz pol.č. 11333:" 122,7		122,700
	VV	M28	"viz pol.č. 21263:" 216 * 0,4 * 0,3		25,920
	VV	N28	"Celkem: "A28+B28+C28+D28+E28+F28+G28+H28+I28+J28+K28+L28+M28		192 496,440

Podle našeho mínění se ve výkazu výměr některé položky dablují.

Celkové množství (podle jednotlivých položek) by mělo být 155 406,496m³ + trativod (řádek M28)

Tento problém je i u jiných SO.

Prosíme o vysvětlení a případné úpravy výkazů výměr.

Žádost č. 2 (celkově č. 11)

Dobrý den,

níže Vám zasíláme dotaz k ZD pro výše uvedenou veřejnou zakázku a předem děkujeme za doplnění informací a podkladů k přípravě cenové nabídky.

Dotaz:

Součástí zadávací dokumentace zadavatele je soupis prací z části ve formátu xml (XC4) a z části ve formátu xls. Dle požadavku zadavatele v ZD viz. níže požaduje zadavatel předložit oceněný soupis prací jak ve formátu xml, případně xls. Uchazeč se domnívá, že by bylo vhodné ze strany zadavatele poskytnout jednotný formát soupisu prací pro ocenění, a to ve formátu xml pro všechny SO. Pokud by zadavatel neposkytl jednotný formát soupisu prací tohoto typu, táže se uchazeč, jakou formou bude probíhat fakturace SO a předložení daňových dokladů, jejichž soupis prací je ve formátu xls dle ZD a dále jakou formou budou probíhat případné změny během výstavby u SO jejichž soupis prací je ve formátu xls dle ZD? Dále by se jednotným zadávacím soupisem prací eliminovala případná chybovost uchazečů pro přípravu celkové nabídkové ceny.

požadavek dle ZD:

Jako součást nabídky bude předložen oceněný rozpočet v elektronické podobě (formát xml, příp. Excel), jako zvláštní soubor (složku souborů) prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Tento soubor (složka souborů) musí být označen takovým způsobem, aby byla jednoznačně patrná jeho souvislost s nabídkou. Součástí nabídky dále bude oceněný rozpočet ve formátu PDF.

Žádost č. 3 (celkově č. 12)

Dobrý den,

k zakázce máme tyto dotazy:

- Ve VV stavebního objektu SO 101.1 se nachází položka 9182F VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM. V projektové dokumentaci chybí výkres této jímky. Pro ocenění této položky je výkres nezbytný. Bude zadavatelem doplněno?
- Ve stavebním objektu SO101.1 se nachází pol. 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH. Účastník se domnívá, že je chybně uvedené množství. Dle výpočtu by měla být položka v rozsahu 280,350m³. Bude upraven výkaz výměr?
- Odvodňovací příkopové tvárnice mají být doplněny nepropustnou folií. V projektové dokumentaci nejsou specifikovány její parametry. Bude doplněno?
- V SO 110.1 Provizorní komunikace km 0,072-0,350, chybí položka ve VV na odstranění ŠP lože, jako je u objektu SO 110.2 a 110.3 v položce 11332 A ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO. Doplní zadavatel tuto položku?
- SO 302 – v položce 17120 je uveden odkaz na množství z položky 132736, která v soupisu prací SO 302 není. Správně by měl být odkaz na položku 132731. Dále zde není započteno množství z položky 12110.

Opraví zadavatel popis a množství v položce 17120?

S pozdravem

Žádost č. 4 (celkově č. 13)

Dobrý den,

níže Vám zasíláme dotazy k ZD pro výše uvedenou VZ a předem děkujeme za doplnění informací a podkladů k přípravě cenové nabídky.

Dotaz:

1,

Součástí soupisu prací SO 101 Přeložka silnice II/303 jsou níže uvedené stavební položky. Bohužel není v popisu ani v technické specifikaci soupisu prací u těchto položek uveden rozměr čel propustů. Dále nejsou tyto rozměry uvedeny ani v projektové dokumentaci poskytnuté zadavatelem. Žádáme zadavatele VZ o doplnění rozměrů těchto stavebních položek pro přípravu cenové kalkulace.

pol. č 20 9181E4 ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM Z BETONU DO C 25/30 kus 2,000 2,000
0,00 0,00 CZK 0 0,00 0

pol. č.21 9181F4 ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM Z BETONU DO C 25/30 kus 1,000 1,000 0,00 0,00 CZK 0 0,00 0

V případě položky 20 se jedná o výtok v km 0,820 a 0,880.

V případě položky 21 se jedná o výtok v km 2,121.

2, Součástí soupisu prací u SO 301 - 304 přeložky vodovodů jsou

stavební položky pro uzavření a otevření armatur a položky na odkalení a napuštění stávajících vodovodů – žádáme o upřesnění rozsahu těchto položek.

Ze zveřejněných podkladů nejsou zřejmé délky úseků uzavřených řadů, možnosti odvedení vypouštěné vody a také počty armatur se kterými bude nutno při odstávkách manipulovat. Bez těchto údajů není možné položky soupisu prací adekvátně ocenit.

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace:

K výše uvedeným dotazům zadavatel uvádí následující:

K žádosti č. 1 (celkově č. 10)

V SO 101 Komunikace II/303 se u položky č. 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I upravuje množství a výkaz výměr (odstraněn odkaz na položku č. 17111 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY). Uvedení položky č. 17111 v ostatních stavebních objektech v popisu položky č. 12573 je správně.

K žádosti č. 2 (celkově č. 11) – k žádosti č. 4 (celkově č. 13)

Vzhledem k charakteru dotazů, jejich rozsahu a vzhledem k plánované odstávce Věstníku veřejných zakázek, odpoví zadavatel v nejbližším možném termínu.

Výkaz výměr, který byl uveřejněn na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace, se nahrazuje výkazem výměr, který je přílohou tohoto vysvětlení, změny, doplnění zadávací dokumentace.

Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě výkazu výměr, který je součástí tohoto vysvětlení, změny, doplnění zadávacích podmínek.

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou, doplněním zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na stavební práce „**Přeložka silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí**“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 19.02.2024 v 9:00 hodin.

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.cenakhk.cz/vz00010211>

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

- bod 12.4. Další požadavky zadavatele, čtvrtý odstavec následovně:

12.4. Další požadavky zadavatele

Zadavatel stanovuje v rámci jiných požadavků na plnění veřejné zakázky limit pro nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky. Cena za plnění veřejné zakázky ve výši **509.593.968,00 Kč bez DPH** je zadavatelem stanovena jako maximální a tuto cenu nesmí dodavatel ve své nabídce překročit.

Zadavatel vzhledem k charakteru výše popsané změny prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 99 odst. 2 zákona, tedy přiměřeně.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření