



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/020-24/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne
26.01.2024

Vysvětlení č. 3 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „III/3041 Maršov u Úpice – rekonstrukce komunikace II. a III. etapa a most ev. č. 304-002 Libňatov“.

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytují vysvětlení zadávací dokumentace.

Znění žádosti:

Žádost č. 1

Dobrý den, obracíme se na Vás s žádostí o opravu rozpočtu.

Most ev. č. 304-002 Libňatov_KHK 13112023_neoceněný SO 201- ZH

Položka: 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,15

Zadavatel správně odpověděl v rámci DI č. 2, žádost č.4, že drenážní plastbeton je navržen na tloušťku litého asfaltu.

Ovšem tloušťka litého asfaltu je pouze 0,035 m, nikoliv 0,1 m, jak je uvedeno ve výpočtu.

Správný výpočet by měl být tedy: $2*5*0,15*0,035=0,0525$ m³

Prosím o opravu výpočtu. Děkujeme.

Vysvětlení zadávací dokumentace:

K výše uvedeným dotazům zadavatel uvádí následující:

K žádosti č. 1

Zadavatel dne 19.01.2024 uveřejnil Vysvětlení, změna, doplnění č. 2 zadávací dokumentace v rámci, kterého provedl i opravu výkazu výměr, včetně položky č. 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,15, kde upravil výpočet tak, jak navrhuje dodavatel ve své žádosti.

Zároveň ve Vysvětlení, změně, doplnění č. 2 zadavatel uvedl, že Výkaz výměr, který byl uveřejněn na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace, se nahrazuje výkazem výměr (soubor Výkaz výměr 18032024.zip), který je přílohou tohoto vysvětlení, změny, doplnění zadávací dokumentace.

Výkaz výměr Most ev. č. 304-002 Libňatov_KHK 13112023_neoceněný, na který se dotazuje dodavatel, tak již není platný.

Zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření