

Půdorys 1.np



- A SVÍTIDLO LED PANEL 600x600 DO PODHLEDU 34W 3400lm IP40
D SVÍTIDLO LED PANEL 600x600 DO PODHLEDU 52W 4800lm IP40
B SVÍTIDLO LED 1200mm 33W 2800lm IP20 NA OMÍTCE
T SVÍTIDLO LED ZÁVĚSNÉ ASYMETRICKÉ PRO TABULE 1245mm 35W 4500lm IP20
C SVÍTIDLO LED SE SENЗОREM 34W 3900lm D=480mm IP40 NA PODHLEDU
F SVÍTIDLO LED SE SENЗОREM 27W 2900lm D=375mm IP40
H SVÍTIDLO LED 27W 2900lm D=375mm IP40
NOUZOVÉ SVÍTIDLO AUTONOMNÍ 2W 1HOD. IP20

D1
TYP SVÍTIDLA ČÍSLO OBVODY
VE TŘÍDÁCH JSOU DVA SVĚTELNÉ OBVODY

SÍŤ TNS AC 50Hz 230/400V
OCHRANNÁ OPATŘENÍ PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM :
ZÁKLADNÍ OCHRANA
OCHRANA ŽIVÝCH ČÁSTÍ - ZÁKLADNÍ IZOLACE
- KRYTY A PŘEPÁŽKAMI
OCHRANNÁ OPATŘENÍ PŘI PORUŠĚ
OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ - OCHRANNÝM POSPOJENÍM
- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP

Č.	Účel místnosti	
1.01	Zádveří	150
1.02a	Schodiště	150
1.02b	Chodba	100
1.03a	WC chlapci	200
	Předsíň	
	Pisoár	
	WC	
1.03b	Úklid	200
1.04	Odborná třída	500
1.05	Kmenová třída	500
1.06	Odborná třída	500
1.07	Sklad-úklid(výtah šachta)	100
1.08	Chodba	100
1.09	Kabinet	500
1.10	Kmenová třída	750
1.10a	Kabinet	500
1.10b	Sklad-úklid	100
1.11	nově Sborovna	300
1.12	Chodba	100
1.13	WC dívky	200
	Předsíň	
	WC	
	WC	
	WC	
1.14	Odborná třída	500
1.14a	Chodba	100
1.14b	WC-ženy	200
	Předsíň	
	WC	
1.14b	WC-imobilní	200
1.15	Kmenová třída	750

V KABINETECH NENÍ TRALÉ PRACOVNÍ MÍSTO

VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	HMS elektro
ZDENĚK MIKEŠ	ZDENĚK MIKEŠ	Dvůr Králové n/L
VEDOUČÍ PROJEKTU : ING.PAVLA PRAŽÁKOVÁ	ZAKÁZKA: 5/23	
INVESTOR: SPOŠ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM	DATUM: 02/2023	
AKCE: SPOŠ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM BUDOVA H-PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 1.ETAPA, ČÁST 2 - 1NP	DRUH: DPS	
	FORMÁT: 1:75	
	ČÍS. PŘÍLOHY: D1.4.g - 1	
SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		
OBSAH:		
OSVĚTLENÍ 1NP		