

ROZVODNICE OCELOPLECHOVÁ

IP40/20 In=100A Ik=10KA

596x1055x250 mm

PROTIPOŽÁRNÍ ÚPRAVA EI30

SÍŤ TNS AC 50Hz 230/400V

OCHRANNÁ OPATŘENÍ PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM :

ZÁKLADNÍ OCHRANA

OCHRANA ŽIVÝCH ČÁSTÍ - ZÁKLADNÍ IZOLACE
- KRYTY A PŘEPÁŽKAMI

OCHRANNÁ OPATŘENÍ PŘI PORUŠE

OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ - OCHRANNÝM POSPOJENÍM
- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	HMS elektro Dvůr Králové n/L
ZDENĚK MIKEŠ	ZDENĚK MIKEŠ	
VEDOUCÍ PROJEKTU : ING.PAVLA PRAŽÁKOVÁ		ZAKÁZKA: 5/23
INVESTOR: SPOŠ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM		DATUM: 02/2023
		DRUH: DPS
		FORMÁT:
AKCE: **SPOŠ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM BUDOVA H-PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 1.ETAPA , ČÁST 2 - 1NP** **SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA**		MĚŘÍTKO
		ČÍS.PŘÍLOHY D1.4.g - 7
OBSAH: **ROZVÁDĚČ RE**		