



Rozvaděč RE je tvořen typovou kompaktní skříní  
2x měření 63B/3, 80B/3, 2x HDO, IP44  
Hlavní přívod a ostatní vývody budou provedeny spodem.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. Jižní 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 64792374, DIČ: CZ 64792374 tel./fax: +420 495546339, e-mail: h1h@hsc.cz	
STAVITELNÍČEK	PROFESE:			
ING. JIŘÍ HÁJEK	VÁCLAV SHÁNĚL	VÁCLAV SHÁNĚL		
INVESTOR: Zdravotnická záchraná služba Královéhradeckého kraje, Hradecká 1690/2a, 500 12 Hradec Králové			ČÍSLO ZAKÁZKY	06-II-2023
Umístění náhradního zdroje ZZS Temný Důl p.č. 314/4, k.ú. Temný Důl			DRUH PROJEKTU	DUR
			DATUM	05.2023
			FORMÁTÚ A4	
MĚŘITKO:			PŘÍLOHA:	
<b>Silnoproudá elektrotechnika</b> <b>SCHEMA ZAPOJENÍ NÁHRADNÍHO ZDROJE</b>			1 : 100	D1.1.4.EL3