

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 3

Veřejná zakázka:	Přístavba a stavební úpravy dílen Horská 258, Vrchlabí – stavební práce
Ev. č. VVZ:	Z2024-001988
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání:	Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu (dále „VDZ“) zadávací dokumentace v souladu s § 98 odst. 3 a § 99 zákona na základě předchozích žádostí dodavatele.

Dotaz č. 1

Výkaz výměr, záložka SO 01.01 - STAVEBNÍ ČÁST I. etapa PŘÍSTAVBA a SO 02.01 - STAVEBNÍ ČÁST II. etapa STAVEBNÍ ÚPRAVY

Výkaz výměr obsahuje dodávku a montáž profilů ETICS, konkrétně rohového, dilatačního a profilu začíšťovacího. Ve výkazu ale chybí profil parapetní a profil pro nadpraží. Prosíme tedy o doplnění následujících položek:

59051510 profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS

59051512 profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS

Odpověď na dotaz č. 1

Zmiňované profily byly v zadávacím soupisu prací výměrou zahrnuty v profilu rohovém. Soupis prací je upraven - profil parapetní a pro nadpraží je do soupisů prací doplněn (z profilu rohového jsou tyto odečteny).

Dotaz č. 2

Výkaz výměr, záložka SO 01.01 - STAVEBNÍ ČÁST I. etapa PŘÍSTAVBA a SO 02.01 - STAVEBNÍ ČÁST II. etapa STAVEBNÍ ÚPRAVY

Výkaz výměr neobsahuje položky na dovoz a odvoz lešení. Prosíme tedy o doplnění následujících položek:

993111111 Dovož a odvož lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km

993111119 Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km

Odpověď na dotaz č. 2

Položky pro dovoz a odvoz lešení vč. příplatku k ceně jsou do soupisu prací doplněny.

Dotaz č. 3

Výkaz výměr, záložka SO 01.01 - STAVEBNÍ ČÁST I. etapa PŘÍSTAVBA a SO 02.01 - STAVEBNÍ ČÁST II. etapa STAVEBNÍ ÚPRAVY

Výkaz výměr neobsahuje penetrace vnějších omítek. Žádáme zadavatele o doplnění položek:

622151031 Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn

622151021 Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn

Odpověď na dotaz č. 3

Položky pro penetrační nátěr jsou do soupisu prací doplněny

Místo a lhůta pro podání nabídek

Vzhledem k povaze vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Toto prodloužení lhůty zároveň zahrnuje prodloužení lhůty dle § 98 odst. 4 zákona.

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 20. 2. 2024 ve 14:00 hodin.

Přílohy:

1. Soupis prací ke dni 5. 2. 2024

Za zástupce zadavatele na základě pověření