

POTRUBNÍ JEDNOTKA PŘÍVOD VZDUCHU
INSTALACE POD STROPĚM NA KONZOLÁCH
EL.PŘÍKON 2,3kW/230V
2x ZPĚTNÁ KLAPOKA TĚSNÁ
S FILTRACÍ A ELEKTRO OHŘEVEM ČERSTVÉHO VZDUCHU
VĚTRÁNÍ SPOUŠTĚNO OVLADAČEM MaR (SOUČÁST DODÁVKY VZT JEDNOTKY)
NÁPOJENO NA POTRUBÍ PŘES PRUŽNÉ OBJÍMKY (MANŽETY)
(SYSTEMAIR TLP 160/2,1+ MaR)

—PODSTROPNÍ VENTILÁTOR OSAZENÝ V PODHLEDU
ODVOD VZDUCHU $V_o=150 \text{ m}^3/\text{h}$
EL.PŘÍKON 50W/230V
ZAPNUT AUTOMATICKY PROSTOROVÝM HYGROSTATEM + RUČNÍM TLAČÍTKEM
VENTILÁTOR OPATŘEN DOBĚHOVÝM ČIDLEM S NASTAVITELNOU DOBOU CHODU
NA VÝTLAKU VENTILÁTORU DODATEČNÁ ZPĚTNÁ KLAPOKA TĚSNÁ $\varnothing 125$
(ELEKTRODESING EBB250+HYG2+KABELÁŽ)

