

STAVBENÍ PŘÍPRAVA PRO
INSTALACI NÁSTĚNNÉHO PARNÍHO
ZVLHČOVAČE
S REGULACÍ VÝKONU A AKUMULAČNÍ NÁDOBOU
EL.PŘÍKON 0,5 kW/230V

NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ
OVLÁDÁNA NÁSTĚNNÝM REGULÁTOREM
JEDNOTKA V REŽIMU TEPELNÉ ČERPADLO PRO CELOROČNÍ PROVOZ
CHLADICÍ VÝKON 4 kW/TOPNÝ VÝKON 4,5 kW
EL.PŘÍKON 40W/230V
HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU 34/41 dB(A) DLE NASTAVENÍ VÝKONU
OD JEDNOTKY ZAJISTIT ODVOD KONDENZÁTU
ŘÍZENÍ VNITŘNÍ TEPLoty 10-20°C

PODTLAKOVÉ VĚTRÁNÍ

VZT STOUPAČKA
Ø125

STOUPAČKA CHLAZENÍ
VEDENÁ DO 1.NP

ROZVODY CHLAZENÍ VEDENY
NAD PODHLEDEM
VEDENÝ V PŮDNÍM PROSTORU

VZT STOUPAČKA
Ø125
ZAKONČENA NAD STŘECHOU
ODVOD KONDENZÁTU
NA PATĚ PŘES OKAPNÍČKU
VYUŽIT VYČIŠTĚNÝ STÁVAJÍCÍ
KOMINOVÝ PRŮDUCH

ROZVODY CHLAZENÍ VEDENY
NAD PODHLEDEM
VEDENÝ V PŮDNÍM PROSTORU

VZT STOUPAČKA
Ø125

STOUPAČKA CHLAZENÍ
VEDENÁ DO 3.NP

VZT STOUPAČKA
Ø125
ZAKONČENA NAD STŘECHOU
ODVOD KONDENZÁTU
NA PATĚ PŘES OKAPNÍČKU
VYUŽIT VYČIŠTĚNÝ STÁVAJÍCÍ
KOMINOVÝ PRŮDUCH

20 v. x 163 mm
19 š. x 249 mm

NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ
OVLÁDÁNA NÁSTĚNNÝM REGULÁTOREM
JEDNOTKA V REŽIMU TEPELNÉ ČERPADLO PRO CELOROČNÍ PROVOZ
CHLADICÍ VÝKON 4 kW/TOPNÝ VÝKON 4,5 kW
EL.PŘÍKON 40W/230V
HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU 34/41 dB(A) DLE NASTAVENÍ VÝKONU
OD JEDNOTKY ZAJISTIT ODVOD KONDENZÁTU
ŘÍZENÍ VNITŘNÍ TEPLoty 10-20°C

PODTLAKOVÉ VĚTRÁNÍ

STAVBENÍ PŘÍPRAVA PRO
INSTALACI NÁSTĚNNÉHO PARNÍHO
ZVLHČOVAČE
S REGULACÍ VÝKONU A AKUMULAČNÍ NÁDOBOU
EL.PŘÍKON 0,5 kW/230V

4 02

2x
NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ
OVLÁDÁNA NÁSTĚNNÝM REGULÁTOREM
JEDNOTKA V REŽIMU TEPELNÉ ČERPADLO PRO CELOROČNÍ PROVOZ
CHLADICÍ VÝKON 4 kW/TOPNÝ VÝKON 4,5 kW
EL.PŘÍKON 40W/230V
HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU 34/41 dB(A) DLE NASTAVENÍ VÝKONU
OD JEDNOTKY ZAJISTIT ODVOD KONDENZÁTU
ŘÍZENÍ VNITŘNÍ TEPLoty 20-26°C

4 03

4 04

PODTLAKOVÉ
VĚTRÁNÍ

100 m³/hod

4 08

PODTLAKOVÉ
VĚTRÁNÍ

ApA

ARCHITEKTONICKO-PROJEKTOVÝ ATELIER
VAMBERK s.r.o.

PROJEKTOVÉ A VÝTVARNÉ PRÁCE - INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Smetanovo nábř. 180

517 54 V A M B E R K

IČ: 64255727

DIČ: CZ-64255727

tel.: 603569700

e-mail: apa@sendme.cz

VYPRACOVAL:

ING. E.KADLEC
e.kadlec @ ateliersta.cz
CLIM-TECH s.r.o., RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

ING. E.KADLEC

KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ

OÚ: VAMBERK

INVESTOR: MUZEUM A GALERIE ORLICKÝCH HOR RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

AKCE:

VAMBERK
MUZEUM KRAJKY
STAVEBNÍ ÚPRAVY

OBSAH:

VZDUCHOTECHNIKA - 4.NP

ÚČEL:

Pov. stavby

DATUM:

03/2012

ČÍSLO ZAKÁZKY:

KÓTOVÁNO V:

mm

FORMÁT:

ARCHIV:

MĚŘÍTKO:

1:75

ČÍSLO VÝKRESU:

05