



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/027-24/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne
06.02.2024

Vysvětlení, změna, doplnění č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „II/300 Miletín – Zdobín“.

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně změnou, doplněním zadávacích podmínek dle § 98 odst. 4 zákona a § 99 zákona.

Znění žádosti:

Žádost č. 1

Dobrý den,

při kontrole výkazu výměr a PD nám chybí ve VV tyto položky týkající se SO 201 Most ev. č. 300-005:

- Mechanické kotvy + vrty (uchycení říms k NK)
- Mezerovitý beton (přechodový klín v předpolí)
- Těsnicí vrstva (fólie v předpolí)
- Skružení NK (Jak projektant uvažoval o uložení bednění pro NK v korytě potoka? Standardně se v takových případech uvažuje s položkami skružení + zpevnění dna tj. panely resp. podkladní beton. K tomu bude souviset i navýšení m3 čištění koryta.)
- Ubourání opěr (Jak projektant uvažoval, že se strojně ubourá opěra na přesnou výšku v požadovaném spádu? Dle našeho názoru chybí položky jádrové řezání opěr.)

Předem děkuji za vysvětlení a případné doplnění.

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace:

K výše uvedeným dotazům zadavatel uvádí následující:

K žádosti č. 1

Mechanické kotvy a vrty nebyly vykazovány zvlášť, jsou obsaženy v položce č. 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B. U položky č. 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B byl v tomto smyslu upraven popis. Rovněž byl upraven popis položek č. 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B a č. 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B.

U položky č. 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) byla po započtení vrstvy v předpolí mostu upravena výměra z 1,674 m³ na 37,374 m³.

Těsnicí vrstva (fólie v předpolí) je již započítána v položkách č. 56340 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU, č. 711117 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ a č. 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ. U položky č. 56340 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU byla upravena výměra.

Potřebné práce, dodávky, pomocné konstrukce, skružení pro zbudování a dobudování mostní opěry jsou zahrnuty v položce č 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37. Návrh skružení nosné konstrukce je v kompetenci dodavatele, který také svoji koncepci ocení.

V položce č. 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM není vymezeno bourání strojní, ale bourání bez ohledu na použitou technologii, součástí položky č. 966168 bude stěnové řezání diamantovým kotoučem tak, jak projekt předpokládá. V tomto smyslu byl upraven popis položky č. 966168.

Změna, doplnění zadávací dokumentace dle § 99 zákona:

V objektu SO-990 Všeobecné a předběžné položky se položka č. 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY – INFORMAČNÍ TABULE nahrazuje položkami č. 02990.1 OSTATNÍ POŽADAVKY – INFORMAČNÍ TABULE a č. 02990.2 OSTATNÍ POŽADAVKY – INFORMAČNÍ TABULE.

Výkaz výměr, který byl uveřejněn na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace, se nahrazuje výkazem výměr, který je přílohou tohoto vysvětlení, změny, doplnění zadávací dokumentace.

Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě výkazu výměr, který je součástí tohoto vysvětlení, změny, doplnění zadávacích podmínek.

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou, doplněním zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na stavební práce „**II/300 Miletín – Zdobín**“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 28.02.2024 v 9:15 hodin.

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.cenakhk.cz/vz00010478>

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

- bod 12.4. Další požadavky zadavatele, čtvrtý odstavec následovně:

12.4. Další požadavky zadavatele

Zadavatel stanovuje v rámci jiných požadavků na plnění veřejné zakázky limit pro nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky. Cena za plnění veřejné zakázky ve výši **40.605.999,00 Kč bez DPH** je zadavatelem stanovena jako maximální a tuto cenu nesmí dodavatel ve své nabídce překročit.

Zadavatel vzhledem k charakteru výše popsané změny prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 99 odst. 2 zákona, tedy přiměřeně. Dále zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 98 odst. 4 zákona o další 3 pracovní dny, o které přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění tohoto vysvětlení 3 pracovní dny.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření