



Střídač osazen integrovanou ochrannou výrobna se může automaticky připojit k DS nejdříve v okamžiku, kdy napětí v DS bylo min. 5 minut bez přerušení v hodnotách uvedených ve vztahu ke jmenovitému napětí s gradientem nárůstu výkonu 10% Pn/min v PPDS (jmenovité napětí je uvedené ve smlouvě o připojení)

ROZPADOVÉ MÍSTO VÝROBNY

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+PE+N; AC 50 Hz; 400/230 V  
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:  
AUTOM. ODPOJ. OD ZDROJE DLE ČSN 332000-4-41 ed.3  
SÍŤ: TN – C/S

Tento dokument je důvěrným vlastnictvím firmy Petr Kareš  
Žádnou část tohoto dokumentu není dovoleno užívat  
nebo jakýmkoliv způsobem reprodukovat  
bez písemného souhlasu uvedené firmy

G. PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	PETR KAREŠ Lidická 522 552 03 Česká Skalice mob. 732 767 670 IČO:42888051, DIČ:CZ6110011963	
	P. KAREŠ			
INVESTOR: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové			MĚŘÍTKO:	-----
AKCE: Novostavba ZZS vč. zpevněných ploch a napojení na dopr. a tech. infrastrukturu IO 08 – Fotovoltaika			FORMÁT:	2 A4
			DATUM:	2/2023
			DÍL:	ELEKTRO
VÝKRES:			EV. ČÍSLO	Č. VÝKR.
ELEKTROINSTALACE – DC – část 1			53/23	1008.5