



Střídač osazen integrovanou ochrannou výrobna se může automaticky připojit k DS nejdříve v okamžiku, kdy napětí v DS bylo min. 5 minut bez přerušení v hodnotách uvedených ve vztahu ke jmenovitému napětí s gradientem nárůstu výkonu 10% Pn/min v PPDS (jmenovité napětí je uvedené ve smlouvě o připojení)

ROZPADOVÉ MÍSTO VÝROBNY

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+PE+N; AC 50 Hz; 400/230 V  
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:  
AUTOM. ODPOJ. OD ZDROJE DLE ČSN 332000-4-41 ed.3  
SÍŤ: TN – C/S

G. PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	PETR KAREŠ Lidická 522 552 03 Česká Skalice mob. 732 767 670 IČO:42888051, DIČ:CZ6110011963	
	P. KAREŠ			
INVESTOR:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové			
AKCE:	Novostavba ZZS vč. zpevněných ploch a napojení na dopr. a tech. infrastrukturu IO 08 – Fotovoltaika		MĚŘÍTKO:	-----
			FORMÁT:	2 A4
			DATUM:	2/2023
			DÍL:	ELEKTRO
VÝKRES:	ELEKTROINSTALACE – DC – část 2		EV. ČÍSLO	Č. VÝKR.
53/23			1008.6	

Tento dokument je důvěrným vlastnictvím firmy Petr Kareš  
Žádnou část tohoto dokumentu není dovoleno užívat  
nebo jakýmkoliv způsobem reprodukovat  
bez písemného souhlasu uvedené firmy