



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/020-24/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne
07.02.2024

Vysvětlení, změna č. 5 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „III/3041 Maršov u Úpice – rekonstrukce komunikace II. a III. etapa a most ev. č. 304-002 Libňatov“.

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytují vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně změnou zadávacích podmínek dle § 99 zákona.

Znění žádosti:

Žádost č. 1

1) V SO 203 je ve výkresu „D.1.2.3.2.2 Nový stav – řezy_barevně“ uveden stabilizační práh 500x1000 beton C30/37 XC4 XF3. V soupisu prací je uvedena položka 46731A STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C20/25.

Prosíme zadavatele o upřesnění materiálu a sjednocení soupisu prací s dokumentací.

2) V SO 204 jsou ve výkresu „D.1.2.4.2.2 Nový stav – řezy_barevně“ uvedeny mikropiloty délky 7 m s délkou kořene 2,5 m. V soupisu prací je uvedena položka 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150 MM NA POVRCHU s popisem:

MP TR 108x10, délka kořene min. 3,0m

počet MP na most 9+9 = 18,00 [B]

délka pilot v řezu 8,0 = 8,00 [A]

Prosíme zadavatele o sjednocení délek mikropilot a délek kořene a opravení v soupise prací nebo ve výkresech.

Vysvětlení, změna zadávací dokumentace:

K výše uvedeným dotazům zadavatel uvádí následující:

K žádosti č. 1

- 1) V souladu s čl. 1. bod e) Preambule (která byla uveřejněna na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace), v případě rozdílu mezi výkazem výměr a ostatními částmi zadávací dokumentace, zejména projektovou dokumentací, platí informace uvedené ve výkazu výměr. Platí tedy beton C20/25.

Výkres D.1.2.3.2.2 - Řezy.pdf, který byl uveřejněn na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace (v rámci Vysvětlení, změny, doplnění č. 1 ze dne 15.01.2024), se nahrazuje výkresem D.1.2.3.2.2 - Řezy_oprava.pdf, který je součástí tohoto vysvětlení, změny zadávací dokumentace.

- 2) Ve výkresu D.1.2.4.2.2 - Řezy.pdf, který je součástí projektové dokumentace ve stupni PDPS, která byla uveřejněna na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace (v rámci Vysvětlení, změny, doplnění č. 1 ze dne 15.01.2024), jsou parametry odpovídající výkazu výměr. Platí tedy délka kořene min. 3,0 m a délka pilot v řezu 8,0 m.

Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě dokumentů, které jsou součástí tohoto vysvětlení, změny zadávacích podmínek.

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na stavební práce „**III/3041 Maršov u Úpice – rekonstrukce komunikace II. a III. etapa a most ev. č. 304-002 Libňatov**“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 29.02.2024 v 9:00 hodin.

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.cenakhk.cz/vz00010426>

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Zadavatel vzhledem k charakteru výše popsané změny prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 99 odst. 2 zákona, tedy přiměřeně.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření