

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka: Výměna oken a vstupních dveří SM/23/363
Ev. č. zadavatele: CIRI/2023/078
Zadavatel: Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451, IČO 48623687, se sídlem Řezníčkova 451, 547 01 Náchod
Způsob zadání: Výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele ze dne 8.2.2024.

Dotaz č. 1

*Dobrý den,
prosíme o zodpovězení následujících dotazů. 1) Navazujeme na předchozí dotaz ohledně zasklení. Je možné použít tepelně izolační trojsklo s hodnotou $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ ($U_w = 0,83 \text{ W/m}^2\text{K}$)? Lze nabídnout eurookna ze dřeviny smrk/borovice nebo musí být použita dřevina dub?*

Děkujeme za odpověď

Odpověď na dotaz č. 1

S ohledem na historický charakter objektu a nastavený standard již realizovaných oken na vnějších průčelích objektu požadujeme v nabídkách zachovat eurookna z dubového dřeva.

Lhůta pro podání nabídek zůstává beze změn.

Za zástupce zadavatele na základě pověření
V Hradci Králové