

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

veřejné zakázky,
zadávané postupem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon) s názvem:

„Umístění a připojení náhradního zdroje ZZS Temný Důl“

Zadavatel: **Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje**
se sídlem: Hradecká 1690/2A, 500 12 Hradec Králové
IČ: 481 45 122
zastoupen: MUDr. Liborem Senetou, ředitelem

Zadavatel k žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 12.2.2024 podává v zákonné lhůtě
toto vysvětlení:

Dotaz dodavatele: Dle prohlídky místa plnění a prostudování uveřejněné zadávací dokumentace by se
nabízelo přemístit zvažovaný DA na vhodnější místo (blíže k rozvaděči, pravá strana
budovy pohledem od silnice).
Umístění DA na pravou část budovy by bylo výhodnější z několika důvodů:
1. V případě zimních měsíců by bylo pro obsluhu jednodušší doplňování paliva
2. Kratší kabelová trasa mezi DA a ATD/rozvaděčem – mnohem menší náklady na
výkopové práce a materiál
3. Jednodušší a rychlejší servisní zásahy v případě nutnosti (opět hlavně v zimních
měsících, kdy na plánované místo dopadá velké množství sněhu ze střechy)
4. Manipulace s DA při umístění
Aktuální plánované umístění neumožňuje dost dobře přistavit např. auto pro
doplňování PHM, obsluha bude nucena vyhrabovat velké množství sněhu v zimních
měsících apod.

Zvažuje tedy zadavatel přemístění DA do vhodnější lokality?

Odpověď zadavatele: Současné umístění DA je dáno na základě aktuálního platného územního souhlasu
Obecního úřadu Horní Maršov, stavební úřad, č.j.: 1588/2023-Ma (viz příloha).

Zadavatel není oprávněn rozhodnout o umístění DA v rozporu s tímto územním
souhlasem.

V Hradci Králové dne

.....
MUDr. Libor Seneta
ředitel