

Investor:
Královéhradecký kraj
Iva Javůrková
Pivovarské náměstí 1245/2
50003 Hradec Králové

Žadatel:
PRISPO s.r.o.
Michal Vacek
Polská 375
54701 Náchod

Vaše značka:
Číslo jednací: **VOS/SUCH/2023/0245**
Vyřizuje: **Ing. Jaroslava Suchánková**
Telefon: **420493544844**
E-mail: **suchankova@vosjicin.cz**

Název akce: **Novostavba stanice ZZS vč. napojení na
dopravní a technickou infrastrukturuu**

Důvod akce / žádosti: **Vyjádření ke stavbám vodovodů a kanalizací**
Typ řízení: **Dokumentace pro společné územní s stavební řízení**

Zájmové území

Obec: **Jičín**
Katastr: **Robousy**
Parcela: **Robousy 864/10 poz. (Jičín)**
Datum vydání vyjádření: **07.03.2023**
Platnost tohoto vyjádření: **07.03.2024 (12 měsíců)**

Souhlasíme s provedením stavby "**Novostavba ZZS vč. napojení na dopravní a technickou infrastrukturu**" dle Vaší projektové dokumentace, zpracované v září 8/2022, za předpokladu splnění níže uvedených požadavků:

- **stavba bude provedena dle provozovatelem odsouhlasené projektové dokumentace a dle Standardů VOS a.s., zveřejněných na webových stránkách www.vosjicin.cz**
- **splašková kanalizační stoka bude železobetonová, v úseku mezi šachtami Š0 - Š1 bude v betonovém sedle do 1/2 profilu, v úseku mezi šachtami Š1 - Š4 obetonovaná v celém profilu**
- **kanalizační šachty Š2, Š3 a Š4 budou opatřeny poklopy DN 800 mm**
- **požadujeme zajistit typ vodoměrné šachty v souladu se standardy VOS a.s. Vybraný typ vodoměrné šachty požadujeme schválit vedoucím provozního střediska VOS a.s. v Jičíně před jejím pořízením!**
- **stavebník požádá provozovatele min. 5 pracovních dní před zahájením zemních prací o kontrolu stavební připravenosti - zejména kontrolu materiálu, zajištěného pro vodovodní řad, splaškovou kanalizační stoku, vodovodní přípojky vč. vodoměrné šachty a přípojky na splaškovou kanalizaci**
- **při vzájemném křížení navrženého vodovodního řadu a splaškové kanalizační stoky s ostatními sítěmi technického vybavení požadujeme respektování minimálních vzdáleností, daných ČSN 73 60 05 (Prostorové uspořádání sítí technického vybavení)**
- **před zahájením zemních prací požadujeme vytyčení dotčeného stávajícího veřejného vodovodu a veřejné kanalizace v terénu. Vytyčení si objedná zhotovitel stavby u zaměstnance VOS a.s. pana Jaroslava Horčíčky, tel. 602 939 611**
- **potrubí navrženého vodovodního řadu požadujeme opatřit funkčním identifikačním vodičem**
- **po položení vodovodního potrubí ještě před záhozem zeminou požadujeme provést kontrolu funkčnosti trasovacího vodiče, kterou na objednávku provede zaměstnanec VOS a.s. pan Jaroslav Horčíčko, tel.: 602 939 611**

- po dokončení vodovodu musí být provedena tlaková zkouška vodovodního řadu a vodovodních přípojek a dále proplach a dezinfekce potrubí
- po vybudování stoky splaškové kanalizace požadujeme provést zkoušku těsnosti kanalizační stoky a kanalizačních šachet vzduchem a dále kamerovou prohlídku nové stoky splaškové kanalizace s prověřením spádu potrubí
- potrubí vodovodu pro veřejnou potřebu včetně jeho přípojek a na ně napojených vnitřních rozvodů nesmí být propojeno s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody, než je vodovod pro veřejnou potřebu – viz. §11, odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb.
- **do vybudované kanalizační stoky mohou být kanalizačními přípojkami vypouštěny pouze splaškové odpadní vody** z budoucí stanice ZZS - dešťové vody ze střechy, zpevněných ploch a komunikace budou dešťovou kanalizací a otevřeným příkopem odvedeny do dvou **bezodtokých** retenčních nádrží o objemu 2 x 25 m³.
- **poklopy všech podzemních armatur na vodovodním potrubí (hydrantu, domovního uzávěru vodovodní přípojky) a poklopy kanalizačních šachet na kanalizační stoce musí být osazeny do nivelety povrchu nové komunikace.**

Případné odchylky od projektové dokumentace, které nepodléhají změně stavebního povolení, stavebník předloží před jejich realizací ke schválení vedoucímu provozního střediska VOS a.s. v Jičíně ing. Davidovi Mikolášovi, tel. 493 533 322, 602 473 643

Požadujeme **přizvat investičního technika VOS a.s. pana Bartoše**, tel. 493 544 830, 603 480 419 a **vedoucího provozního střediska VOS a.s. v Jičíně ing. Davida Mikoláše**, tel. č. 493 533 322, 602 473 643 na všechny kontrolní dny týkající se výstavby vodovodu a splaškové kanalizační stoky vč. přípojek, zejména:

- 1) ke kontrole provedení připojení na stávající vodovodní řad
- 2) ke kontrole připojení do koncové revizní šachty na stávající kanalizační stoce
- 3) ke kontrole provedení budovaného vodovodu a splaškové kanalizační stoky, vodovodní a splaškové kanalizační přípojky v celé délce včetně revizních kanalizačních kanalizačních šachet a vodoměrné šachty ještě před záhozem zeminou
- 4) k tlakové zkoušce nového vodovodního řadu a vodovodní přípojky
- 5) ke zkoušce těsnosti vybudované splaškové kanalizační stoky a revizních kanalizačních šachet vzduchem
- 6) ke kamerové zkoušce splaškové kanalizační stoky (Vodohospodářskou a obchodní společností nebudou akceptovány protispády na stoce -viz. ČSN)

O těchto kontrolách budou učiněny záznamy, potvrzené některým z výše uvedených pracovníků.

Požadujeme, abychom byli **přizváni k závěrečné prohlídce stavby**, na které nám bude předána dokumentace skutečného provedení stavby (vodovodu, splaškové kanalizační stoky, vodovodní a splaškové kanalizační přípojky), záznam z provedené kamerové zkoušky splaškové kanalizace, protokol o zkoušce těsnosti kanalizačního potrubí včetně revizních šachet vzduchem, protokol o tlakové zkoušce vodovodního řadu a vodovodní přípojky, protokol o funkčnosti identifikačního vodiče vodovodního řadu a geodetické zaměření stavby v elektronické i listinné formě - data musí být ve formátu *.dgn (datový model GEOVAP).

Investor následně uzavře s VOS a.s. smlouvu o provozování veřejného vodovodu a splaškové kanalizační stoky.

Naše vyjádření požadujeme citovat v povolení stavby.
Naše vyjádření požadujeme předat zhotoviteli stavby.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a taktéž pro stanovený účel. V případě, že budou práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro zahájení prací a je třeba požádat o vydání nového nebo prodloužení stávajícího vyjádření.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

Platnost tohoto vyjádření je **1 rok** ode dne vydání.

Přílohy:

počet příloh: 1

souborové přílohy:

- objednávka_zaměření_formulář.pdf (legenda/interní příloha)

Vodohospodářská a obchodní společnost a.s.
506 01 Jičín, Na Tobolce 428
IČO 60109149, DIČ CZ60109149
tel. 493 544 811



Ing. Jaroslava Suchánková
Vedoucí TPČ
Vodohospodářská a obchodní společnost a.s.