



určení vnějších vlivů dle ČSN EN 33 2000-5-51 ed. 3		
prostor	název	vnější vlivy
01	rampa	AB8
02	sklad odpadků	AB4
03	sklad obalů	normální
04	příjem zboží	normální
05	strojovna vzduchotechniky	normální
06	sklad brambor a zeleniny	normální
07	hrubá příprava zeleniny	normální
08	úklid	normální
09	WC	normální
10	předstř. WC	normální
11	umývárna	ČSN 332000-7-701
12	šatna	normální
13	kuchyně	normální
14	umývárna nádobí	normální
15	jídelsna	normální
16	chodba	normální
17	chodba	normální
18	denní sklad	normální
19	denní místnost	normální
20	zádveř	normální
21	chodba	normální
22	sklad potravin	normální
23	kancelář	normální
24	suchý sklad	normální
25	rozvodna	normální
26	chodba	normální
27	údržba	normální
28	plynová kotelna	normální
29	předstř. WC muži	normální
30	WC muži	normální
31	WC ženy	normální
32	sklad	normální
33	bezbariérové WC	normální
34	úklidová místnost	normální

legenda přístrojů	
	zásuvka jednofázová
	zásuvka třífázová 400V/16A
	vývod pro napojení zřízení
	zásuvka datová, jednonásobná
	zásuvka datová, dvojnásobná
	zásuvka datová jednonásobná, pro AP, včetně PoE
	stávající zemič
	zemnič bod pro ochranné pospojování
	tlačítko total stop

POZOR
V rámci akce 1 –
rekonstrukce a modernizace
kuchyně stravovacího
zařízení SUPŠSK Hořice
včetně vybavení
bude provedena pro
napojení elektronizace
akce 2 – stavební úpravy
jidelny a sociálního
zařízení jidelny SUPŠSK
Hořice

ODP. PROJEKTANT Ing. Martin Říha	VYPRACOVAL Ing. Martin Říha	KRESLIL Ing. Martin Říha	KONTROLOVAL	K-pro. spol. s r.o. Červená Třemešná 17 508 01 Hořice v Podkrkonoší tel. 603 485435 IČO 4819525
SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA VČETNĚ BLESKOSVODŮ				
PROJEKTANT Ing. David Pour	VYPRACOVAL Ing. David Pour	KRESLIL Ing. Milan Pour	AUTORIZOVAL Ing. Milan Pour	Ing. David Pour Háňkova 937 508 01 Hořice v Podkrkonoší tel. 777 093 009 IČO 8885324 www.silnoproudek.cz
KRAJ Středočeský	OKRES Hořice, p.o.			
INVESTOR Střední odborná škola sociálně a kamenická, Hořice, p.o.				
Rekonstrukce a modernizace kuchyně stravovacího zařízení SUPŠSK Hořice včetně vybavení				ZAK. ČÍSLO 1155-1
ZÁSUVKY, TECHNOLOGIE, DATA, UZEMNĚNÍ				ARCHIVNÍ Č. 09/2023
				FORMÁT D14-EL2
				STUPĚŇ DÚS+DOS
				HEŘÍTKO 1:50
				Č. VÝKRESU D.14-EL2