



LEGENDA – ZAŘÍZENÍ 2:

ZAŘÍZENÍ REALIZOVANÉ V JINÉ AKCI:

- 2.1 INTERIÉROVÁ PARAPETNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA O VÝKONU 3300m<sup>3</sup>/hod  
Vestavěný elektrický ohřev, všechna hrdla vertikální  
Jednotka dodávána v dílech a sestavená na místě  
Účinnost rekuperace při referenční průtoku: 83%  
NÁŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1253/2014 EP2018 splňující
- 2.2 VÝFUKOVÁ PROTIDĚŠŤOVÁ ŽALUZE SE SÍTEM 400x600mm
- 2.3 TLUMIČ HLUKU 600x500x1000mm
- 2.4 POŽÁRNÍ Klapka 450x450mm
- 2.5 POŽÁRNÍ Klapka 600x500mm

LEGENDA – ZAŘÍZENÍ 1:

- 1.1 INTERIÉROVÁ PARAPETNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA O VÝKONU 8595m<sup>3</sup>/hod  
Vestavěný teplovodní ohřev, ohřev s přímým výparem, všechna hrdla vertikální  
Jednotka dodávána v dílech a sestavená na místě  
Účinnost rekuperace při referenční průtoku: 83%  
NÁŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1253/2014 EP2018 splňující
- 1.2 POŽÁRNÍ Klapka SE 800x500mm
- 1.3 TLUMIČ HLUKU 1000x500x1000mm
- 1.4 PŘÍVODNÍ ŽALUZE SÁNÍ SE SÍTEM 1100x900mm
- 1.5 VÝFUKOVÁ PROTIDĚŠŤOVÁ ŽALUZE SE SÍTEM 900x630mm
- 1.6 POŽÁRNÍ Klapka 800x630mm
- 1.7 POŽÁRNÍ Klapka 630x355mm
- 1.8 REGULAČNÍ Klapka SE SERVOPONEM 800x250mm
- 1.9 REGULAČNÍ Klapka 800x250mm
- 1.10 REGULAČNÍ Klapka 800x630mm
- 1.20 KUCHYŤSKÁ DİESTOŘ PRO PŘÍVOD A ODVOD VZDUCHU 2500x460mm
- 1.21 KUCHYŤSKÝ ZAKRYTÍ PRO ODVOD VZDUCHU 1530x1200mm
- 1.22 KUCHYŤSKÝ ZAKRYTÍ PRO ODVOD VZDUCHU 1660x170mm
- 1.30 VENKOVNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA MINI VRP O VÝKONU 28,5kW

PŘESNÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ JE SOUČÁSTÍ TECHNICKÉ ZPRÁVY

ZODP. PROJEKTANT:	MARTIN FEJŤ	MAFEP s.r.o.
VYPRACOVAL:	MARTIN FEJŤ	VERDEK 61
STUPEŇ: STAVEBNÍ POVOLENÍ	PROFESE: VZDUCHOTECHNIKA	DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
INVESTOR: Střední uměleckoprůmyslová škola sochařská a kamenická, Hofee, p.o.	IČO: 275 58 533	544 01
Rekonstrukce a modernizace kuchyně stravovacího zařízení		
SUPŠSK Hofee včetně vybavení		
ŘEZ B–B		
Datum: 03/2023		
Formát: 10x4		
Měř.: 1:50		
Č. výkř.: D.1.4. – VZT4		