

Investor:
Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245/2
50003 Hradec Králové

Žadatel:
Růžička a partneři s.r.o.
Ondřej Šefrna
Schöfflerova 2050/32
13000 Praha

Vaše značka:
Číslo jednací: **VOS/VAS/2022/0960**
Vyřizuje: **Ing. Lucie Vašková**
Telefon: **+420493544842**
E-mail: **vaskova@vosjicin.cz**

Název akce: **Výstavba chráněného bydlení v Nové Pace -
DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ**

Důvod akce / žádosti: **Vyjádření k odstranění stavby**

Typ řízení: **Jiný dokument**

Zájmové území

Obec: **Nová Paka**
Katastr: **Nová Paka**
Adresa: **Na Vyšehradě 1205, Nová Paka**
Datum vydání vyjádření: **08.07.2022**
Platnost tohoto vyjádření: **08.07.2023 (12 měsíců)**

Souhlasíme s demolicí objektu Na Vyšehradě 1205 v Nové Pace dle předložené dokumentace bouracích prací zpracované firmou Růžička a partneři, s.r.o. v 06/2022.

Demolovaný objekt bude odpojen od stávajících vnitřních rozvodů vodovodu a kanalizace, podmínky odpojení budou dohodnuty před zahájením demolice s vedoucím provozního střediska VOS a.s. v Nové Pace ing. Barešem tel.č. 493 721 209, 606 649.

Vodovodní přípojka PE 32 x 4,4 bude před zahájením bouracích prací zkrácena a ukončena v provizorní vodoměrné šachtě na pozemku investora, vodoměr v objektu bude demontován a přemístěn do nové provizorní vodoměrné šachty - před zahájením demolice budou dohodnuty podmínky pro využití přípojky po dobu demolice a pro stavbu s vedoucím provozního střediska VOS a.s. v Nové Pace ing. Barešem tel.č. 493 721 209, 606 649 019. V případě, že nebude přípojka po dobu demolice a následné stavby využívána, bude uzavřena na veřejném vodovodním řadu.

Kanalizační přípojky (2x kamenina DN 200) budou před zahájením demoličních prací vodotěsně uzavřeny.

Pro nový RD může být použita stávající vodovodní přípojka pouze v případě, že je z vyhovujícího materiálu (plast), v případě nevyhovujícího materiálu požadujeme její rekonstrukci v trase stávající přípojky a vodoměr bude umístěn v souladu se „Standardy vodovodu“ ve vodoměrné šachtě. K novostavbě RD bude vydáno samostatné vyjádření – projektovou dokumentaci na stavbu nového RD požadujeme předložit k odsouhlasení.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a taktéž pro stanovený účel. V případě, že budou práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro zahájení prací a je třeba požádat o vydání nového nebo prodloužení stávajícího vyjádření.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

Platnost tohoto vyjádření je **1 rok** ode dne vydání.

Přílohy:

počet příloh: 0

souborové přílohy:

Vodohospodářská a obchodní společnost a.s.
506 01 Jičín, Na Tobolce 428
IČO 60109149, DIČ CZ60109149
tel. 493 544 811



Ing. Jaroslava Suchánková
Vedoucí TPČ
Vodohospodářská a obchodní společnost a.s.