



# Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211  
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu  
IČO: 708 89 546  
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka  
TOÚ/040-24/Ko

Vyřizuje/linka  
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne  
27.02.2024

Vysvětlení, změna, doplnění č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „II/501 Dolní Nová Ves – Lázně Bělohrad – Svatojanský Újezd, 1. etapa“.

V souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně i změnou a doplněním zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti:

Žádost č. 1

Dobrý den,

rádi bychom se Vás zeptali na doplňující informace k výše uvedené veřejné zakázce, a to v SO 101.3 propustek v km 0,840:

1. Dle předložené PD u propustku v příčném řezu nevychází jednotlivé kóty délek a jejich součty
2. Dle PD vs. položkový rozpočet jsou rozdíly u šířky (křídla 0,61/0,5 a římsa 0,97/0,8 a základ 0,81/0,7)
3. Jak bude spřažená dobetonávka rámu s prefabrikátem? Vlepená výztuž s vrty? Je s tím uvažováno?
4. V položkovém rozpočtu chybí chránička v římsách
5. Jak bude řešeno kotvení římsy k opěrám?
6. Spádový beton na rámech pol.č.23 nebude kotvena trny a KARI ?
7. Pol.č.15 je myšleno že na nátoky a výtoku bude dobetonováno zbývající rozdíl v rámech. Neuvažoval projektant osadit rámy v celé délce propustku?

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace:

K výše uvedeným dotazům zadavatel uvádí následující:

Žádost č. 1

- 1) Zadavatel upravil výkres s názvem Vzorové příčné řezy D\_SO101\_04\_VZR\_1\_ETAPA, jedná se o kóty v šikmém řezu vůči ose trasy.
- 2) Délky v řezu jsou měřeny dle skutečné délky v řezu, tím dochází ke zkreslení šířky - např. římsa má skutečnou šířku 0,8m, v řezu je délka větší 0,97m. Zde zadavatel upozorňuje na přílohu č. 04 Výkaz výměr – preambule, zadávací dokumentace, kde v bodě 1., písm. e) je uvedeno, že:  
V případě rozdílu mezi výkazem výměr a ostatními částmi zadávací dokumentace, zejména projektovou dokumentací, platí informace uvedené ve výkazu výměr.

- 3) Skutečné provedení dobetonávky rámu s prefabrikátem bude řešeno v rámci realizační dokumentace stavby.
- 4) Zadavatel do výkazu výměr doplnil položku č. 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM (SO 101.3 Propustek km 0,840).
- 5) Kotvení římsy je uvažováno v rámci výztuže u římsy, bude řešeno v rámci realizační dokumentace stavby.
- 6) Zadavatel tuto variantu neuvažuje.
- 7) Dle vyjádření výrobce není možné vyrobit koncový seříznutý prefabrikovaný rám v tomto úhlu, proto zbývající části na nátoky a výtoky budou dobetonovány současně s čelem propustku.

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou a doplněním zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na stavební práce „II/501 Dolní Nová Ves – Lázně Bělohrad – Svatojanský Újezd, 1. etapa“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

#### **6. Lhůta a místo pro podání nabídek**

**Lhůta pro podání nabídek končí 22.03.2024 v 09:00 hodin.**

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.cenakhk.cz/vz00010541>

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

- bod 12.4. Další požadavky zadavatele, třetí odstavec se mění následovně:

#### **12.4. Další požadavky zadavatele**

Zadavatel stanovuje v rámci jiných požadavků na plnění veřejné zakázky limit pro nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky. Cena za plnění veřejné zakázky ve výši 25.049.048,00 Kč bez DPH je zadavatelem stanovena jako maximální a tuto cenu nesmí dodavatel ve své nabídce překročit.

**Výkaz výměr, který byl uveřejněn na profilu zadavatele, se nahrazuje výkazem výměr, který je součástí tohoto vysvětlení, změny a doplnění zadávacích podmínek.**

**Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě výkazu výměr a předloženého opraveného výkresu Vzorové příčné řezy D\_SO101\_04\_VZR\_1\_ETAPA, které jsou součástí tohoto vysvětlení, změny, doplnění zadávacích podmínek.**

Zadavatel vzhledem k charakteru výše popsané změny prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 99 odst. 2 zákona, tj. přiměřeně.

**Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.**

Ing. Jiří Brandejs  
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC  
Královéhradeckého kraje a.s.  
na základě pověření