



HZSHX0086KY4



Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje

Územní odbor Jičín
Dělnická 162, 506 01 Jičín



Č. j.:	HSHK- 4441-4/2022	Adresát:
Vyřizuje:	mjr. Ing. Romana Steinerová	Růžička a partneři s.r.o.
Tel.:	950 510 324	Schöfflerova 2050/32
E-mail:	romana.steinerova@hkk.izscr.cz	130 00 Praha 3
Datum:	3. 1. 2023	

ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

Název stavby: Výstavba chráněného bydlení v Nové Pace
Objekt A – 166 m²
Objekt B – 166 m²
Objekt C – 166 m²
Objekt D – 166 m²

Místo stavby: k. ú.: Nová Paka, parc. č. 3271/3, 3276/15

Stavebník: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2,
500 03 Hradec Králové, IČO 70889546,

Předložená dokumentace: dokumentace pro vydání společného povolení
vypracoval: Ing. Ondřej Šefrna, ČKAIT 0012166, datum: 09/2022

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje (dále jen „HZS KHK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci, doručenou prostřednictvím datové schránky v elektronické podobě dne 10. listopadu 2022. Na základě výzvy ze dne 7. prosince 2022, byla předložena žádost a projektová dokumentace dne 14. prosince 2022. Na základě výše uvedeného HZS KHK vydává podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Tel.:
E-mail: spisovna@hkk.izscr.cz

Datová schránka: yvfab6e
<http://khk.hzscr.cz>

IČO: 70882525
Číslo účtu: 19-4237881/0710

Odůvodnění

HZS KHK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení textová část 10xA4 (10 stran včetně titulního listu) + výkresová část situace PBŘS 2xA4, 1.NP PBŘS s odstupy 2xA4
název: Výstavba chráněného bydlení v Nové Pace
vypracoval: Ing. Jiří Ledinský, ČKAIT 0012288, datum: 10/2022

HZS KHK posouzením výše uvedené předložené dokumentace dospěl k závěru, že podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), se jedná o soubor staveb 4 objektů chráněného bydlení, každý objekt má zastavěnou plochu 166 m², výška stavby = 0 m, 1 nadzemní podlaží, 6 osob vyžadujících při evakuaci při požáru asistenci dalších osob, třída využití podle § 5 vyhlášky o kategorizaci staveb je 5., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (parametr rozhodný pro zařazení do kategorie), a tato stavba je dle § 8 vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva zařazena do kategorie II, která představuje vyšší nebezpečí.

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se státní požární dozor podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vykonává pouze u staveb kategorie II a kategorie III.

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS KHK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti podle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb. Je zajištěna možnost bezpečné evakuace osob, stabilita a únosnost konstrukcí po stanovenou dobu, vymezení požárních úseků vč. jejich parametrů odpovídá stanoveným požadavkům, je zabráněno možnosti šíření požáru na sousední objekty a mezi požárními úseky), stavební hmoty odpovídají stanoveným požadavkům, je zajištěno zabezpečení stavby požární vodou, věcnými prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními, jsou vymezené přístupové komunikace, technická a technologická zařízení stavby jsou v souladu s požadavky požární bezpečnosti, jsou stanoveny požadavky na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí, je stanoven rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek.

Otisk úředního razítka

mjr. Ing. Romana Steinerová
vedoucí pracoviště
úřední osoba
(podepsáno elektronicky)