

Investor:
Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245/2
50003 Hradec Králové

Žadatel:
Růžička a partneři s.r.o.
Ondřej Šefrna
Schöfflerova 2050/32
13000 Praha

Vaše značka:
Číslo jednací: **VOS/VAS/2022/1570**
Vyřizuje: **Ing. Lucie Vašková**
Telefon: **+420493544842**
E-mail: **vaskova@vosjicin.cz**

Název akce: **Výstavba chráněného bydlení v Nové Pace
včetně napojení na komunikaci a napojení na
inženýrské sítě**

Důvod akce / žádosti: **Vyjádření k vodovodním a kanalizačním přípojkám**
Typ řízení: **Dokumentace pro společné územní s stavební řízení**

Zájmové území

Obec: **Nová Paka**
Katastr: **Nová Paka**
Adresa: **Na Vyšehradě 1205, Nová Paka**
Datum vydání vyjádření: **01.12.2022**
Platnost tohoto vyjádření: **01.12.2023 (12 měsíců)**

Souhlasíme se stavbou "**Výstavba chráněného bydlení v Nové Pace, Na Vyšehradě 1205**" dle předložené PD zpracované firmou Růžička a partneři s.r.o. v 09/2021 za splnění následujících podmínek:

Vodovodní přípojka:

- pro zásobení pitnou vodou bude využita stávající vodovodní přípojka LDPE D 32 x 4,4 napojená na vodovodní řad THL 80 v ul Na Vyšehradě
- na přípojce bude za hranicí pozemku investora osazena nová vodoměrná šachta o průměru DN 1500 mm se dvěma vodoměry, jeden pro běžný odběr vody (vodné + stočné), druhý na potrubí pro doplňování akumulární nádrže pro závlahu v případě nedostatku srážkových vod (pouze vodné)
- parametry vodoměrné šachty musí být v souladu se "Standardy vodovodu VOS a.s." - zhotovitel (investor) stavby požádá provozovatele min. 5 pracovních dní před zahájením zemních prací na přípojce o kontrolu stavební připravenosti - zejména kontrolu vodoměrné šachty (investor předloží doklad o nabytí šachty, dokumentaci šachty a její statické posouzení) - kontaktní osoba vedoucí provozního střediska VOS a.s. v Nové Pace ing. Bareš tel.č. 493 721 209, 606 649 019
- upozorňujeme na to, že potrubí vodovodu pro veřejnou potřebu včetně jeho přípojek a na ně napojených vnitřních rozvodů nesmí být propojeno s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody, než je vodovod pro veřejnou potřebu – viz. §11, odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb. V případě využívání i jiného zdroje vody musí být vnitřní vodovod

prokazatelně oddělen s možností kontroly

- stavebník zajistí geodetické zaměření vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachty v elektronické formě (data ve formátu *.dgn - datový model GEOVAP), které předá VOS a.s. (možno objednat u pracovníka GIS Bc. Tadeáše Pittharda – tel.: 493 544 812, 721 376 533, e-mail: pitthard@vosjicin.cz).

Kanalizační přípojky:

- splaškové odpadní vody a část srážkových vod (řízený odtok) budou odváděny dvěma kanalizačními přípojkami do kanalizační stoky DN 300 v ul. Na Vyšehradě - stávající přípojka kamenina DN 250 (vyhovující stav) a nová kanalizační přípojka kamenina DN 200
- na stávající kanalizační přípojce DN 250 bude za hranicí pozemku osazena nová revizní šachta
- jedna stávající kanalizační přípojka PVC DN 100 (nevyhovující stav ani dimenze) bude zrušena - odpojena v místě napojení na stoku a zaslepena v souladu se "Standardy kanalizace" a s podmínkami uvedenými ve vyjádření VOS a.s. k demolici stavby ze dne 8.7.2022
- **nová kanalizační přípojka kamenina DN 200 bude provedena dle provozovatelem odsouhlasené projektové dokumentace a dle Standardů VOS a.s., zveřejněných na webových stránkách www.vosjicin.cz**
- případné odchylky od projektové dokumentace, které nepodléhají změně stavebního povolení, stavebník předloží ke schválení vedoucímu místně příslušného provozního střediska v Nové Pace ing. Barešovi tel.č. 493 721 209, 606 649 019
- zemní práce na kanalizační přípojce v komunikaci a chodníku lze provádět pouze na základě rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace (ZUK), rozhodnutí o dopravní uzavírcce a po řádném vytyčení inženýrských sítí jejich správci - zajišťuje stavebník
- napojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu - bude proveden jádrový vrt s následným dotěsněním gumovou manžetou k tomu určenou (např. Forsheda), kameninová přípojka bude uložena do betonového sedla
- náklady na zřízení kanalizační přípojky hradí v plném rozsahu její investor, vsazení odbočky zajistí na náklady stavebníka odborná firma, odsouhlasená VOS a.s.
- po získání potřebných povolení kontaktuje žadatel (stavebník) 5 pracovních dní před zahájením zemních prací vedoucího provozního střediska v Nové Pace za účelem projednání koordinace prací na přípojce
- stavebník zajistí zhotovení kanalizační přípojky včetně uvedení území dotčeného stavbou do původního stavu na své náklady u odborné firmy k tomu oprávněné dle příslušného živnostenského zákona.
- při provádění prací na kanalizační přípojce musí být dodrženy platné bezpečnostní předpisy
- stavebník, případně zhotovitel kanalizační přípojky, přizve pracovníka provozního střediska VOS a.s. ke kontrole připojení na veřejnou kanalizaci a ke kontrole provedení přípojky v celé délce ještě před záhozem zeminou. V případě nepřístupnosti kanalizační přípojky zajistí stavebník kamerovou prohlídku přípojky
- stavebník zajistí geodetické zaměření kanalizační přípojky v elektronické formě (data ve formátu *.dgn - datový model GEOVAP), které předá VOS a.s. (možno objednat u pracovníka GIS Bc. Tadeáše Pittharda – tel.: 493 544 812, 721 376 533,

e-mail: pitthard@vosjicin.cz).

Dešťové vody ze střechy objektu C budou vsakovány na pozemku investora (vsakovací objekt 6,36 m³), část srážkových vod bude odváděna do retenčně - akumulační nádrže o objemu 17,4 m³ s využitím pro závlahu a s regulovaným odtokem 1,69 l/s do kanalizace.

Po napojení na vodovod a kanalizaci a osazení vodoměrů ve vodoměrné šachtě uzavře investor s VOS a.s. smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod (včetně vod srážkových).

Požadujeme přizvat zástupce naší spol. k závěrečné kontrolní prohlídce stavby a předložit zápis o splnění výše uvedených podmínek.

Požadujeme, aby investor předal naše vyjádření zhotoviteli stavby.

Naše vyjádření požadujeme citovat v územním rozhodnutí a ve stavebním povolení.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a taktéž pro stanovený účel. V případě, že budou práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro zahájení prací a je třeba požádat o vydání nového nebo prodloužení stávajícího vyjádření.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

Platnost tohoto vyjádření je **1 rok** ode dne vydání.

Přílohy:

počet příloh: 3

souborové přílohy:

- přihlaska_k_odberu.pdf (legenda/interní příloha)
- objednávka_zaměření_formulář.pdf (legenda/interní příloha)
- objednávkový list.doc (legenda/interní příloha)

Vodohospodářská a obchodní společnost a.s.
506 01 Jičín, Na Tobolce 428
IČO 60109149, DIČ CZ60109149
tel. 493 544 811



Ing. Jaroslava Suchánková
Vedoucí TPC
Vodohospodářská a obchodní společnost a.s.