

Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám

Zakázka: Gymnázium Boženy Němcové, Pospíšilova 324, Hradec Králové – výměna oken a dveří

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Způsob zadání: zjednodušené podlimitní řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Zadavatel poskytuje na základě § 49 zákona o veřejných zakázkách dodatečné informace k zadávacím podmínkám:.

Dotaz č. 1:

V zadávací dokumentaci je uvedeno, že předpokládaná vážená neprůzvučnost R_w by se měla pohybovat ve třídě zvukové izolace TZI 2, což je odpovídající hodnota 30-34 dB. Ve výkazu výměr je uveden údaj $R_w = 34$ dB. Okna se zadaným zasklením 4-16-4 nedosahují hodnoty $R_w = 34$ dB. Pro splnění hodnoty $R_w = 34$ dB by bylo nutné použít zasklení se skladbou 6-16-4. Prosím upřesněte, zda je dostačující nabídnout okna s R_w v rozmezí 30-34 dB (TZI 2), tj. se zasklením 4-16-4 nebo je nutné dodržet vzduchovou neprůzvučnost okna min. $R_w = 34$ dB, tj. s dražším zasklením 6-16-4?

Dodatečná informace na dotaz č. 1:

Ve VV byl uveden požadavek na horní hranici rozpětí R_w . Nabídnout je možné okna se zasklením 4-16-4.

Dotaz č. 2:

V zadávací dokumentaci je uvedeno, že zhotovitel doloží kontrolním výpočtem celkový součinitel prostupu tepla U_w . Prosím upřesněte, jakou hodnotu součinitele prostupu tepla mají mít nová okna? Lze považovat standardní provedení okna s $U_w = 1,2$ W/m²K (při zasklení 4-16-4, $U_g = 1,1$ W/m²K) jako podklad pro zadání?

Dodatečná informace na dotaz č. 2:

Ano, lze považovat okna s $U_w = 1,2$ W/M²K jako podklad pro zadání.

Dotaz č. 3:

V dodatečných informacích č. 2 k zadávací dokumentaci jste u specifikace vnitřních horizontálních žaluzií upřesnili šířku lamel na 20 mm. Standardní provedení lamel je ale 25 mm. Lze nabídnout tuto šířku?

Dodatečná informace na dotaz č. 3:

V dodatečné informaci č.2 došlo k překlepu - byla myšlena standardní šířka lamel 25 mm.

Dotaz č. 4:

1. Ve výkazu výměr k celé akci je 8 excelovských záložek. Např. pro první etapu je nazvaná: „e1 – Zadání“. Hned další je pak: „e1 – Zadání(1)“. Stejně je tom u všech čtyř etap. Liší se tyto etapy něčím, má se opravdu vyplňovat všech 8 záložek ve výkazu výměr?
-

Dodatečná informace na dotaz č. 4:

Soubory „e1-zadání“ a „e1 – zadání(1)“ se liší pouze ve způsobu stanovení VV. V souboru „e1-zadání“ je pouze celkový VV za položku, v souboru „e1-zadání(1)“ je uveden postup výpočtu výměr. Lze vyplnit pouze jeden ze souborů pro každou etapu, o jeho výběru rozhodne zadavatel.

Dotaz č. 5:

2. Ve výkazu výměr jsou položky 155282211: „očištění ploch stlačeným vzduchem“. Čeho se tato položka týká a co má být výsledkem její realizace?
-

Dodatečná informace na dotaz č. 5:

Položka „očištění ploch stlačeným vzduchem“ se týká parapetů oken po vybourání.

Dotaz č. 6:

3. Ve výkazu výměr jsou v etapě IV položky 943211111, 943211211, 943211811 týkající se lešení. Jejich celkové množství je uvedeno v „m3“. Kde se stavba tohoto lešení má realizovat a proč?
-

Dodatečná informace na dotaz č. 6:

Prostorové lešení má sloužit k výměnám oken v tělocvičně.

Dotaz č. 7:

4. Ve výkazu výměr jsou položky 95395011 týkající se pronájmu pozemků. Týká se tato položka ploch dvora školy směrem ke sportovištím v areálu školy?
-

Dodatečná informace na dotaz č. 7:

Pronájem pozemku – bylo zodpovězeno v dodatečné informaci č. 2.

Dotaz č. 8:

5. V zadání je uveden požadavek na normové řešení připojovací spáry mezi novým okenním rámem a původním bočním ostěním. Vzhledem k typu objektu je tento požadavek, zvláště v exteriérové připojovací spáře, poměrně problematický. Trvá zadavatel na tomto řešení jak v exteriérové, tak v interiérové připojovací spáře?
-

Dodatečná informace na dotaz č. 8:

V PD byl v řešení spojovací spáry předpokládáný 3stupňový systém utěsnění – „základní zóna“ připojovací spáry, tzn.:

- 1.vnější uzávěr (paropropustný)pro zalomené ostění, např.komprimované pásy PU
- 2.tepelně izolační výplň (PU pěna)

3.vnitřní uzávěr (parotěsný), např.Flexi těsnicí pás, alt.PE pěna + silikon pro okna a spáry

Zadavatel požaduje dodržení normového řešení

Dotaz č. 9:

6. V technické zprávě je uveden požadavek na sklo typu „Monumentál“ v některých oknech. Prosíme doplnit do výkazu výměr alespoň plochu v „m2“ takového zasklení.
-

Dodatečná informace na dotaz č. 9:

Počet oken se strukturovaným (ve VV ornamentním) sklem monumentál je uveden v tabulkách na výkresech půdorysů (25 ks typu A1). Plochu skla v oknech VV neuvádí, je patrná z detailu dřevěného okna typu A (totožné s typem A1)

Dotaz č. 10:

7. V technické zprávě je uveden požadavek na: „opravu nebo doplnění keramických obkladů vnitřních špalet v hygienických zařízeních“. Prosíme doplnit do výkazu výměr plochu v „m2“ takového řešení.
-

Dodatečná informace na dotaz č. 10:

Keramický obklad ostění – předpokládaná výměra je uvedena v etapě3

Dotaz č. 11:

8. Na straně 11 zadávací dokumentace je požadavek na odevzdání položkového rozpočtu v elektronické podobě „i v datovém předpisu XC4 ve formátu .xml“. Pokud toto platí, prosíme tedy tento výkaz výměr poskytnout, jak bylo přislíbeno – formou dálkového přístupu.
-

Dodatečná informace na dotaz č. 11:

Zadavatel nebude požadovat odevzdání položkového rozpočtu v elektronické podobě v datovém předpisu XC4 ve formátu „XML“.

Dotaz č. 12:

9. V technické zprávě je na straně 4 uveden požadavek na repasování a opravu některých dveří. „Výjimku budou tvořit původní vstupní historické dveře do ulice Pospíšilovy, které budou řešeny restaurátorským způsobem.“ Prosím rozlišit, kterých položek ve výkazu výměr se tento „restaurátorský“ požadavek týká, a kterých se týká jen „repasování a oprava“.
-

Dodatečná informace na dotaz č.12:

Restaurátorským způsobem budou repasovány 2 ks historických vstupních původních dveří do ulice Pospíšilovy, Ve VV položka č.21-76666011

Dotaz č. 13:

10. Pokud se mají nová okna s drážkou pro oplechování výškově osadit ke stávajícím venkovním parapetům – viz strana 3 v technické zprávě, prosíme upřesnit, jakým způsobem má být řešen výškový rozdíl parapetních zídek v exteriéru a interiéru. Prohlídkou objektu bylo zjištěno, že vnitřní parapety jsou již nyní u některých oken níže o 5cm, než parapety venkovní. Má být v tomto místě pod okny provedeno například zednické začištění?
-

Dodatečná informace na dotaz č. 13:

Okna je skutečně požadováno osadit dle venkovních parapetů a stávajícího oplechování z Cu plechu, které bylo požadováno investorem zachovat. Vnitřní parapety se v PD předpokládá výškově upravit, nebo, kde nelze, skutečně zednický začistit. Nutno řešit individuálně na místě dle různého provedení vnitřních parapetů.

V Hradci Králové 27. 3. 2015

Mgr. Libuše Němcová

na základě pověření