

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1
k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu

„Zajištění pravidelných kontrol, revizí, servisu a oprav klimatizací a chlazení pro ONN a.s. – lokality Náchodsko a Rychnov nad Kněžnou II.“

Zadavatel: Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Sídlo: Purkyňova 446, 547 01 Náchod
Jednající: RNDr. Bc. Jan Mach, předseda správní rady
IČ: 26000202
DIČ: CZ699004900
Způsob zadání: zakázka malého rozsahu

Vážení,

níže Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ze strany zadavatele **Oblastní nemocnice Náchod a.s.**, poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce na služby, a to na základě obdržené žádosti účastníka.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla doručena prostřednictvím profilu zadavatele E-ZAK dne 21.03.2024 ve 13:51:27 hodin.

Dotaz č. 1 ze dne 21.03.2024:

Dobrý den,

V příloze č. 5 je uveden vyjma řádku 38-49 pouze seznam venkovních jednotek. Žádáme o uvedení počtu vnitřních jednotek, která přísluší k dané venkovní jednotce.

S pozdravem

Odpověď zadavatele k dotazu č. 1 ze dne 21.03.2024:

V kontextu výše uvedeného dotazu, zadavatel upřesňuje znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace – Seznam klimatizací. Každé 1 zeleně zvýrazněné zařízení klimatizací je jeden komplet, který obsahuje jednu vnitřní a jednu venkovní jednotku. Upřesněný seznam klimatizací je přílohou tohoto vysvětlení.


Změna zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek:

S ohledem na povahu shora uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace, nebude zadavatel prodloužovat lhůtu pro podání nabídek

Přílohami tohoto vysvětlení jsou:

Příloha č. 5 _Seznam klimatizací_REV

V Náchodě, dne: 25. 3. 2024


Miroslav Bůžek
Technický náměstek
Oblastní nemocnice Náchod a.s.

OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s.
Purkyňova 446
547 01 NÁCHOD
55