



Pomáhat a chránit

Krajské ředitelství policie  
KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE

Dopravní inspektorát  
Rychnov nad Kněžnou

PCR05ETRpo103504854



KRPH-22882/ČJ-2024-050706

Rychnov nad Kněžnou 6. 3. 2024

M – PROJEKCE s.r.o.  
Resslova 956  
500 02 Hradec Králové

Počet listů: 1  
Příloha: 1 x situace

### **Vyjádření k projektové dokumentaci akce „II/321 křižovatka U Voříšku“ – pro společné povolení**

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Královehradeckého kraje, Dopravní inspektorát v Rychnově nad Kněžnou jako příslušný orgán ve smyslu ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, po posouzení Vámi zaslané projektové dokumentace z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu **souhlasí s vydáním společného povolení**, pokud budou dodrženy ustanovení souvisejících předpisů a norem v platném znění (např. zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích, ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel, TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích atd.).

***Při stavbě zhotovitel učiní taková vhodná opatření, aby nedocházelo ke znečištění okolních komunikací vyjíždějícími vozidly ze staveniště.***

Návrh svislého a vodorovného dopravního značení bude projednán v průběhu realizace stavby v rámci samostatného řízení dle ustanovení § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. S jeho předběžným návrhem, souhlasíme.

Před zahájením stavebních prací je nutné v dostatečném časovém předstihu předložit k posouzení finální návrh dopravně inženýrského opatření (umístění PDZ) včetně termínu a harmonogramu prací.

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

por. Bc. Michal Kunčar, DiS.  
komisář

npor. Josef Žabokrtský, DiS.  
zástupce vedoucího DI

Zborovská 1360  
516 01 Rychnov nad Kněžnou

Tel.: +420 720 954 719  
Email: rk.di.komunikace@pcr.cz

