

Vysvětlení, doplnění a změna zadávacích podmínek č. 1

Veřejná zakázka: Vyhotovení stálé expozice Muzea války 1866 II

Identifikační údaje zadavatele:

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIC	CZ70889546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

Mgr. Jitka Bučková, tel.: +420 602 246 595, jbuckova@kr-kralovehradecky.cz

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek toto vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1

Na nesrovnalosti jsme narazili ve výkazu výměr, část F5 – Osvětlení. U položek číslo F5.3, F5.5 a F5.10 neodpovídají počty uvedené ve výkazu výkresové dokumentaci, konkrétně výkresu C.1_1-Osvetleni_hlavni_vykres. Platí v tomto případě počty uvedené ve výkazu výměr?

Odpověď č. 1

Platí počty ve výkresu. Opraveno ve výkazu výměr, který je přílohou.

Dotaz č. 2

Dále u položky F5.12 kabeláž není zřejmé, co má být předmětem dodávky. Výkaz výměr v poznámce sice odkazuje na výkres C.3_1, tedy výkres současného stavu elektroinstalace a kapitolu IV dokumentu „Muzeum války 1866: dokumentace nové expozice“, ale ani jeden z těchto dokumentů podrobnou specifikaci ani výměry položky F5.12 neřeší. Domníváme se, že je kabeláž kompletně zahrnutá v části F8 – Řízení expozice. Žádáme o vysvětlení, případně úpravu výkazu nebo doplnění přesné specifikace položky F5.12.

Odpověď č. 2

Ano, kabeláž je kompletně zahrnutá v části F8 - Řízení expozice. Jedná se o chybné zduplikování. Položka F5.12 smazána ve výkazu výměr. Opraveno ve výkazu výměr, který je přílohou.

Přílohy:

F.1_1-vykaz_vymer_neoceneny_verze.2024.04.12

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do 14. 5. 2024 do 10:00 hodin.

Tato dodatečná informace je uveřejněna na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

V Hradci Králové 12. 4. 2024

Mgr. Jitka Bučková

na základě pověření