


1.N.P.

33/600/600	22/600/600	2 x 22/600/600
PV 15 PŠ 15	PV 15 PŠ 15	2 x PV 15 PŠ 15
STÁVAJÍCÍ	NOVÝ	STÁVAJÍCÍ
SEŠKRTIT PRŮTOK	PŘEMÍSTĚNÝ	BEZE ZMĚNY




POZNÁMKA:

VĚTRÁNÍ VNITŘNÍCH MÍSTNOSTÍ č.12, 14, 15, 78 ZAJIŠŤUJE PROFESE VZT

LEGENDA POTRUBÍ


	POTRUBÍ TOPNÉ VODY – PŘÍVOD – materiál ocel
	POTRUBÍ TOPNÉ VODY – ZPÁTEČKA – materiál ocel

SCHÉMA ZAPOJENÍ OT



POZNÁMKA:

- STÁVAJÍCÍ TOPNÝ SYSTÉM MIMO NIŽE UVEDENÉ BEZE ZMĚNY
- ZMĚNY NA TOPNÉM SYSTÉMU (VZHLEDEM K STAVEBNÍM ÚPRAVÁM):
- NOVÉ OTOPNÉ TĚLESO V MÍSTNOSTI 10b (POKOJ) – PŘEMÍSTĚNÉ Z PROSTORU STÁVAJÍCÍ KUCHYNĚ (NOVÉ 14) NAPOJENÍ ZE STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ 2xDN 20
  - NOVÉ OTOPNÉ TRUBKOVÉ TĚLESO V MÍSTNOSTI 14 (SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ) MÍSTO STÁVAJÍCÍHO NAPOJENÍ ZE STÁVAJÍCÍHO UPRAVENÉHO POTRUBÍ 2xDN 15
  - SEŘÍZENÍ VÝKONU (ŠKRCENÍM–NASTAVENÍM DRUHÉ REGULACE NA VENTILU) V MÍSTNOSTI č.10a
- TLAKOVÉ ODZKOUŠENÍ A VYREGULOVÁNÍ SYSTÉMU

PROFESE				TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - VYTÁPĚNÍ	
HLAVNÍ PROJEKTANT		ING. TOMÁŠ MRÁZEK		<div> HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 47450347</div>	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		M. KASTNER			
STAVEBNÍK		ZZS KHK, HRADECKÁ 1690, 500 12 HRADEC KRÁLOVÉ			
STAVBA  ZZS KHK - BUDOVA HRADECKÁ 1690/2A  500 12 HRADEC KRÁLOVÉ  STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNOSTÍ ZÁCHRANÁŘŮ				ČÍS.ZAKÁZKY	0872/16/0
				DRUH PROJEKTU	DPS
				DATUM	10/2023
				FORMÁT A4	2
				MĚŘÍTKO	1 : 100
				REVIZE	
NÁZEV				ČÁST	Č. PŘÍLOHY
1.NADZEMNÍ PODLAŽÍ + SCHÉMA ZAPOJENÍ OT				D.1.4	ÚT 2