

TELEFON 495 088 111
E-MAIL labe@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

M – PROJEKCE s.r.o.
Resslova 956
500 02 Hradec Králové

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/2020/049737

VYŘÍZUJE/LINKA
Ing. Vojtěch Havrda/657

HRADEC KRÁLOVÉ
25.1.2021

II/327 Zábědov – Nový Bydžov

Obdrželi jsme Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro výše uvedenou akci. Předloženou dokumentaci vypracovala firma M-PROJEKCE s.r.o. ve stupni pro společné povolení a realizaci stavby z 09/20207. Podle předložené dokumentace se jedná o rekonstrukci povrchu silnice II/327 v úseku od Zábědova do Nového Bydžova v provozním staničení 33,390 – 35,965 km. Součástí opravy je rekonstrukce mostu ev. č. 327-018, rozšíření komunikace pro odbočovací pruhy doleva, úprava autobusových zálivů, úprava napojení na účelové komunikace, úpravy sjezdů, přeložky inženýrských sítí, kácení zeleně, obnova dopravního značení, úprava křižovatky ulic Revoluční třída a Polní a pročištění příkopů včetně propustků. Rekonstrukce bude probíhat v k.ú. Zábědov, Chudonice a Nový Bydžov

V rámci rekonstrukce dojde k úpravě komunikace na kategorii S7,5/60 v délce cca 1,34 km a k úpravě komunikace na kategorii S8,5/50 v délce cca 1,22 km. Úprava povrchu bude technologicky provedena dle diagnostiky. Množství a nakládání se srážkovými vodami v rámci komunikace se nemění. V místě úpravy křižovatky dojde k částečnému zasypání vodní bezodtoké plochy a srážkové vody v tomto místě budou svedeny do zasakovacích příkopů. V rámci rekonstrukce mostu ev. č. 327-018 dojde ke kompletnímu odstranění stávajícího mostu včetně spodní stavby. Následně dojde k provedení nového mostu jako monolitická ŽB rámová konstrukce s hlubinným založením pomocí velkopřůměrových pilot. Vzhledem k umístění základové spáry pod úrovní hladiny podzemní vody je nutné po celou dobu provádění zemních prací počítat s čerpáním vody. Součástí stavby bude výstavba nových opěr a křídel, provedení nových říms včetně osazení mostního zábradlí a obnovení vrstev komunikace. Pravá římsa je navržena jako pochozí. Jedná se sdružený chodník. Odvodnění mostu je řešeno příčným a podélným sklonem s odtokem srážkových vod do silničních příkopů, případně do uličních vpustí. Šířka vozovky na mostě je 7,0 m.

Při výstavbě dojde ke styku s upraveným vodním tokem Zábědovský potok (IDVT 10185532) v ř. km 2,465. Uvedený vodní tok včetně úpravy DHM 9051015077 jsou ve správě Povodí Labe, státní podnik. Dle předložených podkladů dojde ke zvětšení průtočné kapacity v místě přemostění a nový průtočný profil bude o min. rozměrech 7 m x 2,57 m. Během výstavby se vodoteč dočasně povede v místě stavby potrubím DN 400. Dno a břehy koryta toku pod mostem a v jeho blízkosti budou opevněny dlažbou z lomového kamene uloženou do betonového lože včetně vytvoření kynety. Celá úprava toku bude na začátku a konci oddělena od navazujícího koryta toku příčnými betonovými prahy. Stavbou dojde i k dotčení pozemku koryta vodního toku p.č. 614/27 v k.ú. Zábědov, který je ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro Povodí Labe, státní podnik.

Investorem akce bude: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové.

Stavba se nachází ve vodním útvaru číslo HSL_1400 - Cidlina od toku Porák (Velký Porák) po tok Bystřice, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 665604, X: 1037393.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí:**

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení § 24 až 26 vodního zákona)** je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu / potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu / potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správy vodního toku** souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Požadujeme technologii prací volit tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění povrchových vod (ropné látky, cement, ...). Stavbou nesmí dojít ke znečištění vodního toku a k poškození jeho koryta a to především v navazujících úsecích toku. Požadujeme volně ložený materiál neskladovat v korytě vodního toku a veškerý demoliční materiál neprodleně z koryta toku odstraňovat.
- Bude-li v rámci předmětného záměru zacházeno se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo bude-li zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody (limitní množství závadných látek stanoveno v §2 písm. b) nebo c) vyhlášky č. 450/2005 Sb.), požadujeme předložit havarijní plán k vyjádření před jeho schválením vodoprávním úřadem. Kontaktní osobou pro vydání odborného stanoviska je za náš podnik Ing. Petra Štulcová ☎ 495088708, stulcovap@pla.cz.
- Pro stavbu mostu bude nutné vypracovat povodňový plán po dobu výstavby. Povodňový plán bude předložen vodohospodářskému dispečinku k vydání odborného stanoviska. Kontaktní osobou pro vydání odborného stanoviska je za náš podnik Ing. Pavel Jansa ☎ 495088708, jansap@pla.cz.
- Navržená úprava toku musí být výškově umístěna do nivelety stávajícího pevného dna toku a respektovat jeho podélný sklon. Navržená úprava bude plynule navazovat na stávající koryto toku. Kamenná dlažba bude provedena podle TNV 752103 „Úpravy řek“.
- Pokud v rámci stavby dojde ke kácení dřevin, které jsou součástí vodního toku, je třeba získat souhlas se zásahem do významného krajinného prvku.
- Pozemek ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro Povodí Labe, státní podnik bude po provedení prací uveden do náležitého stavu dle původních parametrů a to včetně úpravy.
- Zahájení a ukončení prací bude předem oznámeno na Povodí Labe, státní podnik – provozní středisko Jičín (Jarošovská 103, 506 01 Jičín, ☎ 493 533 968) a zástupce uvedeného provozního střediska (Ing. Iva Tábořská, ☎ 601 583 046, taborskai@pla.cz) požadujeme přizvat na předání staveniště zhotoviteli, na kontrolní dny v průběhu realizace a po dokončení stavby k převzetí stavu stavbou dotčeného pozemku a koryta vodního toku.
- Upozorňujeme, že opevnění spodní stavby mostu je součástí celé stavby, o kterou má povinnost se starat vlastník komunikace.

Upozorňujeme Vás na skutečnost, že Povodí Labe, státní podnik nenese odpovědnost za případné škody vzniklé průchodem velkých vod.

- c) **Z hlediska majetkoprávních vztahů** sdělujeme, že se navržený záměr dotýká majetku státu (pozemek p.č. 614/27 v k.ú. Zábědov a úprava koryta DHM 9051015077), k němuž vykonává právo vlastníka Povodí Labe, státní podnik, a z tohoto důvodu bude účastníkem případných správních řízení, vedených k tomuto záměru podle vodního nebo stavebního zákona. Dle předložených podkladů dojde na uvedeném pozemku k trvalému záboru v ploše cca 12 m². Podmínkou pro udělení souhlasu vlastníka pozemku se stavebním záměrem, v souladu s ustanovením §184a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, je majetkoprávní vypořádání záměrem (stavbou, činností) dotčeného majetku státu.

Ve věci uzavření příslušných smluvních vztahů se formou žádosti (s uvedením čísla jednacího tohoto stanoviska) obraťte na Povodí Labe, státní podnik – Závod Z1 Jablonec nad Nisou, Želivského 5, 466 05 Jablonec nad Nisou (p. Ivana Křížová, ☎ 493 533 968, krizovai@pla.cz), přičemž Vaše žádost musí být doplněna o následující doklady:

- identifikační údaje smluvní strany, případně zplnomocnění pro zastupující osobu,

- kontaktní údaje žadatele,
- katastrální situační výkres z projektové dokumentace se zákresem trvalého a dočasného záboru pozemku, včetně vyčíslení těchto záborů,
- geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku (min. 2x originál), včetně vyčíslení plochy věcného břemene.

Podmínky udělení souhlasu vlastníka pozemků se stavebními záměry cizích stavebníků realizovaných na určeném majetku (pozemcích nebo stavbách) Povodí Labe, státní podnik (dle §184a stavebního zákona) v návaznosti na nezbytné majetkoprávní vypořádání jsou popsány na stránkách www.pla.cz (*informace pro žadatele*).

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje

Na vědomí

PL – Z1 Jablonec nad Nisou, PS Jičín

Doručenka datové zprávy

Předmět: Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci ve stupni DUSP na akci:
II/327 ZÁBĚDOV - NOVÝ BYDŽOV
ID zprávy: 865643011
Typ zprávy: Poštovní datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas doručení: 25.1.2021 v 16:11:39

Odesílatel: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 50003 Hradec Králové, CZ
ID schránky: dbyt8g2
Typ schránky: Právnícká osoba
Odesílající osoba: Spisová aplikace

Adresát: M - PROJEKCE s.r.o., Resslova 956/13, 50002 Hradec Králové, CZ
ID schránky: wk8u9eq
Typ schránky: Právnícká osoba

Zmocnění: Nežadáno
Naše čís. jednací: PLa/2020/049737
Naše spisová zn.: 52981
Vaše čís. jednací: PLa/2020/049737
Vaše spisová zn.: 52981
K rukám: Nežadáno
Do vlastních rukou: Ne

Události zprávy:

25.1.2021 v 14:26:35 EV0: Datová zpráva byla podána.
25.1.2021 v 14:26:35 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
25.1.2021 v 16:11:39 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Konverzní lístek

Číslo v úložišti: 599175611611587516328



Datum vystavení: 25. 01. 2021
Konverze nejpozději: 24. 02. 2021

Konvertovaný dokument: příloha datové zprávy

ID zprávy: 865643011
Předmět: Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci ve stupni DUSP na akci:
II/327 ZÁBĚDOV - NOVÝ BYDŽOV
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas: 25. 1. 2021 v 16:11:39
Název přílohy: 49737_20_Zabedov_Novy_Bydzov_Rekonstrukce_komunikace_II_327_a_m
ostu_ev.c._327_018_oprava_.pdf

Odesílatel: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 50003 Hradec Králové,
CZ
ID schránky: dbyt8g2
Typ schránky: Právnícká osoba
Odesílající osoba: Spisová aplikace

Adresát: M - PROJEKCE s.r.o., Resslova 956/13, 50002 Hradec Králové, CZ
ID schránky: wk8u9eq
Typ schránky: Právnícká osoba