

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka:	Rekonstrukce 2 výtahů v LDN Hradec Králové
Spisová značka:	CIRI/2024/175
Zadavatel:	Léčebna pro dlouhodobě nemocné Hradec Králové, příspěvková organizace, IČO 00180092, Pospíšilova 351/4, 500 03 Hradec Králové
Způsob zadání:	Zjednodušené podlimitní řízení veřejné zakázky na dodávky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci dle § 98 a dle § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

V zadání chybí technické podmínky plnění, prosím o doplnění:

1. vzhled kabiny?
2. vzhled kabinových dveří?
3. vzhled šachetních dveří?
4. vzhled podlahoviny kabiny?
5. EW požární odolnost dveří?
6. počet stanic / nástupišť
7. kabina průchozí nebo neprůchozí?
8. stavební úpravy?
9. výmalba kolem nových dveří?
10. výmalba strojovny, šachty, prohlubně?
11. je výtah evakuační, popřípadě jak je zajištěn nouzový zdroj el. energie?
12. je výtah lůžkový?
13. jedná se o kompletní výměnu technologie, nebo vodítka, rám kabiny a protiváha zůstávají původní?

Všechny body se týkají obou výtahů.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel doplňuje vymezení předmětu plnění veřejné zakázky v čl. 2.1 – Popis požadovaného plnění výzvy k podání nabídek v dílčím plnění A: technická specifikace rekonstrukce obou výtahů takto:

- Odstavení výtahů po dobu max. 30 kalendářních dní, každý zvlášť
- Výměna stroje výtahů
- Výměna nosných prostředků výtahů
- Výměna rozvaděče výtahů
- Výměna elektroinstalace výtahů
- Výměna omezovače rychlostí
- Výměna kabinových dveří
- Výměna šachetních dveří
- Výměna kabiny výtahů
- Montáž svodidel
- **Kabina:**
 - **Rozměry: šířka: 1700 cm, hloubka 2500 cm, výška 2200 cm**
 - **Kovová**

- **Výtah 4/4 evakuační neprůchozí**
- **Výtah 4/6 (druhý výtah pro kuchyň) průchozí ve 2NP a 3NP /pouze ve 3NP je blokáce průchozích dveří/**
- **Stěny a strop kabiny – práškový nástřik - oranžový odstín**
- **Doplnit svodidla /zarážky/**
- **Nerezové okopové plechy**
- **Nerezové madlo na delší stěně výtahu**
- **Tlačítka v antivandal provedení – nerezový štít, značení včetně Brailova písma, značení každého podlaží**
- **Bodové svítidly 100 luxů**
- **Kabinové i šachetní dveře automatické**
- **Podlaha kabiny – zátěžové protiskluzové lino v odstínu barvy šedá / popelavá**
- **Požární odolnost EW 60 dle platných ČSN (Dodavatel je oprávněn navrhnout jiné řešení splňující rovnocenným způsobem požadavky vymezené těmito technickými podmínkami. Tuto skutečnost dodavatel prokáže ve své nabídce, a to zejména technickou dokumentací výrobce nebo zkušebními protokoly vydanými uznanými orgány. Uznanými orgány se rozumí zkušební a kalibrační laboratoře nebo certifikační a inspekční orgány splňující platné evropské normy.)**
- **Počet stanic: 4/4 evakuační a 4/6 druhý výtah pro kuchyň**
- **Stavební úpravy při výměně šachetních dveří**
- **Provedení výmalby kolem nových dveří výtahu do stavu před rekonstrukcí**
- **Výmalba strojovny, šachty, prohlubně nebude provedena**
- **Výtah 4/4 - evakuační je napojen na záložní zdroj - dieselagregát PRAMAC s dieselmotorem DEUTZ, který je již nainstalován v areálu budovy místa plnění**
- **Oba výtahy lůžkové (4/4 evakuační i 4/6 kuchyňský)**
- **Zachována původní vodítka, zachováni původní rám kabiny a protiváha**

Dále zadavatel doplňuje požadavek dle § 104 písm. e) zákona v článku 13 výzvy k podání nabídek takto:

Zadavatel v souladu s § 104 písm. e) zákona požaduje, aby vybraný dodavatel jako podmínku pro uzavření smlouvy předložil:

- a) harmonogram záručního servisu dle článku 5.1 výzvy k podání nabídek;
- b) vzorník oranžových odstínů barev práškového nástřiku (stěny a strop kabin výtahů) a vzorník šedých / popelavých odstínů zátěžového protiskluzového lina (podlaha kabin výtahů) pro odsouhlasení zadavatelem.

Zadavatel zároveň mění **přílohu č. 2 výzvy k podání nabídek – Návrh smlouvy o dílo** (doplnění článku 5. smlouvy).

Všechny zbývající zadávací podmínky zůstávají beze změny.

Lhůta pro podání nabídek

S ohledem na charakter změny prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku.

Lhůta pro podání nabídek končí **21. 5. 2024 v 10:00 hod.**

Příloha

Příloha č. 2 výzvy k podání nabídek - Návrh smlouvy o dílo

Za zástupce zadavatele na základě pověření
V Hradci Králové