



Poznámka:

DC kabely od FV panelů uloženy do plastové chráničky pod omítku

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+PE+N; AC 50 Hz; 400/230 V
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:
AUTOM. ODPOJ. OD ZDROJE DLE ČSN 332000-4-41 ed.3
SÍŤ: TN – C/S

G. PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	PETR KAREŠ Lidická 522 552 03 Česká Skalice mob. 732 767 670 IČO:42888051, DIČ:CZ6110011963	
	P. KAREŠ			
INVESTOR: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové				
AKCE: Novostavba ZZS vč. zpevněných ploch a napojení na dopr. a tech. infrastrukturu IO 08 – Fotovoltaika			MĚŘÍTKO:	1 : 100
			FORMÁT:	2 A4
			DATUM:	2/2023
			DÍL:	ELEKTRO
VÝKRES:			EV. ČÍSLO	Č. VÝKR.
TRASA DC KABELŮ			53/23	1008.7

Tento dokument je duševním vlastnictvím firmy Petr Kareš
Žádnou část tohoto dokumentu není dovoleno užívat
nebo jakýmkoliv způsobem reprodukovat
bez písemného souhlasu uvedené firmy