

Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám

Zakázka: „Rekonstrukce oplocení a vstupu objektu nemocnice Jičín“

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Způsob zadání: zjednodušené podlimitní řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Zadavatel poskytuje na základě § 49 zákona o veřejných zakázkách dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1

Z předaných podkladů nikde není známo z jakého druhu pískovce by měly být nové nebo doplněné části podezdívky. V technické zprávě je uvedeno pouze dle stávajícího. Žádáme o bližší specifikaci původního pískovce.

Odpověď na dotaz č. 1:

Specifikace pískovce nebyla v rámci projektové dokumentace a ani stanoviska Státní památkové péče stanovena. Zadavatel proto stanovuje, že vlastnosti použitého pískovce musí odpovídat hořickému pískovci. Tento odpovídá nejbližše stávajícímu vzhledem i vlastnostmi.

V Hradci Králové 29. 4. 2015

Mgr. Jitka Bučková

na základě pověření