

Hakl Pavel
Legií 431
509 01 Nová Paka

Technická zpráva

Akce „Rekonstrukce rozvodů vody DM Kopidlno“

Po odborném posouzení technického stavu stávajícího rozvodu pitné vody, TUV a cirkulace v domově mládeže Střední školy zahradnické v Kopidlně jsme společně se zástupci školy došli k závěru, že je nutná celková rekonstrukce rozvodů. Důvodem je zastaralé potrubí, neustálá netěsnost potrubí, ucpané a zarostlé potrubí, nevhodný materiál (rozvod z lepeného plastu, PVC a CPVC), které po letech zkřehnou a praskají.

Navrhujeme výměnu ležatého potrubí studené vody z potrubí nerezového spojovaného lisováním i z důvodu, že na potrubí jsou napojeny hydrantové skříně. Dále rozvod ležatý TUV a cirkulace z potrubí měněného spojovaného lisováním. Potrubí stoupací z PPR spojovaného svařováním.

Potrubí bude opatřeno návlekovou izolací.

V Nové Pace 27.5.2024

Pavel Hakl



H T H
Pavel Hakl
Legií 431
509 01 Nová Paka
DIČ: CZ6206040456