



LEGENDA HMOT

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

BOURANÉ KONSTRUKCE

KOMPLETNÍ FASÁDNÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM TL.150mm

OBVODOVÉ ZDIVO ZATEPLENO KOMPLETNÍM CERTIFIKOVANÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM ETICS
ZÁKLADNÍ IZOLANT MINERÁLNÍ FASÁDNÍ VATA TL.150mm RESP. 120mm (max lambda=0.036W/mK)
FINÁLNÍ VRSTVA MINERÁLNÍ SKRABANÁ OMÍTKA BRIZOLITOVÉHO TYPU, ZRN. 3, RESP. OBKLAD CIHELNÍMI PÁSKY TL.14mm

SOKL ZATEPLEN KOMPLETNÍM CERTIFIKOVANÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM ETICS
POLYSTYRÉN SOKLOVÉ DESKY TL.120mm (lambda=0.034W/mK)
FINÁLNÍ VRSTVA OBKLAD CIHELNÍMI PÁSKY TL.14mm

POZNÁMKY

- PŮDORYSNÉ A VÝŠKOVÉ ROZMĚRY OBJEKTU A VNITŘNÍ DISPOZICE BYLY PŘEVZATY Z PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY Z BŘEZNA 2016 VYPRACOVANÉ PROJEKČNÍ KANCELÁŘÍ PLANNING ART s.r.o. HRADEC KRÁLOVÉ (NÁZEV PROJEKTU - EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH, STAVEBNÍ OPRAVY OBJEKTU "NOVÝ HLUCHÁK")

- V ROZSAHU PLOCHY STÁVAJÍCÍ FASÁDNÍ OMÍTKY A SOKLU BUDE NA BUDOVU INSTALOVÁN KOMPLETNÍ CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS. ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BUDE INSTALOVÁN NA STÁVAJÍCÍ FASÁDU, V MÍSTĚ SOKLU NA PODKLADNÍ OMÍTKU PO OSEKANÉM STÁVAJÍCÍM KERAMICKÉM OBKLADU.

- PODKLAD PRO KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS - MUSÍ BÝT SUCHÝ, SOUDRŽNÝ, DOSTATEČNĚ UNOSNÝ, BEZ PRACHU A VOLNÝCH ČÁSTIC. V RÁMCI PROVEDENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY SE PŘEVODU ODTRHOVÉ ZKOUŠKY PEVNOSTI PODKLADU, DLE KTERÝCH SE STANOVÍ PŘESNÝ ROZSAH OPRAV STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK. SOUČASNÝ PŘEDPOKLAD JE V ROZSAHU 30%.

- OPLACH PODKLADU SE PROVEDE TLAKOVOU VODOU.

- KOMPLETNÍ CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS BUDE PROVEDEN DLE TECHNOLOGICKÝCH POKYNŮ VÝROBCE SYSTÉMU VČ. PŘEDPISANÝCH DOPLŇKŮ (NAPŘ. NÁROŽNÍ LIŠTY, ZAKLÁDACÍ PROFILY, OKAPNÍ NADOTVOROVÉ LIŠTY, ATD.)

- ZÁKLADNÍ TEPELNÝ IZOLANTEM BUDE FASÁDNÍ MINERÁLNÍ VATA TLOUŠTKY 150mm (MAX lambda=0.036W/mK), RESP. TLOUŠTKY 120mm V MÍSTĚ OBKLADU CIHELNÍMI PÁSKY. V MÍSTĚ SOKLU SE POUŽÍJE SOKLOVÝ POLYSTYRÉN TLOUŠTKY 120mm (MAX lambda=0.034W/mK), ZATEPLENÍ BUDE ZATĚŽENO 300mm POD ÚROVŇ OKOLNÍHO TERÉNU.

- ZATEPLENÍ OŠTĚNÍ A NADPRAŽÍ OTVORŮ JE NAVRŽENO V TL. 30mm S OSEKANÍM STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK, PARAPET BUDE ZATEPLEN XPS TL.30mm.

- KONEČNÁ OPRAVA POVrchU FASÁDY - PROBARVENÁ MINERÁLNÍ SKRABANÁ OMÍTKA BRIZOLITOVÉHO TYPU ZRN. 3mm, FASÁDA 1.PP A ČÁSTI 1.NP (POHLED OD SV A JV) BUDE PROVEDENA OBKLADEM CIHELNÍMI PÁSKY.

- SOUČÁSTÍ ZATEPLENÍ BUDOVY JE I VÝMĚNA NĚKTERÝCH STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ (VĚTŠINA VÝPLNÍ BYLA JIŽ VYMĚNĚNA PŘI PŘEDEŠLÝCH STAVEBNÍCH OPRAVÁCH). NOVE VÝPLNĚ JSOU NAVRŽENY SHODNĚ S EUROPROFÍLŮ, VE SCHODISTOVÉM PROSTORU ZE SYSTÉMOVÝCH HLINÍKOVÝCH PROFILŮ.

- ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ JE NUTNÉ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY NOVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ OVĚRIT ZAMĚŘENÍM NA MÍSTĚ

- U VYMEŇOVANÝCH VÝPLNÍ SE NOVE PŘEVODU VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ PARAPETY, U ZATEPLENÍ STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ SE PŘEVODU NOVE VNĚJŠÍ PARAPETY.

- ANGLICKÉ DVORKY - PROVEDE SE JEJICH VYČIŠTĚNÍ, DLE POTŘEBY SE PROVEDE OPRAVA BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ VYSPRÁVKOVOU SANACÍ HMOTOU. ANGLICKÉ DVORKY BUDOU OPATŘENY NOVÝMI POCHOZÍMI ODPOROVĚ SVAŘOVANÝMI ŽÁROVE ZINKOVANÝMI POROROŠTÝ

- SOUČÁSTÍ PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU BUDE I PŘEKOTVENÍ VEŠKERÝCH STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ, KTERÉ SE NA STÁVAJÍCÍ FASÁDE VYSKYTUJÍ - SVISLE SVODY HROMOSVODŮ, ELEKTROKRABICE, OSVĚTLOVACÍ A OVLÁDACÍ PRVKY SILNOPROUDE ELEKTROINSTALACE, OVLÁDACÍ PRVKY SLABOPROUDE INSTALACE, VENKOVNÍ JEDNOTKY VZDUCHOTECHNIKY, STRÍŠKY, A ZACHOVÁNÍ VEŠKERÝCH ODVĚTRÁVACÍCH PRVKŮ, APOD.

- DÁLĚ OPRAVA (ZKRÁCENÍ, PŘEKOTVENÍ) NĚKTERÝCH OCELOVÝCH ZÁBRADLÍ NAVAZUJÍCÍCH NA ZATEPLOVANOU FASÁDU. DOTČENÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE OČISTIT, OPATŘIT NOVÝM NÁTĚREM.

KRESLIL	PROJEKTANT	ODPOV. PROJEKTANT	HIP	KONTROLOVAL
J. ŠOURKOVÁ	J. ŠOURKOVÁ	ING. R. HUBKA	ING. R. HUBKA	ING. R. HUBKA
STAVEBNÍK	KRAĽOHEHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁM. 1245/2, HRADEC KRÁLOVÉ			
MÍSTO STAVBY	k.ú. HRADEC KRÁLOVÉ, st.p.č.456, 1671, 1672, 1822, p.č.161/2			
AKCE	EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH STAVEBNÍ OPRAVY BUDOVY "NOVÝ HLUCHÁK" VČETNĚ STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ			
OBJEKT	SO-02 ZATEPLENÍ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY DĚL ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ			
OBSAH	2. AŽ 4.NADZEMNÍ PODLAŽÍ			

STUPEŇ	DPS
DATUM	VII/2017
ZAKÁŽK. ČÍSLO	28/16
ARCHIVN. ČÍSLO	444
FORMÁT	4 x A4
MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
1: 100	AST-4