

Aleš Lánský

Od: Konečný Tomáš <tomas.konecny@vakhk.cz>
Odesláno: středa 10. dubna 2024 16:42
Komu: Bc. Libor Kabele
Kopie: 'Aleš Lánský'; Vlček Jan; michal.chvojka@khp.cz; Kraus, Jiří
Předmět: RE: žádost o upřesnění vyjádření - most Týniště nad Orlicí naq silnice II/305
Přílohy: VAKHK_VHR_KT_23_3769.pdf; VAKHK_VHR_VJ_19_0149.pdf

Dobrý den pane Kabele,

Upřesňujeme naše vyjádření č.j. VAKHK/VHR/VJ/19/0149 ze dne 09.07.2019, č.j. VAKHK/VHR/KT/21/5201 ze dne 10. 12. 2021 a č.j. VAKHK/VHR/KT/23/3769 ze dne 14.09.2023 na akci II/305 Týniště nad Orlicí - Albrechtice nad Orlicí.

Netrváme na naší původní podmínce, že stavbu je možné provádět pouze v době odstávky úpravní vody v červenci a srpnu.

Ostatní podmínky jsou stále platné:

- Zástupce Královéhradecké provozní, a.s. se bude účastnit pravidelných kontrolních dnů stavby, kde mu bude předkládán ke schválení časový harmonogram výstavby.
- v plném rozsahu budou plněny podmínky OPVZ II stupně, zóna 3, pro katastrální území Třebechovice pod Orebem, Štěkovo, Krňovice, Petrovice nad Orlicí, Štěpánovsko, Týniště nad Orlicí, Albrechtice nad Orlicí,
- středisko výroba vody - pan Chvojka Michal, tel: 737 569 614 bude vždy operativně informován o postupu prací a časovém harmonogramu realizace stavby,
- během realizace uvedeného záměru budou provedena veškerá opatření, kterými se vyloučí možnost znečištění povrchových, či podzemních vod,
- dopravní prostředky a ostatní používané mechanizace musí být v dobrém technickém stavu, zejména co se týče úniku provozních kapalin (oleje, nafta, benzín, chladicí směsi, apod.),
- jakákoli havarijní situace musí být neprodleně hlášena na dispečink společnosti Královéhradecká provozní, a.s. tel: 495 406 102, nebo 841 11 12 13
- v rámci možností omezit stavebním zásahem kalení vody,
- uskladnění odpadu vzniklého během stavebních prací v blízkosti vodního toku je zakázáno, krátkodobě umístěný odpad je nutno třídit a odvázet na předem domluvená sběrná místa

S pozdravem

Ing. Tomáš Konečný

technik oddělení vodohospodářského rozvoje

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.

Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové, IČ: 48172898

T: +420 491 512 721 M: +420 601 693 033

tomas.konecny@vakhk.cz

www.vakhk.cz

From: Bc. Libor Kabele <libor.kabele@uskhk.eu>

Sent: Thursday, April 4, 2024 10:00 AM

To: Konečný Tomáš <tomas.konecny@vakhk.cz>

Cc: 'Aleš Lánský' <ales.lansky@uskhk.eu>

Subject: FW: žádost o upřesnění vyjádření - most Týniště nad Orlicí naq silnice II/305

Dobrý den.

Po osobní schůzce s p. Chvojkou jsem byl přesměrován na Vás. Bylo by možné nějaké Vaše upřesnění – vyjádření ?
Děkuji.

V případě potřeby volejte
Díky LK

S přáním klidného dne

Bc. Libor Kabele
manažer projektů a staveb



+420 739 512 703
libor.kabele@uskhk.eu
www.uskhk.eu
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

Obsahuje-li tento e-mail nebo některá z jeho příloh osobní údaje, dbejte při jeho dalším zpracování (zejména při archivaci) souladu s pravidly evropského nařízení GDPR.

From: Bc. Libor Kabele <libor.kabele@uskhk.eu>
Sent: Wednesday, April 3, 2024 10:34 AM
To: 'michal.chvojka@khp.cz' <michal.chvojka@khp.cz>
Cc: 'Aleš Lánský' <ales.lansky@uskhk.eu>
Subject: žádost o upřesnění vyjádření - most Týniště nad Orlicí naq silnice II/305

Dobrý den,
V případě potřeby pište, volejte.
Děkuji

S přáním klidného dne

Bc. Libor Kabele
manažer projektů a staveb



+420 739 512 703
libor.kabele@uskhk.eu
www.uskhk.eu
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

Obsahuje-li tento e-mail nebo některá z jeho příloh osobní údaje, dbejte při jeho dalším zpracování (zejména při archivaci) souladu s pravidly evropského nařízení GDPR.