

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 3

Veřejná zakázka:	Dodávka a instalace EPS pro Domov bez bariér Hořice
Ev. č. VVZ:	Z2024-025454
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání:	Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na dodávky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)

Zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci dle § 98 a dle § 99 zákona.

Zadavatel mění zadávací dokumentaci tak, že po této změně předmět veřejné zakázky neobsahuje původní dílčí plnění pod písm. B – záruční servis.

Článek 2.1 zadávacích podmínek se mění takto:

Popis požadovaného plnění

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace elektronické požární signalizace (dále jen EPS) dle projektové dokumentace a včetně napojení na pult centralizované ochrany (dále jen PCO) na Krajské středisko hasičského záchranného sboru kraje (dále jen HZS).

Předmětem plnění je realizace díla - dodávka EPS včetně úplného, funkčního a bezvadného provedení všech montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, a provedení všech činností, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:

- dodávka a montáž EPS k včasné signalizaci vzniklého ohniska dle projektové dokumentace;
- dodávka a montáž ústředny pro dálkový přenos na pult centralizované ochrany Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje (dále také jen „HZSKHK“);
- oživení, zprovoznění a nastavení systému EPS vč. komunikace a spolupráce s HZSKHK;
- odladění provozu, funkční zkouška, nastavení centrály, komunikačních kanálů a zajištění předložení návrhu smluv na přenos signálu mezi EPS a HZSKHK (případně servisní organizací);
- propojení systému EPS, evakuačních výtahů a požární VZT vč. komunikace se zhotoviteli jednotlivých částí (výtahy a VZT), požárních uzávěrů, vjezdové brány;
- provedení souvisejících stavebních úprav;
- provedení praktického předvedení předmětu plnění v rámci předávacího a přejímacího řízení, zaškolení personálu zadavatele v obsluze a údržbě předmětu plnění v potřebném rozsahu, a to pro všechny členy obsluhy;
- zpracování dodavatelské dokumentace před zahájením prací, která bude odsouhlasená objednatelem nebo zástupcem objednatele (TDS), autorským dozorem (projektantem) a
v případě potřeby i příslušným Hasičským záchranným sborem (HZS);
- provedení zkušebního provozu předmětu plnění v délce trvání 4 týdnů. Zkušební provoz je vyžadován v návaznosti na připojení systémů k pultu centrální ochrany, coby nedílné součásti předmětu plnění veřejné zakázky a také na základě „Organizačně —

technických podmínek pro připojení elektrické požární signalizace prostřednictvím zařízení dálkového přenosu na pult centrální ochrany Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje“;

- dodávku a montáž komunikátoru, který bude součástí plnění, zvolí dodavatel tak, aby byl kompatibilní se systémem poskytovatele signálu (ZDP) pro dálkový přenos na PCO HZSKHK – před zahájením montáže dodavatel u zadavatele ověří, s kterým poskytovatelem má / bude mít uživatel objektu uzavřenou smlouvu (v případě více poskytovatelů s oprávněním HZSKHK bude dodavatel spolupracovat s uživatelem objektu na výběru poskytovatele – součinnost v rozsahu přípravy poptávky / výběrového řízení);
- zpracování Dokumentace zdolávání požáru a příloh v rozsahu požadovaném HZS KH kraje (DZP);
- softwarové licence týkající se EPS, tj. poskytnutí grafické SW nadstavby (dodavatel musí být oprávněn poskytovat licenci k užití tohoto autorského díla a poskytne zadavateli **časově neomezenou nevýhradní licenci** k užití tohoto díla);
- v objektu místa plnění budou zároveň probíhat jiné stavební práce – zadavatel požaduje součinnost dodavatele se zhotovitelem provádějící další stavební úpravy na požárně bezpečnostních zařízeních.

Článek 3 zadávacích podmínek se mění takto:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky a nabídková cena

Celková předpokládaná hodnota v Kč bez DPH	2.162.985,00
---	---------------------

Dodavatel v nabídce uvede **celkovou nabídkovou cenu** v členění uvedeném v krycím listu nabídky, jehož vzor je součástí **přílohy č. 1 ZD**. Dále dodavatel vloží do nabídky oceněný soupis prací s výkazem výměr (položkový rozpočet), který je součástí **přílohy č. 3** výzvy k podání nabídek.

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zároveň maximální celkovou nabídkovou cenou. Překročí-li celková nabídková cena účastníka hodnotu maximální celkové nabídkové ceny, bude to zadavatelem považováno za nesplnění podmínek účasti v zadávacím řízení.

Dodavatel ke zpracování nabídky specifikuje nabídkovou cenu vyplněním soupisu prací s výkazem výměr (položkový rozpočet), který je součástí **přílohy č. 3** výzvy k podání nabídek.

Článek 5.1 zadávacích podmínek se mění takto:

Termín plnění

Plnění předmětu veřejné zakázky bude realizováno v termínech uvedených níže.

Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky: říjen 2024.

Plnění bude zahájeno na základě písemné výzvy zadavatele.

Termíny plnění:

dodávka a instalace (montáž) EPS	Zahájení plnění dodávky a dokončení montážních prací	Plnění bude zahájeno na základě písemné výzvy zadavatele (předpoklad říjen 2024).
	Dodávka a dokončení montážních prací včetně revizí	- do 10 týdnů od výzvy zadavatele
	Zkušební provoz včetně připojení na pult centrální ochrany Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje (PCO HZS) a předání díla	- do 4 týdnů po dokončení montážních prací EPS; - předání díla do 1 týdne od dokončení zkušebního provozu

Zadavatel upozorňuje, že výše uvedený termín zahájení plnění je termínem předpokládaným, tj. že termín, kdy zadavatel vyzve k plnění, může být odlišný.

Vybraný dodavatel před uzavřením smlouvy předloží návrh harmonogramu instalace a montáže, který podléhá schválení zadavatelem.

Zároveň zadavatel mění následující přílohy zadávací dokumentace:

Příloha č. 1 Vzor souhrnného prohlášení dodavatele

Příloha č. 2 Návrh smlouvy o dílo

položkový rozpočet v rámci **přílohy č. 3**

Všechny zbývající zadávací podmínky zůstávají beze změny.

Lhůta pro podání nabídek

S ohledem na charakter změny prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku.

Lhůta pro podání nabídek končí **30. 7. 2024 ve 14:00 hod.**

Přílohy

Příloha č. 1 zadávacích podmínek – Vzor souhrnného prohlášení dodavatele

Příloha č. 2 zadávacích podmínek – Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 3 zadávacích podmínek – položkový rozpočet (soubor KHK_Domov_Horice_EPS_p03_VV)

Za zástupce zadavatele na základě pověření

V Hradci Králové